



**SSE - DISTRIBÚCIA**

## **Pripojovací poplatok žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy SSE – Distribúcia a.s. na napät'ovej úrovni VN**

Stanovenie ceny za pripojenie odberateľa elektriny alebo výrobcu elektriny do napät'ovej úrovne od 1 kV vrátane do 110 kV upravuje Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 11. júla 2013, č. 221/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike, § 43.

*„Maximálna cena za pripojenie  $C_p$  pri pripojení odberateľa elektriny alebo výrobcu elektriny do distribučnej sústavy od 1 kV vrátane do 110 kV alebo pri zvýšení maximálnej rezervovanej kapacity v distribučnej sústave od 1 kV vrátane do 110 kV zahŕňa náklady na výstavbu požadovaného elektroenergetického zariadenia prevádzkovateľa distribučnej sústavy a všetky nevyhnutné úpravy elektroenergetických zariadení v distribučnej sústave...“*

### **Pre rok 2015 má známka hodnotu :**

Odberateľ elektriny **38,88 EUR/ kW**

Výrobca elektriny **77,76 EUR / kW**

Výrobca elektriny z obnoviteľných zdrojov alebo kombinovanou výrobou **76,20 EUR / kW**

Výrobca elektriny na existujúcom odbernom mieste: výpočet sa vykoná v zmysle Vyhlášky č. 221/2013 Z.z., § 43, odst. 1, za d), bod 4.

■ Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina  
IČ DPH: SK2022187453  
IČO: 36 442 151  
DIČ: 2022187453  
Číslo účtu: 2143550551/0200

■ Tel.: 0850 166 007  
E-mail: prevadzkovatel@sse-d.sk  
www.sse-d.sk

■ Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.  
je zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Žilina  
Oddiel: Sa Vložka číslo: 10514/L



**Pripojovací poplatok žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. na napät'ovej úrovni VVN**

Stanovenie ceny za pripojenie odberateľa elektriny alebo výrobcu elektriny do distribučnej sústavy do napät'ovej úrovne 110 kV upravuje Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 11. júla 2013, č. 221/2013 Z.z, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike, § 42.

**Zvýšenie maximálnej rezervovanej kapacity (MRK)**

„Maximálna cena za pripojenie  $N_o$  pri pripojení do 110 kV distribučnej sústavy alebo pri zvýšení maximálnej rezervovanej kapacity v 110 kV distribučnej sústave zahŕňa náklady na výstavbu požadovaného elektroenergetického zariadenia prevádzkovateľa distribučnej sústavy a všetky nevyhnutné úpravy elektroenergetických zariadení v 110 kV distribučnej sústave...“

Nc je celkový náklad prevádzkovateľa distribučnej sústavy v eurách súvisiaci s pripojením žiadateľov na napät'ovej úrovni 110 kV za predchádzajúcich päť kalendárnych rokov...“

**Pre rok 2015 má známka pre navýšenie MRK hodnotu :**

Odberateľ elektriny **23,16 EUR/ kW**

Výrobca elektriny **46,32 EUR /kW**

Výrobca elektriny z obnoviteľných zdrojov alebo kombinovanou výrobou **45,39 EUR /kW**

Odberateľ a výrobca elektriny na existujúcom odbernom mieste: výpočet sa vykoná v zmysle Vyhlášky č. 221/2013 Z.z., § 42, odst. 2, za c).

**Nové pripojenie**

Pre rok 2015 sa cena za nové pripojenie stanovuje podľa skutočne vynaložených nákladov v súlade s Vyhláškou 221/2013 Z.z, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike, § 42, bod 1.

Výpočet sa realizuje na základe vzorca:

$$N_o = \frac{N_c \times k_p}{P_D} \times P_{MRK}$$

$N_o$  – pripojovací poplatok (EUR)

$N_c$  – celkové náklady PDS na výstavbu pripojenia a súvisiace úpravy v distribučnej sústave a prenosovej sústave (EUR)

$P_{MRK}$  – maximálna rezervovaná kapacita pripojenia žiadateľa (MW)

$P_D$  – disponibilná kapacita na pripojenie vytvorená nevyhnutnými úpravami EZ v distribučnej sústave PDS, ktoré súvisia s pripojením žiadateľa do distribučnej sústavy (MW)

$k$  – koeficient výšky spoluúčasti žiadateľa o pripojenie; ak je žiadateľom o pripojenie odberateľ elektriny hodnota koeficientu  $k = 0,5$ ; ak je žiadateľom výrobca elektriny hodnota koeficientu  $k = 1,0$ ; ak je žiadateľom výrobca elektriny z obnoviteľných zdrojov hodnota koeficientu  $k = 0,98$ .