



ZÁSADY PRE POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ O FYZICKEJ INFRAŠTRUKTÚRE SPOLOČNOSTI STREDOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ, A.S. A JEJ SPRÍSTUPNENIE

1. Žiadateľom o poskytnutie zariadenia – fyzickej infraštruktúry (ďalej len ako FI) v majetku spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len ako SSD) pre účely budovania vysokorychlostnej siete (ďalej len sieť) môže byť iba „Podnik“ v zmysle Zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z. z. v platnom znení (ďalej len zákon).
2. Jednotlivé druhy žiadostí sú zverejnené na internetovej stránke spoločnosti SSD www.ssd.sk:
 - a) Žiadosť o poskytnutie informácie o dostupnosti fyzickej infraštruktúry prevádzkovateľa distribučnej sústavy (SSD) v zmysle zákona
 - b) Žiadosť o poskytnutie informácie o pláne stavieb fyzickej infraštruktúry SSD v zmysle zákona
 - c) Žiadosť o prieskum – obhliadku fyzickej infraštruktúry SSD v zmysle zákona
 - d) Žiadosť o prístup k fyzickej infraštruktúre SSD v zmysle zákona

Podnik je povinný doručiť žiadosť výhradne prostredníctvom riadne vyplneného formulára zverejneného na internetovej stránke www.ssd.sk.
3. Žiadateľ musí SSD k žiadosti predložiť kópiu potvrdenia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len ako úrad), že je podnikom v zmysle zákona nie staršie ako 3 mesiace.
4. SSD sa môže vyjadrovať len k žiadostiam Podniku o prístup k FI, ktorá je vo vlastníctve SSD ku ktorej boli Podniku zaslané informácie a podklady o dostupnosti FI podľa 2 a).
5. SSD si vyhradzuje právo posudzovať technickú uskutočniteľnosť prístupu k svojej FI pre účely budovania siete Podniku na základe svojich verejne dostupných zásad budovania siete na FI SSD, s rešpektovaním zaistenia technickej vhodnosti FI, ku ktorej žiada Podnik prístup, dostatočného priestoru pre montáž a prevádzkovanie zariadení Podniku, zaistenia bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky distribučných zariadení, ako aj uskutočňovania prác spojených s prevádzkou a údržbou zariadení vykonávaných bežným štandardom SSD.
6. Každé posudzovanie technickej uskutočniteľnosti prístupu k FI SSD je podmienené:
 - a) predložením mapového podkladu z katastra s vyznačením jednotlivých prvkov časti FI, pre ktorú sa prístup žiada
 - b) projektovej dokumentácie (ďalej len PD)
7. Žiadosť o prístup k existujúcej fyzickej infraštruktúre SSD odmietne na základe objektívnych, transparentných a primeraných kritérií, napr. z dôvodu:
 - a) **technickej nevhodnosti fyzickej infraštruktúry**, ku ktorej Podnik žiada prístup na umiestnenie vedení, alebo telekomunikačných zariadení vysokorychlostných sietí,
 - b) **nedostatočného priestoru** na umiestnenie vedení, alebo telekomunikačných zariadení vysokorychlostných sietí pri zohľadnení budúcich potrieb prevádzkovateľa siete, ktoré dostatočne preukáže,
 - c) **zaistenia bezpečnosti a ochrany verejného zdravia**,
 - d) **zabezpečenia integrity a bezpečnosti akejkoľvek siete**, najmä prvkov kritickej infraštruktúry, ochrany utajovaných skutočností a citlivých informácií,
 - e) **rízika škodlivého rušenia** plánovaných elektronických komunikačných služieb poskytovaním iných služieb prostredníctvom tej istej fyzickej infraštruktúry,
8. V prípade, ak nie je dôvod odmietnutia žiadosti Podniku o prístup k FI v zmysle bodu 7, vydá SSD **predbežné** súhlasné stanovisko k umiestneniu zariadenia na FI platné 12 mesiacov.
9. SSD poskytne svoju FI Podniku na účely budovania siete formou prenájmu a to na základe nájomnej zmluvy (ďalej len ako „zmluva“) za úhradu. V prípade využitia podporných bodov (ďalej len „pb“) je cena určená v zmysle platného cenníka SSD, zverejneného na internetovej stránke www.ssd.sk. V ostatných prípadoch bude cena určená na základe individuálneho vyčíslenia ceny (za sprístupnenie, cena služieb atď.). SSD môže vypovedať zmluvu z dôvodu zmeny právnej úpravy, ktorou bola SSD upravená alebo zrušená povinnosť umožniť prístup k svojej FI, z dôvodu rekonštrukcie distribučnej sústavy, alebo z dôvodu potreby využiť FI pre distribúciu elektriky .
10. Po vydaní územného rozhodnutia musí Podnik požiadať SSD o uzavretie zmluvy na prenájom FI SSD. K žiadosti súčasne predloží kópiu územného rozhodnutia a realizačnú PD pre budovanie siete, aby bolo možné overiť súlad s technickými podmienkami SSD zverejnenými v zásadách. Táto PD musí byť zároveň vypracovaná v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a platnými príslušnými STN EN a jej súčasťou musí byť aj statické posúdenie namáhania pb. V prípade, že PD obsahuje aj FI, ktorá je definovaná v zmysle Vyhl. 508/2009 Z.z. ako vyhradené technické zariadenia skupiny A, musí byť osvedčená príslušnou oprávnenou právnickou osobou. V prípade využitia pb na umiestnenie zariadení Podniku, musí PD obsahovať aj statické posúdenie ich namáhania.

11. Montáž zariadení Podniku musí byť realizovaná podľa odsúhlasenej PD až po podpise zmluvy a odovzdaní pracoviska zástupcom SSD. Montáž zariadení Podniku musí byť vykonaná prednostne na odvrátenú stranu pb od prístupovej komunikácie, vo vzdialenosti 0,5-0,8m pod NN distribučným vedením SSD. Prednostne musia byť použité tzv. práporcové konzoly, aby bol zabezpečený odstup siete Podniku od pb a možnosť manipulácie s rebríkom. Nie je prípustné umiestňovať zariadenie Podniku nad distribučné vedenie SSD. Zakázané je tiež porušenie celistvosti pb, napr. vŕtaním otvorov do stĺpov. Elektrické zariadenie Podniku musí vyhovovať požiadavkám STN EN 50160.
12. Pri výstavbe siete je Podnik povinný postupovať v súlade s Vyhláškou č.532/2002 Z.z. §4 odst.5.
13. Technické podmienky pre montáž a prevádzkovanie zariadení Podniku na pb SSD sa riadia normami STN 33 3300, STN 34 2100, STN EN 5341-1, 50 341-2-23 a ostatnými súvisiacimi normami a predpismi.
14. Zariadenia Podniku musia byť označené na každej inštaláčnej skrinke na pb prislúchajúcej k tomuto zariadeniu, alebo v ich blízkosti identifikačným štítkom (logo, meno zmluvnej strany, tel. kontakt). Štítok musí byť vyhotovený tak, aby bol čitateľný po celú dobu prevádzkovania zariadenia. Rozmery štítka majú byť min. 10x4 cm. Ak Podnik takéto skrinky nebude prevádzkovať, alebo budú ďaleko od seba, Podnik označí svoje zariadenie v pravidelných odstupoch aj na vedení, spravidla na nosnej konzole zariadenia na pb visiacim štítkom.
15. Maximálny rozmer inštaláčnej skrine Podniku, umiestňovaný na pb FI je 400x300mm.
16. Na pb SSD sa môže montovať iba typizovaný inštaláčny materiál a výzbroj. Podnik sa zaväzuje, že použitý materiál, prístroje, spotrebiče a zariadenia vyhovujú požiadavkám bezpečnostných predpisov a noriem. V opačnom prípade zodpovedá za vzniknutú škodu.
17. Elektromerové a iné rozvádzače sa umiestňujú mimo pb SSD.
18. Vedenie siete Podniku umiestnené na pb bude vyhotovené ako pasívne bez aktívnych prvkov (dielektrické materiály). Prípojky (účastnícke) si Podnik bude riešiť prednostne ako zemné.
19. Podnik musí zvoliť taký spôsob montáže a uchytenia svojich zariadení, aby bolo možné tieto pracovníkmi SSD pri prevádzkovaní, údržbe a opravách FI bez poškodenia odpojiť od FI (napr. pri výmene pb a pod.). Umiestňovanie káblových rezerv mimo inštaláčnych skriň sa na pb nepovoľuje.
20. SSD považuje všetku svoju FI vyhotovenú ako vonkajšie vedenie na pb za dočasné zariadenie určené na demontáž (kabelizáciu) so všetkými dopadmi na sieť Podniku umiestnenú na týchto pb.
21. SSD si vyhradzuje právo udelenia časovo obmedzenej platnosti súhlasu pre využívanie svojej FI z dôvodu jej plánovanej/pripravovanej úpravy, resp. demontáže. Obmedzenie platnosti bude určené v zmluve.
22. Podnik musí mať vypracované a pravidelne aktualizované miestne prevádzkové predpisy pre prevádzku a údržbu svojho zariadenia inštalovaného na FI SSD, ktoré budú predložené na schválenie SSD pred uvedením zariadenia Podniku do prevádzky (pre vyhradené technické zariadenia skupiny A v zmysle Vyhlášky 508/2009 Z.z.).
23. Pracovníci Podniku alebo v mene Podniku vykonávajúci montáž, prevádzku a údržbu zariadení Podniku na FI SSD musia byť preukázateľne preškolení povereným pracovníkom SSD o pravidlách BOZP a PO na FI a v objektoch SSD. Predmetné školenie zabezpečí SSD na základe žiadosti Podniku za úhradu pred uzatvorením nájomnej zmluvy.
24. Pracovníci Podniku alebo v mene Podniku vykonávajúci montáž, prevádzku a údržbu zariadení podniku na FI SSD musia byť odborne spôsobilí na výkon práce v zmysle Vyhlášky č.508/2009 Z.z. čo je oprávnený zástupca SSD oprávnený preveriť pri každom vstupe pracovníka do objektu, resp. na FI SSD.
25. Odstraňovanie porúch na sieti alebo zariadení Podniku nemá prednosť pred obnovením dodávky elektrickej energie odberateľom SSD.
26. Výstavba, montáž, prevádzka, kontroly a údržby siete alebo zariadení Podniku nesmie byť podmienená vypnutím zariadení SSD spôsobujúcim prerušenie dodávky elektrickej energie odberateľom SSD, resp. vytvorením mimoriadne nepriaznivého stavu v zabezpečení spoľahlivosti distribúcie elektrickej energie odberateľom SSD.
27. Zariadenie podniku nesmie obmedziť údržbu a opravy FI, ktoré vykonáva SSD formou prác pod napätím.
28. Žiadosť Podniku o využitie FI SSD na napäťovej hladine VN alebo VVN bude SSD riešiť individuálnym posúdením bezpečnostných rizík a technických obmedzení umiestnenia zariadení Podniku.
29. Kombinované zemné lano (KZL) nie je súčasťou FI SSD v zmysle zákona a na účely budovania siete Podniku ho SSD neposkytuje.