



Zásady pre poskytovanie informácií o fyzickej infraštruktúre spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. a jej sprístupnenie

1. Žiadateľom o poskytnutie zariadenia – fyzickej infraštruktúry (ďalej len ako FI) v majetku spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len ako SSD) pre účely budovania vysokorychlostnej siete (ďalej len siete) môže byť iba „Podnik“ v zmysle Zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z. z. v platnom znení (ďalej len zákon).
2. Jednotlivé druhy žiadostí sú zverejnené na internetovej stránke spoločnosti SSD www.ssd.sk:
 - Žiadosť o poskytnutie informácie o dostupnosti fyzickej infraštruktúry prevádzkovateľa distribučnej sústavy (SSD) v zmysle zákona
 - Žiadosť o poskytnutie informácie o pláne stavieb fyzickej infraštruktúry SSD v zmysle zákona
 - Žiadosť o prieskum – obhliadku fyzickej infraštruktúry SSD v zmysle zákona
 - Žiadosť o prístup k fyzickej infraštruktúre SSD v zmysle zákona
3. Žiadateľ musí SSD predložiť kópiu potvrdenia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len ako úrad) že je podnikom v zmysle zákona nie staršie ako 3 mesiace.
4. Podnik je povinný doručiť žiadosť v zmysle zákona výhradne formou písomnej žiadosti prostredníctvom formulára zverejneného na internetovej stránke www.ssd.sk.
5. SSD môže odsúhlasiť Podniku umiestňovať zariadenia a budovať sieť výlučne len na zariadeniach vo vlastníctve SSD, ktoré sú FI v zmysle zákona.
6. SSD si vyhradzuje právo posudzovať technickú uskutočniteľnosť poskytnutia svojej FI pre účely budovania siete Podniku na základe svojich verejne dostupných technických podmienok budovania siete na FI SSD (ďalej len technické podmienky), s rešpektovaním zaistenia technickej vhodnosti FI, ku ktorej žiada Podnik prístup, dostatočného priestoru pre montáž a prevádzkovanie zariadení Podniku, zaistenia bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky distribučných zariadení, ako aj uskutočňovania prác spojených s prevádzkou a údržbou zariadení vykonávaných bežným štandardom SSD.
7. Každé posudzovanie žiadosti Podniku o využitie FI SSD je podmienené predložením projektovej dokumentácie (ďalej PD) na schválenie.
8. Pri výstavbe siete je Podnik povinný postupovať v súlade s Vyhláškou č.532/2002 Z.z. §4 odst.5 „*telekomunikačné a elektrické rozvody a vedenia sa v zastavanej časti obce umiestňujú pod povrch zeme*“.
9. Pre účely vydania územného rozhodnutia SSD na základe žiadosti Podniku o prístup k FI môže vydať predbežný súhlas na umiestnenie zariadenia Podniku na FI.
10. Na udelenie predbežného súhlasu na umiestnenie zariadenia podniku na FI pre účely územného konania predloží Podnik spolu so žiadosťou aj PD s príslušnou mierou detailnosti, aby bolo možné overiť splnenie technických podmienok SSD.
11. V prípade, že technický (fyzický) stav FI umožňuje montáž zariadenia Podniku, nebude obmedzená prevádzka a údržba FI, nebude ohrozená bezpečnosť prevádzky FI a zároveň nebude ohrozená bezpečnosť prevádzky a obsluhy zariadenia Podniku, vydá SSD predbežné súhlasné stanovisko s umiestnením zariadenia na FI.
12. Po vydaní územného rozhodnutia požiada Podnik o prístup k FI SSD, ku ktorej predloží PD pre budovanie siete, ktorá musí byť vypracovaná v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a platnými príslušnými STN EN, ako aj technickými podmienkami stanovenými pre využívanie FI SSD. PD, ktorej obsahom je FI, ktorá je definovaná v zmysle Vyhl. 508/2009 Z.z. ako vyhradené technické zariadenia skupiny A, musí byť osvedčená príslušnou oprávnenou právnickou osobou.

V prípade využitia podperných bodov (ďalej len pb) SSD, bude PD obsahovať aj statické posúdenie ich namáhania.

13. SSD poskytne svoju FI Podniku na účely budovania siete formou prenájmu a to na základe nájomnej zmluvy (ďalej len ako „zmluva“) a za úhradu. V prípade využitia pb je cena určená v zmysle platného cenníka SSD, zverejneného na internetovej stránke www.ssd.sk. V ostatných prípadoch bude cena určená na základe individuálneho vyčíslenia ceny (za sprístupnenie, cena služieb atď.,).
14. Technické podmienky pre montáž a prevádzkovanie zariadení Podniku na pb SSD sa riadia normami STN 33 3300, STN 34 2100, STN EN 50423-1 a ostatnými súvisiacimi normami a predpismi.
15. Montáž zariadení Podniku bude realizovaná až po podpise zmluvy a odovzdaní pracoviska (FI) podľa PD schválenej SSD. Montáž bude vykonaná prednostne na odvrátenú stranu pb od prístupovej komunikácie, vo vzdialenosti 0,5-0,8m pod NN distribučným vedením SSD. Prednostne sa použijú tzv. práporcové konzoly, aby bol zabezpečený odstup siete Podniku od pb možnosť manipulácie s rebríkom. Nie je prípustné umiestňovať zariadenie Podniku nad distribučné vedenie SSD. Zakázané je porušenie celistvosti pb, napr. navrtávať do stĺpov otvory. Elektrické zariadenie Podniku musí vyhovovať požiadavkám STN EN 50160.
16. Zariadenia Podniku musia byť označené na každej inštalačnej skrinke na pb prislúchajúcej k tomuto zariadeniu, alebo v ich blízkosti identifikačným štítkom (logo, meno zmluvnej strany, tel. kontakt). Štítok musí byť vyhotovený tak, aby bol čitateľný po celú dobu prevádzkovania zariadenia. Rozmery štítka majú byť min. 10x4 cm. Ak Podnik takéto skrinky nebude prevádzkovať, alebo budú ďaleko od seba, Podnik označí svoje zariadenie v pravidelných odstupoch aj na vedení, spravidla na nosnej konzole zariadenia na pb visiaticim štítkom.
17. Maximálny rozmer inštalačnej skrine Podniku, umiestňovaný na pb FI je 300x200x100mm.
18. Na pb SSD sa môže montovať iba typizovaný inštalačný materiál a výzbroj. Podnik sa zaväzuje, že použitý materiál, prístroje, spotrebiče a zariadenia vyhovujú požiadavkám bezpečnostných predpisov a noriem. V opačnom prípade zodpovedá za vzniknutú škodu.
19. Elektromerové a iné rozvádzače sa umiestňujú mimo pb SSD.
20. Vedenie siete Podniku umiestnené na pb bude vyhotovené ako pasívne bez aktívnych prvkov (dielektrické materiály). Prípojky (účastnícke) si Podnik bude riešiť ako zemné.
21. Podnik musí zvoliť taký spôsob montáže a uchytenia svojich zariadení, aby bolo možné tieto pracovníkmi SSD pri prevádzkovaní, údržbe a opravách FI bez poškodenia odpojiť od FI (napr. pri výmene pb a pod.). Umiestňovanie káblových rezerv sa na pb nepovoľuje!
22. SSD považuje všetku svoju FI vyhotovenú ako vonkajšie vedenie na pb za dočasné zariadenie určené na demontáž (kabelizáciu) so všetkými dopadmi na sieť Podniku umiestnenú na týchto pb.
23. SSD si vyhradzuje právo udelenia časovo obmedzenej platnosti súhlasu pre využívanie svojej FI z dôvodu jej plánovanej/pripravovanej úpravy, resp. demontáže. Obmedzenie platnosti bude určené v zmluve.
24. Podnik musí mať vypracované a pravidelne aktualizované miestne prevádzkové predpisy pre prevádzku a údržbu svojho zariadenia inštalovaného na FI SSD, ktoré budú predložené na schválenie SSD pre uvedenie zariadenia Podniku do prevádzky (pre vyhradené technické zariadenia skupiny A v zmysle Vyhlášky 508/2009 Z.z.).
25. Pracovníci Podniku alebo v mene Podniku vykonávajúci montáž, prevádzku a údržbu zariadení Podniku na FI SSD musia byť preukázateľne preškolení povereným pracovníkom SSD o pravidlách BOZP a PO na FI a v objektoch SSD. Predmetné školenie zabezpečí SSD na základe žiadosti Podniku za úhradu po uzatvorení nájomnej zmluvy.
26. Pracovníci Podniku alebo v mene Podniku vykonávajúci montáž, prevádzku a údržbu zariadení podniku na FI SSD musia byť odborne spôsobilí na výkon práce v zmysle Vyhlášky č.508/2009

Z.z. čo je oprávnený zástupca SSD oprávnený preveriť pri každom vstupe pracovníka do objektu, resp. na FI SSD.

27. Odstraňovanie porúch na sieti alebo zariadení Podniku nemá prednosť pred obnovením dodávky elektrickej energie odberateľom SSD.
28. Výstavba, montáž, prevádzka, kontroly a údržby siete alebo zariadení Podniku nesmie byť podmienené vypnutím zariadení SSD spôsobujúcim prerušenie dodávky elektrickej energie odberateľom SSD, resp. vytvorením mimoriadne nepriaznivého stavu v zabezpečení spoľahlivosti distribúcie elektrickej energie odberateľom SSD.
29. Zariadenie podniku nesmie obmedziť údržbu a opravy FI, ktoré vykonáva SSD formou prác pod napätím!
30. Žiadosť Podniku o využitie FI SSD na napäťovej hladine VN alebo VVN bude SSD riešiť individuálnym posúdením bezpečnostných rizík a technických obmedzení umiestnenia zariadení Podniku.
31. Kombinované zemné lano (KZL) nie je súčasťou FI SSD v zmysle zákona a na účely budovania siete Podniku ho SSD neposkytuje.