

**ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ**  
Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27

**ROZHODNUTIE**

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.	
Datum:	10. 10. 2017
Číslo záznamu:	80592/17

Číslo: 0002/2017/E-PO  
Číslo spisu: 8161-2017-BA

Bratislava, 06. 10. 2017

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor vecnej regulácie, ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 písm. b) druhého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s § 15 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach vo veci rozhodnutia o schválení podmienok prepravy elektriny distribučnou sústavou v režime prepravy elektriny prevádzkovateľa distribučnej sústavy

**r o z h o d o l**

podľa § 13 ods. 2 písm. f) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach tak, že pre regulovaný subjekt **Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.**, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 **s c h v a ľ u j e** podmienky prepravy elektriny distribučnou sústavou v režime prepravy elektriny prevádzkovateľa distribučnej sústavy v tomto znení:

**Podmienky prepravy elektriny distribučnou sústavou**  
**Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.**  
**v režime prepravy elektriny**

podľa § 31 ods. 7 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- OBSAH:**
- 1.) Zoznam skratiek a používaných pojmov
  - 2.) Všeobecný právny rámec
  - 3.) Úvod
  - 4.) Možnosti prepravy elektriny z oblasti mimo vymedzeného územia do distribučnej sústavy Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. v režime prepravy elektriny distribučnou sústavou podľa § 31 ods. 7 Zákona o energetike
  - 5.) Technicko – organizačné podmienky pre zabezpečenie prepravy elektriny medzi ČEZ Distribuce, a.s. a Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.
  - 6.) Prechodné a záverečné ustanovenia

## 1. Zoznam skratiek a používaných pojmov

SR	- Slovenská republika
ČR	- Česká republika
PL	- Poľská republika
HU	- Maďarská republika
DS	- distribučná sústava
ES	- elektrizačná sústava
VVN	- veľmi vysoké napätie
VN	- vysoké napätie
NN	- nízke napätie
RG CE	- Regional Group Continentale Europe
RC VN	- riadiace centrum VN
SED	- Slovenský elektroenergetický dispečing
SEPS, a.s.	- Slovenská elektrizačná a prenosová sústava, a.s.
SP	- spínač pripojenia
SSE-D	- Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.
UCTE	- Únia pre koordináciu prenosu elektriny (iba do 07/2009)
ÚRSO	- Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Zákon o energetike niektorých zákonov	- Zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení
Zákon o regulácii	- Zákon č. 250/2012 Z.Z. o regulácii v sieťových odvetviach
Pravidlá trhu pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom	- Vyhláška č. 24/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú pravidlá
Obchodný zákonník neskorších predpisov	- Zákon č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení

## 2. Všeobecný právny rámec

- 2.1 Podľa § 2 písm. a) bod 2 Zákona o energetike sa na účely tohto zákona vymedzeným územím rozumie územie Slovenskej republiky, v ktorom je prevádzkovateľ prenosovej

sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy povinný zabezpečiť prenos elektriny alebo distribúciu elektriny.

- 2.2 Podľa § 2 písm. a) bod 3 Zákona o energetike sa na účely tohto zákona časťou vymedzeného územia rozumie časť územia Slovenskej republiky, v ktorom je prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy povinný zabezpečiť prenos elektriny alebo distribúciu elektriny.
- 2.3 Podľa § 2 písm. b) bod 5 Zákona o energetike sú na účely tohto zákona distribučnou sústavou vzájomne prepojené elektrické vedenia veľmi vysokého napätia do 110 kV vrátane a vysokého napätia alebo nízkeho napätia a elektroenergetické zariadenia potrebné na distribúciu elektriny na časti vymedzeného územia; súčasťou distribučnej sústavy sú aj meracie, ochranné, riadiace, zabezpečovacie, informačné a telekomunikačné zariadenia potrebné na prevádzkovanie distribučnej sústavy; *súčasťou distribučnej sústavy je aj elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie, ktorým sa zabezpečuje preprava elektriny z časti územia Európskej únie alebo z časti územia tretích štátov na vymedzené územie alebo na časť vymedzeného územia, ak také elektrické vedenie alebo elektroenergetické zariadenie nespája prenosovú sústavu s prenosovou sústavou členského štátu alebo s prenosovou sústavou tretích štátov (ďalej aj „ostrov“).*
- 2.4 Podľa § 31 ods. 7 Zákona o energetike je prevádzkovateľ distribučnej sústavy povinný uskutočňovať prepravu elektriny na elektrickom vedení a elektroenergetickom zariadení, ktorým sa zabezpečuje preprava elektriny z časti územia Európskej únie alebo z časti územia tretích štátov na vymedzené územie alebo na časť vymedzeného územia a ktoré nespája prenosovú sústavu s prenosovou sústavou členského štátu alebo s prenosovou sústavou tretích štátov, v súlade s podmienkami schválenými úradom. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný vypracovať podmienky prepravy elektriny distribučnou sústavou podľa predchádzajúcej vety a predložiť ich na schválenie úradu najneskôr 40 dní pred začiatkom obdobia, na ktoré sa takáto prevádzka požaduje; úrad podmienky prepravy elektriny distribučnou sústavou podľa predchádzajúcej vety schváli najneskôr 10 dní pred začiatkom obdobia, na ktoré sa takáto prevádzka požaduje, ak nie sú v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi.
- 2.5 Podľa § 13 ods. 2 písm. f) Zákona o regulácii rozhoduje ÚRSO v rámci vecnej regulácie o schválení podmienok prepravy elektriny distribučnou sústavou v režime prepravy elektriny, pričom schválené podmienky zasiela ÚRSO prevádzkovateľovi prenosovej sústavy a prevádzkovateľovi distribučnej sústavy.

### 3. Úvod

- 3.1 Podľa § 3 písm. b) bod 3 Zákona o energetike je prevádzkovateľom DS osoba, ktorá má povolenie na distribúciu elektriny na časti vymedzeného územia.
- 3.1 SSE-D je držiteľom platného povolenia na podnikanie v elektroenergetike v rozsahu distribúcia elektriny č. 2007E 0260 – 7. zmena na distribúciu elektriny na časti vymedzeného územia.

- 3.3 SSE-D ako prevádzkovateľ DS je na základe ust. § 31 ods. 7 Zákona o energetike povinná vypracovať podmienky prepravy elektriny DS SSE-D.
- 3.4 SR a ČR ), HU a PL sú súčasťou prepojených elektrizačných prenosových sústav UCTE (od júla 2009 RG CE), pričom na základe platných medzinárodných dohôd sa neumožňuje prevádzka paralelne prepojených transformácií distribučných sústav s rovnakými transformáciami susedných štátov.
- 3.5 Tieto podmienky prepravy majú za cieľ stanoviť pravidlá pre:
- a) efektívnu prevádzku DS v režime podľa § 31 ods. 7 Zákona o energetike;
  - b) primeranú a prakticky dosiahnuteľnú mieru zabezpečenia užívateľa DS elektrinou v požadovanej kvalite distribúcie;
  - c) prevádzku DS v režime podľa § 31 ods. 7 Zákona o energetike pri optimálnych nákladoch.
- 3.6 Pojmy používané v týchto podmienkach prepravy sú používané a vykladané v súlade so Zákonom o energetike, Zákonom o regulácii, Pravidlami trhu a ostatnými právnymi predpismi vydanými na ich základe, ako aj Technickými podmienkami SSE-D a Prevádzkovým poriadkom SSE-D.

#### **4. Možnosti prepravy elektriny z oblastí mimo vymedzeného územia do distribučnej sústavy Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. v režime prepravy elektriny distribučnou sústavou podľa § 31 ods. 7 Zákona o energetike**

- 4.1 Medzištátna preprava elektriny po VVN vedeniach je možná iba do vyčlenených ostrovov. Takáto medzištátna preprava elektriny sa využíva v súvislosti s prepravou elektriny do oblastí, ktoré sú trvalo alebo dočasne oddelené od elektrizačnej sústavy tej krajiny, na území ktorej sa nachádzajú tieto odberné miesta.
- 4.2 Medzištátna preprava elektriny po VN vedeniach je možná iba do vyčlenených ostrovov. Takáto medzištátna preprava elektriny sa využíva v súvislosti s prepravou elektriny do oblastí, ktoré sú trvalo alebo dočasne oddelené od elektrizačnej sústavy tej krajiny, na území ktorej sa nachádzajú tieto odberné miesta.
- 4.3 Medzištátna preprava elektriny po NN vedeniach je možná iba do vyčlenených ostrovov. Takáto medzištátna preprava elektriny sa využíva v súvislosti s prepravou elektriny do oblastí, ktoré sú trvalo alebo dočasne oddelené od elektrizačnej sústavy tej krajiny, na území ktorej sa nachádzajú tieto odberné miesta.
- 4.4 Každá preprava elektriny je realizovaná na základe vzájomne odsúhlaseného postupu medzi ČEZ Distribuce, a.s. a SSE-D (SR-ČR), ÉMÁSZ Hálózati Korilátolt Felelősségű Társaság a SSE-D (SR-HU) a TAURON Polska Energia S.A. a SSE-D (SR-PL).

## 5. Technicko – organizačné podmienky pre zabezpečenie prepravy elektriny medzi

### A) ČEZ Distribuce, a.s. a Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.

#### VVN

##### Vymedzenie prepravy elektriny

Distribúcia elektrickej energie z ČR do SR a opačne je zabezpečená po vedení 110 kV, pričom sa jedná o vedenie č. 603 elektrickými stanicami 110 kV Ropice na českej strane po elektrickú stanicu 110 kV Varín na slovenskej strane, po vedení 110 kV č. 604 medzi elektrickými stanicami 110 kV Ropice na českej strane po elektrickú stanicu 110 kV Čadca na slovenskej strane a po vedení 110 kV č.7778 na českej strane z elektrickej stanice Střelná a po rozvodňu Považská Bystrica na slovenskej strane.

##### Príprava prevádzky

Je prípustná (dovolená) krátkodobá paralelná prevádzka sústavy 110 kV ČR a SR v priebehu prechodu napájania slovenského ostrova(ov) zo slovenskej strany na moravskú a opačným smerom na dobu nevyhnutných manipulácií v elektrizačných sústavách. Dispečing PDS SSE-D pred vykonaním manipulácii informuje SED SEPS o spojení/rozpojení distribučných 110 kV sústav SSE-D, (SR) a ČEZ Distribuce, a.s. (ČR). Riadenie sietí Morava v Ostrave pred vykonaním týchto manipulácii informuje dispečing ČEPS, a.s. Riadenie prevádzky o zamýšľanom spojení/rozpojení distribučných sústav 110 kV SSE-D, a.s., (SR) a ČEZ Distribuce, a.s. (ČR).

V území ČR podliehajú vedenia a rozvodne 110 kV dispečerskému riadeniu Riadenie sietí Morava v Ostrave, a toto riadenie je realizované v súlade s platnou legislatívou ČR. V regióne SR podliehajú vedenia a rozvodne 110 kV dispečerskému riadeniu Riadenie sietí SSE-D a.s. Žilina a toto riadenie je realizované v súlade s platnou legislatívou SR.

##### Operatívne riadenie

Okrem plánovaných a nadradenými dispečingami odsúhlasených manipulácií, nie je prípustné zopnutím DS VVN ČEZ Distribuce, a.s. a SSE-D svojvoľne meniť konfigurácie DS VVN, ktorá je predmetom distribúcie medzi ČEZ Distribuce, a.s. a SSE-D – výnimkou havarijných stavov v DS VVN, kedy je potrebné zabezpečiť obnovenie distribúcie elektriny odberateľom ČEZ Distribuce, a.s. a SSE-D (po súhlase nadradených dispečerských pracovísk – SED Žilina ZDP Ostrava), vyčlenenie ostrovej prevádzky časti DS VVN sa vykonáva manipuláciami s vypínačom SP , resp. vypínačmi vedení.

Doba zopnutia DS VVN ČEZ Distribuce, a.s. a SSE-D je nutné minimalizovať (do cca 3 minút) a realizovať ju v časovom intervale prvých 10 minút na začiatku celej hodiny.

Všetky potrebné manipulácie vopred konzultovať a vykonať iba so súhlasom nadradených dispečingov, ktoré posúdia možnosť kruhovania a iné prípadné vplyvy na ES ČR a ES SR (platí aj pre havarijnú situáciu v DS VVN, ide o tzv. overenie bezpečnosti prevádzky ES).

Riešenie poruchových stavov v častiach DS VVN, VN a NN vyčlenených v ostrove je v kompetencii príslušného dispečingu (v zmysle platných prevádzkových inštrukcií) a vlastníka elektroenergetického zariadenia v poruche.

## VN

### Vymedzenie prepravy elektriny

Preprava elektriny sa realizuje 22 kV vedeniami VN č. 232 z Bytče do ČR pre distribučnú elektrickú stanicu 22 kV: 232:ts:makov\_chata.sukenik, 232:ts:makov\_chata.trescik 232:ts:makov\_colnica\_cr.

Vedenie 232 / 288 napájané z Hričova do ČR pre distribučnú elektrickú stanicu 22 kV: 232:ts:vysoká n.k.\_na.hranici, 232:ts:vysoká n.k.\_u.kempneho.

Vedenie 232 napájané z Čadce do ČR pre distribučnú elektrickú stanicu 22 kV: 232:ts:klokocov\_masopremysel., 232:ts:klokocov\_sl.mlyn.

Preprava elektriny sa realizuje vedeniami VN č.63 z Nového Jičina ČR do SR pre distribučnú elektrickú stanicu 22 kV : 63:ts:makov\_kasárne.1, 63:ts:makov\_kasárne.2, 63:ts:makov\_kasárne.3.

### Príprava prevádzky a operatívne riadenie:

Vyčlenenie ostrovnej prevádzky časti DS VN sa vykonáva manipuláciami s vypínačom SP, resp. vypínačmi vedení.

Doba zopnutia DS VN ČEZ Distribuce, a.s. a SSE-D je nutné minimalizovať (do cca 3 minút) a realizovať ju v časovom intervale prvých 10 minút na začiatku celej hodiny.

Riešenie poruchových stavov v častiach VN vyčlenených v ostrove je v kompetencii príslušného dispečingu (v zmysle platných prevádzkových inštrukcií) a vlastníka elektroenergetického zariadenia v poruche.

## NN

### Vymedzenie prepravy elektriny

Medzištátna preprava elektriny po NN vedeniach je možná iba do „vyčlenených ostrovov“ samostatných odberov zásobovaných z iných častí vymedzených území susediacich štátov. Nie je možné prepojiť na distribučnú sústavu ČR a opačne.

Preprava elektriny sa realizuje 0,4 kV vedeniami NN SR do ČR z NN vývodov distribučnej elektrickej stanice:

232:ts:hor.keco\_zatok\_chata.trescik, 232:ts:vysoka.n.k\_u.janosca\_chata.trescik

232:ts:klokocov\_u.jandu, 232:ts:klokocov\_konecna

233:ts:svrcinovec\_colnica, 233:ts:milosova\_u.padysakov, 233:ts:milosova\_u.jelena,

Preprava elektriny sa realizuje 0,4 kV vedeniami nn ČR do SR z NN vývodov distribučnej elektrickej stanice: m370:ts:klokocov\_biely\_kriz, 200:ts:olešna\_klin – z osady Horní Lomná.

**B) ÉMÁSZ Hálózati Korlátolt Felelősségű Társaság a Stredoslovenská energetika –  
Distribúcia, a.s.**

**VN**

**Vymedzenie prepravy elektriny**

Vedenie VN č.329 v SR vyúsťuje z elektrickej stanice 110/22 kV Fil'akovo ako vonkajšie nadzemné vedenie. Dĺžka kmeňového VN vedenia č. 329 od elektrickej stanice Fil'akovo po štátnu hranicu v Somoskojfalu je 14 km. Prierez tohto vedenia v celej dĺžke je 110/22 mm<sup>2</sup> AlFe. Majetkom SSE-D je celé vedenie VN č. 329 od elektrickej stanice Fil'akovo po železný priehradový stožiar č. 45 vrátane kotevných izolátorov na tomto priehradovom stožiar. Vedenie VN č. 329 - Fil'akovo je prevádzkované v základnom zapojení lúčovito a zásobuje odbery po vypnutý výkonový vypínač č. 7958 v obci Somoskoújfalu (HU), ktorý je zároveň prvým rozpojovacím VN prvkom v dispečerskom riadení prevádzkovateľa distribučnej sústavy ÉMÁSZ Hálózati Korlátolt Felelősségű Társaság.

**Príprava prevádzky a operatívne riadenie:**

Vyčlenenie ostrovnej prevádzky časti DS VN sa vykonáva manipuláciami s vypínačom SP, resp. vypínačmi vedení.

Doba zopnutia DS VN ÉMÁSZ Hálózati Korlátolt Felelősségű Társaság a SSE-D je nutné minimalizovať (do cca 3 minút) a realizovať ju v časovom intervale prvých 10 minút na začiatku celej hodiny.

Riešenie poruchových stavov v častiach VN vyčlenených v ostrove je v kompetencii príslušného dispečingu (v zmysle platných prevádzkových inštrukcií) a vlastníka elektroenergetického zariadenia v poruche.

**NN**

**Vymedzenie prepravy elektriny**

Vedenie NN vyúsťuje z transformačnej stanice VN/NN Ráros puszta vodné dielo č. 54505 v HU, napájanej z rozvodne Karancskeszzi – Széchényi vezeték ako vonkajšie vzdušné vedenie. Dĺžka kmeňového NN vedenia z DS ÉMÁSZ Hálózati Korlátolt Felelősségű Társaság je 619 m s názvom Ráros puszta vodné dielo č. 54505 od transformačnej stanice VN/NN Ráros puszta - vodné dielo č. 54505 po štátnu hranicu. Prierez tohto vedenia v celej dĺžke je Retilens AlFe 4 x 95 mm<sup>2</sup> - 619 m po úsekovú istiacu skriňu a štátnej hranice. Umiestnená na betónovom podpernom bode typu 10/800 na strane HU. Majetkom SSE-D je vonkajšie vzdušné vedenie NN 4 x 50 mm<sup>2</sup> od prvého podperného bodu na území SR. Na NN sústavu na území SR sú pripojené odberné miesta Ráróš pustatina čísla domov: 126, 127, 128, 129 a 731.

## C) TAURON Polska Energia S.A. a Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.

### NN

#### Vymedzenie prepravy elektriny

Preprava elektriny sa realizuje 0,4 kV vedeniami NN SR do PL z NN vývodov distribučnej elektrickej stanice 22/0,4 kV: 220:ts:novot\_2 x káblom v zemi AYKY 3 x170+120 mm<sup>2</sup> - 170 m.

Preprava elektriny sa realizuje 0,4 kV vedeniami NN PL do SR z NN vývodov distribučnej elektrickej stanice 22/0,4 kV: p182:ts:or\_polhora\_colnica - pre 5 odberných miest.

Preprava elektriny sa realizuje 0,4 kV NN PL do SR v lokalite Skalitá pre dvoch odberateľov (1x obchod Bitschop, 1x rodinný dom).

### **6. Prechodné a záverečné ustanovenia**

6.1 Tieto podmienky prepravy je možné meniť a dopĺňať iba formou návrhov zmien a doplnkov predložených SSE-D na schválenie URSO.

6.2 Tieto podmienky prepravy nadobúdajú účinnosť 01. 01. 2018 a ich účinnosť končí 31. 12. 2018.

#### **Odôvodnenie:**

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odboru vecnej regulácie (ďalej len „úrad“) bol dňa 02. 10. 2017 doručený a pod podacím číslom úradu 36700/2017/BA zaevidovaný návrh na schválenie podmienok prepravy elektriny distribučnou sústavou v režime prepravy elektriny podľa § 31 ods. 7 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „podmienky prepravy“) prevádzkovateľa distribučnej sústavy Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 (ďalej len „účastník konania“). Podmienky prepravy predložil účastník konania na schválenie úradu podľa § 13 ods. 2 písm. f) zákona č. 250/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“).

Dňom 02. 10. 2017 sa začalo podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) správne konanie vo veci schválenia podmienok prepravy.

Na toto konanie sa podľa § 41 zákona o regulácii nevzťahuje ustanovenie § 33 ods. 2 správneho poriadku, nakoľko úrad vychádzal pri vydaní rozhodnutia iba z podkladov predložených účastníkom konania, ktorému sa zároveň vyhovel v plnom rozsahu.



Úrad po preskúmaní predložených podmienok prepravy, ich súladu so všeobecne záväznými právnymi predpismi, osobitne so zákonom č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom o regulácii a vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom, dospel k záveru, že navrhované znenie podmienok prepravy spĺňa požiadavky na ich schválenie a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

**Poučenie:**

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie treba podať na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor vecnej regulácie, P. O. BOX 12, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava 27 a to v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Martin Ďurfina  
poverený riadením odboru vecnej regulácie

**Rozhodnutie sa doručí:**

Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina  
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26