

2016.11.21 | 098/EB



ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ

Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27



ROZHODNUTIE

Toto rozhodnutie nadobudlo
právoplatnosť dňa 15.11.2016.
Úrad pre reguláciu sietových odvetví
dňa: 5.12.2016

Číslo: 0002/2016/E-PO
Číslo spisu: 5273-2016-BA

Bratislava, 14. 11. 2016

Úrad pre reguláciu sietových odvetví, odbor regulácie elektroenergetiky, ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 písm. b) druhého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s § 15 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sietových odvetviach vo veci rozhodnutia o schválení podmienok prepravy elektriny distribučou sústavou v režime prepravy elektriny prevádzkovateľa distribučnej sústavy

ROZHODNUTIE

podľa § 13 ods. 2 písm. f) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sietových odvetviach tak, že pre regulovaný subjekt **Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.**,
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 s c h v a l u j e podmienky prepravy elektriny distribučou sústavou v režime prepravy elektriny prevádzkovateľa distribučnej sústavy v tomto znení:

Podmienky prepravy elektriny distribučou sústavou Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. v režime prepravy elektriny

podľa § 31 ods. 7 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov

OBSAH:

- 1.) Zoznam skratiek a používaných pojmov.
- 2.) Všeobecný právny rámec.
- 3.) Úvod.
- 4.) Možnosti prepravy elektriny z oblasti mimo vymedzeného územia do distribučnej sústavy Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. v režime prepravy elektriny distribučnou sústavou podľa § 31 ods. 7 Zákona o energetike.
- 5.) Technicko – organizačné podmienky pre zabezpečenie prepravy elektriny medzi ČEZ Distribuce, a.s. a Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.
- 6) Prechodné a záverečné ustanovenia.

1.) Zoznam skratiek a používaných pojmov

SR	- Slovenská republika
ČR	- Česká republika
PL	- Poľská republika
HU	- Maďarská republika
DS	- distribučná sústava
ES	- elektrizačná sústava
VVN	- veľmi vysoké napätie
VN	- vysoké napätie
NN	- nízke napätie
RG CE	- Regional Group Continentale Europe
RC VN	- riadiace centrum VN
SED	- Slovenský elektroenergetický dispečing
SEPS, a.s.	- Slovenská elektrizačná a prenosová sústava, a.s.
SP	- spínač pripojenia
SSE-D	- Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.
UCTE	- Únia pre koordináciu prenosu elektriny (iba do 07/2009)
ÚRSO	- Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Zákon o energetike a doplnení niektorých zákonov	- Zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene
Zákon o regulácii odvetviach	- Zákon č. 250/2012 Z.Z. o regulácii v sieťových
Pravidlá trhu - Vyhláška č. 24/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom	
Obchodný zákonník - Zákon č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov	

2.) Všeobecný právny rámec

- 2.1 Podľa § 2 písm. a) bod 2 Zákona o energetike sa na účely tohto zákona vymedzeným územím rozumie územie Slovenskej republiky, v ktorom je prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy povinný zabezpečiť prenos elektriny alebo distribúciu elektriny.

- 2.2 Podľa § 2 písm. a) bod 3 Zákona o energetike sa na účely tohto zákona časťou vymedzeného územia rozumie časť územia Slovenskej republiky, v ktorom je prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy povinný zabezpečiť prenos elektriny alebo distribúciu elektriny.
- 2.3 Podľa § 2 písm. b) bod 5 Zákona o energetike sú na účely tohto zákona distribučnou sústavou vzájomne prepojené elektrické vedenia veľmi vysokého napäťa do 110 kV vrátane a vysokého napäťa alebo nízkeho napäťa a elektroenergetické zariadenia potrebné na distribúciu elektriny na časti vymedzeného územia; súčasťou distribučnej sústavy sú aj meracie, ochranné, riadiace, zabezpečovacie, informačné a telekomunikačné zariadenia potrebné na prevádzkovanie distribučnej sústavy; *súčasťou distribučnej sústavy je aj elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie, ktorým sa zabezpečuje preprava elektriny z časti územia Európskej únie alebo z časti územia tretích štátov na vymedzené územie alebo na časť vymedzeného územia, ak také elektrické vedenie alebo elektroenergetické zariadenie nespája prenosovú sústavu s prenosovou sústavou členského štátu alebo s prenosovou sústavou tretích štátov (ďalej aj „ostrov“).*
- 2.4 Podľa § 31 ods. 7 Zákona o energetike je prevádzkovateľ distribučnej sústavy povinný uskutočňovať prepravu elektriny na elektrickom vedení a elektroenergetickom zariadení, ktorým sa zabezpečuje preprava elektriny z časti územia Európskej únie alebo z časti územia tretích štátov na vymedzené územie alebo na časť vymedzeného územia a ktoré nespája prenosovú sústavu s prenosovou sústavou členského štátu alebo s prenosovou sústavou tretích štátov, v súlade s podmienkami schválenými úradom. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný vypracovať podmienky prepravy elektriny distribučnou sústavou podľa predchádzajúcej vety a predložiť ich na schválenie úradu najneskôr 40 dní pred začiatkom obdobia, na ktoré sa takáto prevádzka požaduje; úrad podmienky prepravy elektriny distribučnou sústavou podľa predchádzajúcej vety schváli najneskôr 10 dní pred začiatkom obdobia, na ktoré sa takáto prevádzka požaduje, ak nie sú v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi.
- 2.5 Podľa § 13 ods. 2 písm. f) Zákona o regulácii rozhoduje ÚRSO v rámci vecnej regulácie o schválení podmienok prepravy elektriny distribučnou sústavou v režime prepravy elektriny, pričom schválené podmienky zasiela ÚRSO prevádzkovateľovi prenosovej sústavy a prevádzkovateľovi distribučnej sústavy.

3.) Úvod

- 3.1 Podľa § 3 písm. b) bod 3 Zákona o energetike je prevádzkovateľom DS osoba, ktorá má povolenie na distribúciu elektriny na časti vymedzeného územia.
- 3.1 SSE-D je držiteľom platného povolenia na podnikanie v elektroenergetike v rozsahu distribúcia elektriny č. 2007E 0260 – 6. zmena na distribúciu elektriny na časti vymedzeného územia.
- 3.3 SSE-D ako prevádzkovateľ DS je na základe ust. § 31 ods. 7 Zákona o energetike povinná vypracovať podmienky prepravy elektriny DS SSE-D.
- 3.4 SR a ČR, HU a PL sú súčasťou prepojených elektrizačných prenosových sústav UCTE (od júla 2009 RG CE), pričom na základe platných medzinárodných dohôd

sa neumožňuje prevádzka paralelne prepojených transformácií distribučných sústav s rovnakými transformáciami susedných štátov.

- 3.5 Tieto podmienky prepravy majú za cieľ stanoviť pravidlá pre:
- a) efektívnu prevádzku DS v režime podľa § 31 ods. 7 Zákona o energetike;
 - b) primeranú a prakticky dosiahnutelnú mieru zabezpečenia užívateľa DS elektrinou v požadovanej kvalite distribúcie;
 - c) prevádzku DS v režime podľa § 31 ods. 7 Zákona o energetike pri optimálnych nákladoch.
- 3.6 Pojmy používané v týchto podmienkach prepravy sú používané a vykladané v súlade so Zákonom o energetike, Zákonom o regulácii, Pravidlami trhu a ostatnými právnymi predpismi vydanými na ich základe, ako aj Technickými podmienkami SSE-D a Prevádzkovým poriadkom SSE-D.

4.) Možnosti prepravy elektriny z oblastí mimo vymedzeného územia do distribučnej sústavy Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. v režime prepravy elektriny distribučnou sústavou podľa § 31 ods. 7 Zákona o energetike

- 4.1 Medzištátna preprava elektriny po VVN vedeniach je možná iba do vyčlenených ostrovov. Takáto medzištátna preprava elektriny sa využíva v súvislosti s prepravou elektriny do oblastí, ktoré sú trvalo alebo dočasne oddelené od elektrizačnej sústavy tej krajiny, na území ktorej sa nachádzajú tieto odberné miesta.
- 4.2 Medzištátna preprava elektriny po VN vedeniach je možná iba do vyčlenených ostrovov. Takáto medzištátna preprava elektriny sa využíva v súvislosti s prepravou elektriny do oblastí, ktoré sú trvalo alebo dočasne oddelené od elektrizačnej sústavy tej krajiny, na území ktorej sa nachádzajú tieto odberné miesta.
- 4.3 Medzištátna preprava elektriny po NN vedeniach je možná iba do vyčlenených ostrovov. Takáto medzištátna preprava elektriny sa využíva v súvislosti s prepravou elektriny do oblastí, ktoré sú trvalo alebo dočasne oddelené od elektrizačnej sústavy tej krajiny, na území ktorej území sa nachádzajú tieto odberné miesta.
- 4.4 Každá preprava elektriny je realizovaná na základe vzájomne odsúhláseného postupu medzi ČEZ Distribuce, a.s. a SSE-D (SR-ČR), ÉMÁSZ Hálózati Korlátolt Felelősséggű Társaság a SSE-D (SR-HU) a TAURON Polska Energia S.A. a SSE-D (SR-PL).

5.) Technicko – organizačné podmienky pre zabezpečenie prepravy elektriny medzi

A) ČEZ Distribuce, a.s. a Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.

VVN

Vymedzenie prepravy elektriny

Distribúcia elektrickej energie z ČR do SR a opačne je zabezpečená po vedení 110 kV, pričom sa jedná o vedenie č. 603 medzi elektrickými stanicami 110 kV Ropice na českej strane po elektrickú stanicu 110 kV Varín na slovenskej strane, po vedení 110 kV č. 604

medzi elektrickými stanicami 110 kV Ropice na českej strane po elektrickú stanicu 110 kV Čadca na slovenskej stane a po vedení 110 kV č.7778 na českej strane z elektrickej stanice Střelná a po rozvodňu Považská Bystrica na slovenskej strane.

Príprava prevádzky

Je prípustná (dovolená) krátkodobá paralelná prevádzka sústavy 110 kV ČR a SR v priebehu prechodu napájania slovenského ostrova(ov) zo slovenskej strany na moravskú a opačným smerom na dobu nevyhnutných manipulácií v elektrizačných sústavách. Dispečing PDS SSE-D pred vykonaním manipulácií informuje SED SEPS o spojení/rozpojení distribučných 110 kV sústav SSE-D, (SR) a ČEZ Distribuce, a.s. (ČR). Riadenie sietí Morava v Ostrave pred vykonaním týchto manipulácií informuje dispečing ČEPS, a.s. Riadenie prevádzky o zamýšľanom spojení/rozpojení distribučných sústav 110 kV SSE-D, a.s., (SR) a ČEZ Distribuce, a.s. (ČR).

V území ČR podliehajú vedenia a rozvodne 110 kV dispečerskému riadeniu Riadenie sietí Morava v Ostrave, a toto riadenie je realizované v súlade s platnou legislatívou ČR. V regióne SR podliehajú vedenia a rozvodne 110 kV dispečerskému riadeniu Riadenie sietí SSE-D a.s. Žilina a toto riadenie je realizované v súlade s platnou legislatívou SR.

Operatívne riadenie

Okrem plánovaných a nadradenými dispečingami odsúhlásených manipulácií, nie je prípustné zopnutím DS VVN ČEZ Distribuce, a.s. a SSE-D svojvoľne meniť konfigurácie DS VVN, ktorá je predmetom distribúcie medzi ČEZ Distribuce, a.s. a SSE-D – výnimkou havarijných stavov v DS VVN, kedy je potrebné zabezpečiť obnovenie distribúcie elektriny odberateľom ČEZ Distribuce, a.s. a SSE-D (po súhlase nadradených dispečerských pracovísk – SED Žilina ZDP Ostrava), vyčlenenie ostrovnej prevádzky časti DS VVN sa vykonáva manipuláciami s vypínačom SP, resp. vypínačmi vedení.

Doba zopnutia DS VVN ČEZ Distribuce, a.s. a SSE-D je nutné minimalizovať (do cca 3 minút) a realizovať ju v časovom intervale prvých 10 minút na začiatku celej hodiny.

Všetky potrebné manipulácie vopred konzultovať a vykonať iba so súhlasom nadradených dispečingov, ktoré posúdia možnosť kruhovania a iné prípadné vplyvy na ES ČR a ES SR (platí aj pre havarijné situácie v DS VVN, ide o tzv. overenie bezpečnosti prevádzky ES).

Riešenie poruchových stavov v častiach DS VVN, VN a NN vyčlenených v ostrove je v kompetencii príslušného dispečingu (v zmysle platných prevádzkových inštrukcií) a vlastníka elektroenergetického zariadenia v poruche.

VN

Vymedzenie prepravy elektriny

Preprava elektriny sa realizuje 22 kV vedeniami VN č. 232 z Bytče do ČR pre distribučnú elektrickú stanicu 22 kV: 232:ts:makov_chata.sukenik, 232:ts:makov_chata.trescik 232:ts:makov_colnica_cr.

Vedenie 232 / 288 napájané z Hričova do ČR pre distribučnú elektrickú stanicu 22 kV: 232:ts:vysoká n.k._na.hranici, 232:ts:vysoká n.k._u kempneho.

Vedenie 232 napájané z Čadce do ČR pre distribučnú elektrickú stanicu 22 kV: 232:ts:klokocov_masopremysel., 232:ts:klokocov_sl.mlyn.

Preprava elektriny sa realizuje vedeniami VN č.63 z Nového Jičína ČR do SR pre distribučnú elektrickú stanicu 22 kV : 63:ts:makov_kasárne.1, 63:ts:makov_kasárne.2, 63:ts:makov_kasárne.3.

Príprava prevádzky a operatívne riadenie:

Vyčlenenie ostrovnej prevádzky časti DS VN sa vykonáva manipuláciami s vypínačom SP, resp. vypínačmi vedení.

Doba zopnutia DS VN ČEZ Distribuce, a.s. a SSE-D je nutné minimalizovať (do cca 3 minút) a realizovať ju v časovom intervale prvých 10 minút na začiatku celej hodiny.

Riešenie poruchových stavov v častiach VN vyčlenených v ostrove je v kompetencii príslušného dispečingu (v zmysle platných prevádzkových inštrukcií) a vlastníka elektroenergetického zariadenia v poruche.

NN

Vymedzenie prepravy elektriny

Medzištátna preprava elektriny po NN vedeniach je možná iba do „vyčlenených ostrovov“ samostatných odberov zásobovaných z iných časti vymedzených území susediacich štátov. Nie je možné prepojiť na distribučnú sústavu ČR a opačne.

Preprava elektriny sa realizuje 0,4 kV vedeniami NN SR do ČR z NN vývodov distribučnej elektrickej stanice:

232:ts:hor.keco_zatok_chata.trescik, 232:ts:vysoka.n.k_u.janosca_chata.trescik

232:ts:klokocov_u.jandu, 232:ts:klokocov_konecna

233:ts:svrcinovec_colnica, 233:ts:milosova_u.padysakov, 233:ts:milosova_u.jelena,

Preprava elektriny sa realizuje 0,4 kV vedeniami nn ČR do SR z NN vývodov distribučnej elektrickej stanice: m370:ts:klokocov_bielý kríz, 200:ts:olešna_klin – z osady Horní Lomná.

B) ÉMÁSZ Hálózati Korlátolt Felelősséggű Társaság a Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.

VN

Vymedzenie prepravy elektriny

Vedenie VN č.329 v SR vyúsťuje z elektrickej stanice 110/22 kV Fiľakovo ako vonkajšie nadzemné vedenie. Dĺžka kmeňového VN vedenia č. 329 od elektrickej stanice Fiľakovo po štátnej hranici v Somoskojfalu je 14 km. Prierez tohto vedenia v celej dĺžke je 110/22 mm² AlFe. Majetkom SSE-D je celé vedenie VN č. 329 od elektrickej stanice Fiľakovo po železnej priečadový stožiar č. 45 vrátane kotevných izolátorov na tomto priečadovom stožiari. Vedenie VN č. 329 - Fiľakovo je prevádzkované v základnom zapojení lúčovito a zásobuje odbery po vypnutý výkonový vypínač č. 7958 v obci Somoskoújfalu (HU), ktorý je zároveň prvým rozpojovacím VN prvkom v dispečerskom riadení prevádzkovateľa distribučnej sústavy ÉMÁSZ Hálózati Korlátolt Felelősséggű Társaság.

Príprava prevádzky a operatívne riadenie:

Vyčlenenie ostrovnej prevádzky časti DS VN sa vykonáva manipuláciami s vypínačom SP, resp. vypínačmi vedení.

Doba zopnutia DS VN ÉMÁSZ Hálózati Korlátolt Felelősséggű Társaság a SSE-D je nutné minimalizovať (do cca 3 minút) a realizovať ju v časovom intervale prvých 10 minút na začiatku celej hodiny.

Riešenie poruchových stavov v častiach VN vyčlenených v ostrove je v kompetencii príslušného dispečingu (v zmysle platných prevádzkových inštrukcií) a vlastníka elektroenergetického zariadenia v poruche.

NN

Vymedzenie prepravy elektriny

Vedenie NN vyúsťuje z transformačnej stanice VN/NN Ráros puszta vodné dielo č. 54505 v HU, napájanej z rozvodne Karancskeszi – Széchenyi vezeték ako vonkajšie vzdušné vedenie. Dĺžka kmeňového NN vedenia z DS ÉMÁSZ Hálózati Korlátolt Felelősséggű Társaság je 619 m s názvom Ráros puszta vodné dielo č. 54505 od transformačnej stanice VN/NN Ráros puszta - vodné dielo č. 54505 po štátnej hranici. Prierez tohto vedenia v celej dĺžke je Retilens AlFe 4 x 95 mm² - 619 m po úsekovú istiacu skriňu a štátnej hranice. Umiestnená na betónovom podpernom bode typu 10/800 na strane HU. Majetkom SSE-D je vonkajšie vzdušné vedenie NN 4 x 50 mm² od prvého podporného bodu na území SR. Na NN sústavu na území SR sú pripojené odberné miesta Ráróš pustatina čísla domov: 126, 127, 128, 129 a 731.

C) TAURON Polska Energia S.A. a Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.

NN

Vymedzenie prepravy elektriny

Preprava elektriny sa realizuje 0,4 kV vedeniami NN SR do PL z NN vývodov distribučnej elektrickej stanice 22/0,4 kV: 220:ts:novot_2 x káblom v zemi AYKY 3 x 170+120 mm² - 170 m.

Preprava elektriny sa realizuje 0,4 kV vedeniami NN PL do SR z NN vývodov distribučnej elektrickej stanice 22/0,4 kV: p182:ts:or_polhora_colnica - pre 5 odberných miest.

Preprava elektriny sa realizuje 0,4 kV NN PL do SR v lokalite Skalitá pre dvoch odberateľov (1x obchod Bitschop, 1x rodinný dom).

7.) Prechodné a záverečné ustanovenia

- 7.1 Tieto podmienky prepravy je možné meniť a doplniť iba formou návrhov zmien a doplnkov predložených SSE-D na schválenie URSO.
- 7.2 Tieto podmienky prepravy elektriny DS v režime prepravy elektriny podľa Zákona o energetike nadobúdajú účinnosť dňom právoplatnosti tohto rozhodnutia a ich účinnosť končí 31. 12. 2017.

Odôvodnenie:

Úradu pre reguláciu sietových odvetví, odboru vecnej regulácie (ďalej len „úrad“) bol dňa 19. 10. 2016 doručený a pod podacím číslom úradu 38270/2016/BA zaevidovaný návrh na schválenie podmienok prepravy elektriny distribučnou sústavou v režime prepravy elektriny podľa § 31 ods. 7 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „podmienky prepravy“) prevádzkovateľa distribučnej sústavy Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 (ďalej len „účastník konania“). Podmienky prepravy predložil účastník konania na schválenie úradu podľa § 13 ods. 2 písm. f) zákona č. 250/2001 Z. z. o regulácii v sietových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“).

Dňom 19. 10. 2016 sa začalo podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) správne konanie vo veci schválenia podmienok prepravy.

Na toto konanie sa podľa § 41 zákona o regulácii nevzťahuje ustanovenie § 33 ods. 2 sorávneho poriadku, napäťko úrad vychádzal pri vydaní rozhodnutia iba z podkladov predložených účastníkom konania, ktorému sa zároveň vyhovelo v plnom rozsahu.

Úrad po preskúmaní predložených podmienok prepravy, ich súladu so všeobecne záväznými právnymi predpismi, osobitne so zákonom č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom o regulácii a vyhláškou Úradu pre reguláciu sietových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom, dospel k záveru, že navrhované znenie podmienok prepravy splňa požiadavky na ich schválenie a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie treba podať na Úrad pre reguláciu sietových odvetví, odbor vecnej regulácie, P. O. BOX 12, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava 27 a to v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.




JUDr. Miriama Čurlíková
riaditeľka odboru vecnej regulácie

Rozhodnutie sa doručí:

Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26

Odosielateľ

ÚRAD PRE REBULIČNÝ ÚTVORNÍK
Baikalská 27, P.O.BOX 12
020 07 Bratislava 27

Denná pečiatka
podacej pošty



Miesto pre výplňanie

POUŽÍVATEĽ
INFO pred
dodania
zásilek



Miesto na nájdoriu nákladu

BRATISLAVA 27



RH127473364SK



Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Dátum: 21.11.2016
Číslo záznamu: 84144/16

000/100/00-00
44376/000/00

000 44 Štúro

SC-DISTRIBUČNÝ, a.s.
NEFRAŠOVACIE ŠTÚR/08

