

275/2012 Z.z.

VYHLÁŠKA

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

z 5. septembra 2012,

ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny

Zmena: [275/2012 Z.z.](#)

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len "úrad") podľa [§ 40 ods. 2 zákona č. 250/2012 Z.z.](#) o regulácii v sieťových odvetviach ustanovuje:

§ 1

Základné pojmy

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a) poruchou neplánované prerušenie prenosu alebo distribúcie elektriny do odberného miesta na čas dlhší ako tri minúty, ktoré vzniklo v dôsledku narušenia alebo poškodenia zariadenia prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy, okrem prerušenia elektrického obvodu poistkou v hlavnej domovej káblovej skrini alebo v hlavnej domovej poistkovej skrini u koncového odberateľa elektriny; za poruchu sa nepovažuje neplánované prerušenie prenosu alebo distribúcie elektriny na vedení a transformátoroch prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy, ktoré nespôsobilo obmedzenie dodávky elektriny; následná porucha bez príčinnej súvislosti s poruchou predchádzajúcou je považovaná za novú poruchu,

b) plánovaným prerušením prerušenie prenosu alebo distribúcie elektriny na čas dlhší ako tri minúty pri uskutočňovaní plánovaných prác na zariadeniach prenosovej alebo distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme,

c) obnovením prenosu alebo distribúcie elektriny

1. obnovenie schopnosti prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy trvale prenášať alebo distribuovať do odberného miesta elektrinu v množstve a kvalite určených v technických podmienkach¹⁾ prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo v technických podmienkach prevádzkovateľa distribučnej sústavy a dohodnutých v zmluve o pripojení do prenosovej sústavy, zmluve o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny, zmluve o pripojení do distribučnej sústavy, zmluve o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny, zmluve o dodávke elektriny alebo zmluve o združenej dodávke elektriny,

2. obnovenie prenosu alebo distribúcie elektriny formou náhradného zapojenia odberného miesta vrátane obmedzenia množstva dodávanej elektriny, ktoré je dohodnuté v zmluve o pripojení do prenosovej sústavy, zmluve o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny, zmluve o pripojení do distribučnej sústavy, zmluve o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny, zmluve o dodávke elektriny alebo zmluve o združenej dodávke elektriny; obnovením prenosu alebo distribúcie elektriny nie je krátkodobá obnova prenosu alebo distribúcie elektriny pri vykonávaní manipulácií na účely určenia miesta poruchy,

d) udalosťou skutočnosť, ktorá je predmetom štandardu kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny a bola regulovaným subjektom zistená prostredníctvom podania alebo iným spôsobom,

e) rokom t kalendárny rok, v ktorom regulovaný subjekt predkladá úradu vyhodnotenie štandardov kvality za rok t-1,

f) rokom t-1 kalendárny rok predchádzajúci roku t.

§ 2

Štandardy kvality prenosu elektriny

Štandardmi kvality prenosu elektriny sú:

a) dodržanie kvality elektriny

1. dohodnutej v zmluve o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny, alebo

2. určenej v technických podmienkach prevádzkovateľa prenosovej sústavy, ak táto kvalita nie je dohodnutá v zmluve o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny,

b) dodržanie lehoty 30 dní na odoslanie písomného stanoviska k podaniu prevádzkovateľa distribučnej sústavy alebo koncového odberateľa elektriny priamo pripojeného do prenosovej sústavy alebo dodávateľa elektriny týkajúceho sa kvality elektriny, pričom obsahom stanoviska je informácia, či je podanie oprávnené alebo nie; ak je podanie oprávnené, obsahom stanoviska je aj určenie spôsobu a termínu odstránenia príčin zníženej kvality elektriny,

c) uskutočnenie prenosu elektriny v termíne podľa uzatvorenej zmluvy o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny, ak sú k tomuto termínu splnené technické a obchodné podmienky prevádzkovateľa prenosovej sústavy,

d) obnovenie prenosu elektriny do odberného miesta do dvoch pracovných dní

1. odkedy bola dlžná suma vrátane nákladov spojených s prerušením a obnovením prenosu elektriny pripísaná na účet prevádzkovateľa prenosovej sústavy, ak prerušenie prenosu elektriny bolo z dôvodu omeškania s úhradou platieb za prenos elektriny, pričom sú splnené technické a obchodné podmienky prevádzkovateľa prenosovej sústavy, alebo

2. odkedy bola na účet prevádzkovateľa prenosovej sústavy pripísaná prvá splátka dlžnej sumy vrátane nákladov spojených s prerušením a obnovením prenosu elektriny a bola uzatvorená dohoda o splátkach, ak prerušenie prenosu elektriny bolo z dôvodu omeškania s úhradou platieb za prenos elektriny, pričom sú splnené technické a obchodné podmienky prevádzkovateľa prenosovej sústavy,

e) obnovenie prenosu elektriny po prerušení prenosu elektriny ²⁾ do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti dodávateľa elektriny o obnovenie prenosu elektriny do odberného miesta koncového odberateľa elektriny priamo pripojeného do prenosovej sústavy,

f) obnovenie prenosu elektriny po poruche do 12 hodín odkedy sa prevádzkovateľ prenosovej sústavy o poruche dozvedel za dodržania prevádzkovej bezpečnosti prenosovej sústavy do odberného miesta koncového odberateľa elektriny, ak nebolo dohodnuté inak,

g) obnovenie prenosu elektriny z odberného miesta zariadenia na výrobu elektriny za dodržania prevádzkovej bezpečnosti prenosovej sústavy v lehote do 24 hodín odkedy sa prevádzkovateľ prenosovej sústavy dozvedel o odstránení poruchy zariadenia na výrobu elektriny, ak bol prenos elektriny prerušený z dôvodu poruchy daného zariadenia na výrobu elektriny ak nebolo dohodnuté inak,

h) zabezpečenie preskúšania určeného meradla v lehote podľa osobitného predpisu, 3)

i) overenie správnosti vyúčtovania platby za prenos elektriny a odstránenie zistených nedostatkov vyúčtovania a odoslanie oznámenia, či je podanie oprávnené, alebo nie; ak je podanie oprávnené, obsahom stanoviska je aj informácia o zistených nedostatkoch a spôsobe vyrovnania rozdielu v platbách v lehote do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o overenie správnosti vyúčtovania platby za prenos elektriny,

j) dodržiavanie plynulosti prenosu elektriny tak, aby

1. priemerná doba prerušenia prenosu elektriny počas kalendárneho roka bola najviac päť minút,

2. priemerný počet neplánovaných prerušení prenosu elektriny vzťahujúci sa na jeden transformátor okrem väzbových transformátorov 400/220 kV a záložných transformátorov 400/110 kV a 220/110 kV bol na napäťovej úrovni 400 kV najviac 0,40 a na napäťovej úrovni 220 kV najviac 0,50.

§ 3

Štandardy kvality distribúcie elektriny

Štandardmi kvality distribúcie elektriny sú:

a) dodržanie kvality elektriny

1. dohodnutej v zmluve o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny alebo

2. dodržanie charakteristík elektriny v odbernom mieste odberateľa elektriny za normálnych prevádzkových podmienok podľa bodov 2.1. až 2.7., pričom sú splnené aj parametre elektriny nad rámec uvedených charakteristík podľa technických podmienok prevádzkovateľa distribučnej sústavy, a to

2.1. frekvencia napájacej sústavy pri sústavách so synchronným pripojením na prepojenú sústavu 50 Hz $\pm$ 1% počas 99,5% roku a 50 Hz $\pm$ 4% / - 6% počas 100% času,

2.2. frekvencia napájacej sústavy pri sústavách bez synchronného pripojenia na prepojenú sústavu 50 Hz $\pm$ 2% počas 99,5% roku a 50 Hz $\pm$ 15% počas 100% času,

2.3. veľkosť napájacieho napätia pre verejnú nízkonapäťovú sústavu 230 V medzi krajným vodičom a neutrálnym vodičom pri štvorvodičových trojfázových sústavách alebo 230 V medzi krajnými vodičmi pri trojvodičových trojfázových sústavách,

2.4. odchýlka napájacieho napätia maximálne $\pm$ 10%,

2.5. dlhodobá miera vnímania blikania spôsobená rýchlymi zmenami napätia v ľubovoľnom období jedného týždňa $P_{it} \leq 1$ počas 95% času,

2.6. pokles napájacieho napätia trvá menej ako jednu sekundu, pričom napätie neklesne pod hodnotu 40% napájacieho napätia,

2.7. 95% desiatminútových stredných efektívnych hodnôt každého jednotlivého harmonického napätia počas každého obdobia jedného týždňa je menších alebo rovných hodnote uvedenej v tabuľke

Nepárne harmonické						Párne harmonické					
Nie násobky 3						Násobky 3					
Rád harmonickej	Relatívne napätie (% U_n)	Rád harmonickej	Relatívne napätie (% U_n)	Rád harmonickej	Relatívne napätie (% U_n)	Rád harmonickej	Relatívne napätie (% U_n)	Rád harmonickej	Relatívne napätie (% U_n)	Rád harmonickej	Relatívne napätie (% U_n)
5	6,0%	3	5,0%	2	2,0%	7	5,0%	9	1,5%	4	1,0%
11	3,5%	15	0,5%	6 ... 24	0,5%						

I	13	I	3,0%	I	21	I	0,5%	I		I
I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	I
I	17	I	2,0%	I		I		I		I
I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	I
I	19	I	1,5%	I		I		I		I
I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	I
I	23	I	1,5%	I		I		I		I
I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	I
I	25	I	1,5%	I		I		I		I
I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	I

b) dodržanie lehoty 30 dní na odoslanie stanoviska k podaniu prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy alebo koncového odberateľa elektriny alebo dodávateľa elektriny týkajúceho sa kvality elektriny, pričom obsahom stanoviska je informácia, či je podanie oprávnené, alebo nie, alebo akým spôsobom a kedy bude oprávnenosť podania overená; ak je podanie oprávnené, obsahom stanoviska je aj určenie spôsobu a termínu odstránenia príčin zníženej kvality elektriny podľa lehôt uvedených v písmene c),

c) dodržanie lehoty na odstránenie príčin zníženej kvality elektriny v termíne

1. 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o zníženej kvalite elektriny prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, ak je príčina odstrániteľná jednoduchým prevádzkovým opatrením, alebo
2. 6 mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o zníženej kvalite elektriny prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, ak je príčina odstrániteľná stavebno-technickým opatrením, na ktoré sa nevyžaduje stavebné povolenie,⁴⁾ alebo
3. 12 mesiacov od právoplatnosti stavebného povolenia,⁴⁾ ak je príčina odstrániteľná stavebno-technickým opatrením, na ktoré sa vyžaduje stavebné povolenie;

lehota sa považuje za dodržanú, ak nedôjde k odstráneniu príčin zníženej kvality elektriny v lehote podľa prvého, druhého alebo tretieho bodu z dôvodov, ktoré nie sú na strane prevádzkovateľa distribučnej sústavy,

d) uskutočnenie distribúcie elektriny, ak sú splnené technické a obchodné podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy

1. v termíne podľa uzatvorenej zmluvy o distribúcii elektriny,
2. do piatich pracovných dní od uzatvorenia zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy alebo v termíne podľa uzatvorenej zmluvy o združenej dodávke elektriny,

e) obnovenie distribúcie elektriny odberateľom elektriny, ktorí majú uzatvorenú zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny s prevádzkovateľom distribučnej sústavy do jedného pracovného dňa nasledujúcom po dni,

1. odkedy bola dlžná suma vrátane nákladov spojených s prerušením a obnovením distribúcie elektriny pripísaná na účet prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ak prerušenie distribúcie elektriny bolo z dôvodu omeškania s úhradou platieb za distribúciu elektriny, pričom sú splnené technické a obchodné podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy, alebo
2. odkedy bola na účet prevádzkovateľa distribučnej sústavy pripísaná prvá splátka dlžnej sumy vrátane nákladov spojených s prerušením a obnovením distribúcie elektriny, ak bola uzatvorená dohoda o splátkach a prerušenie distribúcie elektriny bolo z dôvodu omeškania s úhradou platieb za distribúciu elektriny do odberného miesta, pričom sú splnené technické a obchodné podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy,

f) obnovenie distribúcie elektriny po prerušení distribúcie elektriny do jedného pracovného dňa odo dňa doručenia žiadosti dodávateľa elektriny o obnovenie distribúcie elektriny do odberného miesta koncového odberateľa elektriny priamo pripojeného do distribučnej sústavy, pričom sú splnené technické a obchodné podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy,

g) obnovenie distribúcie elektriny po neplánovanom prerušení distribúcie elektriny z dôvodu vzniku poruchy v distribučnej sústave v lehote do

1. 12 hodín v distribučnej sústave s napäťovou úrovňou nad 1 kV a do odberných miest zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu,⁵⁾ odkedy sa prevádzkovateľ distribučnej sústavy o poruche dozvedel; lehota 12 hodín sa vťahuje na odberné miesto zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti⁵⁾ pripojené do sústavy s napäťovou úrovňou do 1 kV vtedy, ak prevádzkovateľ daného zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti oznámil prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, že je pripojený do jeho sústavy s napäťovou úrovňou do 1 kV,
2. 18 hodín v distribučnej sústave s napäťovou úrovňou do 1 kV, odkedy sa prevádzkovateľ distribučnej sústavy o poruche dozvedel,

h) obnovenie distribúcie elektriny z odberného miesta zariadenia na výrobu elektriny za dodržania prevádzkovej bezpečnosti distribučnej sústavy v lehote do 24 hodín, odkedy sa prevádzkovateľ distribučnej sústavy dozvedel o odstránení poruchy zariadenia na výrobu elektriny, ak bola distribúcia elektriny prerušená z dôvodu poruchy daného zariadenia na výrobu elektriny,

i) oznámenie termínu začatia a ukončenia plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny spôsobom definovaným v príslušných obchodných podmienkach prevádzkového poriadku regulovaného subjektu v lehote podľa osobitného predpisu;⁶⁾ za plánované obmedzenie alebo prerušenie distribúcie elektriny sa nepovažuje prerušenie distribúcie elektriny počas výmeny meradla a prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu vykonávania nevyhnutných prevádzkových úkonov na úrovni nízkeho napätia, pri ktorých obmedzenie alebo prerušenie distribúcie elektriny neprekročí 20 minút v priebehu 24 hodín,

j) dodržanie oznámeného termínu začatia a ukončenia plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny; termín sa považuje za dodržaný aj vtedy, ak bola distribúcia elektriny obmedzená alebo prerušená v lehote podľa oznámeného termínu, ale v skutočnosti došlo ku skráteniu tejto lehoty a prevádzkovateľ sústavy túto skutočnosť oznámi dotknutým účastníkom trhu s elektrinou, alebo ak sa plánované obmedzenie alebo prerušenie distribúcie elektriny neuskutoční a prevádzkovateľ sústavy túto skutočnosť oznámi dotknutým účastníkom trhu s elektrinou najneskôr päť dní pred pôvodne plánovaným termínom obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny,

k) zabezpečenie preskúšania určeného meradla v lehote podľa osobitného predpisu, 3)

l) overenie správnosti vyúčtovania platby za distribuovanú elektrinu za každé odberné miesto a overovanú vyúčtovaciu platbu zvlášť, odstránenie zistených nedostatkov vyúčtovania a odoslanie oznámenia, či podanie bolo oprávnené, alebo nie, v lehote do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o overenie správnosti vyúčtovania platby za distribúciu elektriny prevádzkovateľom miestnej distribučnej sústavy alebo koncovým odberateľom elektriny, ktorí majú uzatvorenú zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a o distribúcii elektriny alebo dodávateľom elektriny; ak bolo podanie oprávnené, obsahom stanoviska je aj informácia o zistených nedostatkoch a spôsobe vyrovnania rozdielu v platbách,

m) dodržanie lehoty 30 dní na zaslanie písomného stanoviska k žiadosti o pripojenie zariadenia žiadateľa k distribučnej sústave,

n) dodržiavanie plynulosti distribúcie elektriny tak, aby

1. priemerná doba neplánovaných prerušení distribúcie elektriny na jedno odberné miesto počas kalendárneho roka bola najviac 180 minút,

2. priemerný počet neplánovaných prerušení distribúcie elektriny na jedno odberné miesto počas kalendárneho roka bol najviac 3,00,

3. pomer množstva elektriny nedodanej odberateľom elektriny z dôvodu neplánovaných prerušení distribúcie elektriny k celkovému množstvu dodanej elektriny odberateľom elektriny počas kalendárneho roka bol najviac 0,005.

§ 4

Štandardy kvality dodávky elektriny

(1) Štandardmi kvality dodávky elektriny koncovým odberateľom elektriny sú:

a) overenie vyúčtovania platby za dodanú elektrinu, odstránenie zistených nedostatkov vo vyúčtovaní a odoslanie oznámenia, či je podanie oprávnené, alebo nie, v lehote do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti koncového odberateľa elektriny o overenie vyúčtovania platby za dodávku elektriny; ak je na overenie správnosti vyúčtovania platby za dodanú elektrinu potrebná súčinnosť tretích osôb, lehota sa predlžuje o päť pracovných dní a ak je podanie oprávnené, obsahom stanoviska je aj informácia o zistených nedostatkoch a spôsobe vyrovnania rozdielu v platbách,

b) požiadanie prevádzkovateľa sústavy o obnovenie dodávky elektriny najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni, odkedy dodávateľ elektriny zaregistroval uhradenie dlžnej sumy za dodávku elektriny a nákladov spojených s prerušením a obnovením distribúcie elektriny, ak bola dodávka elektriny prerušená z dôvodu omeškania úhrady platieb koncového odberateľa elektriny za odobratú elektrinu; ak je dodávateľ elektriny súčasne prevádzkovateľom sústavy, do ktorej je odberné miesto pripojené, lehota jedného pracovného dňa sa vzťahuje na obnovenie dodávky elektriny do odberného miesta,

c) odoslanie podania koncového odberateľa elektriny týkajúceho sa štandardu kvality prenosu elektriny alebo distribúcie elektriny prevádzkovateľovi prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, alebo stanoviska prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa distribučnej sústavy koncovému odberateľovi elektriny v lehote dvoch pracovných dní od prijatia podania alebo stanoviska; ak je dodávateľ elektriny zároveň prevádzkovateľom distribučnej sústavy, do ktorej je pripojené odberné miesto koncového odberateľa elektriny, lehota na odoslanie stanoviska koncovému odberateľovi k podaniu týkajúceho sa kvality dodávanej elektriny a poskytovaných služieb súvisiacich s distribúciou elektriny je 30 dní odo dňa doručenia podania,

d) uzatvorenie zmluvy o združenej dodávke elektriny s každým odberateľom elektriny v domácnosti, ktorý o to požiada, do piatich dní odo dňa splnenia obchodných podmienok dodávateľa elektriny,

e) odoslanie kompenzačnej platby a oznámenia o kompenzačnej platbe účastníkovi trhu s elektrinou v lehote piatich pracovných dní odkedy bola kompenzačná platba, ktorá prináleží danému účastníkovi trhu od prevádzkovateľa sústavy, pripísaná na účet dodávateľa elektriny.

(2) Úhradou dlžnej sumy podľa odseku 1 písm. b) za dodávku elektriny a nákladov spojených s prerušením a obnovením distribúcie elektriny sa rozumie pripísanie dlžnej sumy na účet dodávateľa elektriny na základe realizácie platobného príkazu so správnymi identifikátormi platby alebo na základe zaslania dlžnej sumy poštovým poukazom so správnymi identifikátormi platby.

(3) Ak dodávateľ elektriny na základe zmluvy poskytuje koncovému odberateľovi elektriny súčasne dodávku elektriny a distribúciu elektriny do odberného miesta, dlžnou sumou za dodávku elektriny a platbou za odobratú elektrinu podľa odseku 1 písm. b) sa rozumie aj dlžná suma za distribúciu elektriny a prístup do distribučnej sústavy a platba za distribúciu elektriny a prístup do distribučnej sústavy.

§ 5

Za nedodržanie štandardu kvality sa nepovažuje skutočnosť, ak regulovaný subjekt nedodrжал štandard kvality z dôvodu

a) stavu núdze v elektroenergetike, 7)

b) živeľnej pohromy, 8)

c) havárie na zariadení prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy spôsobenej treťou osobou,

d) odstraňovania príčin udalostí, ktoré bezprostredne ohrozujú život alebo zdravie osôb, alebo môžu spôsobiť rozsiahle škody na majetku,

e) že dotknutý účastník trhu s elektrinou alebo prevádzkovateľ sústavy neposkytne regulovanému subjektu súčinnosť nevyhnutnú na dodržanie štandardu kvality.

§ 6

Požadovaná úroveň dodržiavania štandardov kvality

(1) Požadovaná úroveň dodržiavania štandardov kvality je najmenej

- a) 91,15% pre prenos elektriny,
- b) 88,70% pre distribúciu elektriny,
- c) 92,90% pre dodávku elektriny.

(2) Regulovaným subjektom dosiahnutá úroveň dodržiavania štandardov kvality sa vypočíta pre

- a) prenos elektriny podľa prílohy č. 3,
- b) distribúciu elektriny podľa prílohy č. 6,
- c) dodávku elektriny podľa prílohy č. 9.

§ 7

Kompenzačné platby

(1) Kompenzačná platba sa uhradí regulovaným subjektom účastníkovi trhu s elektrinou, ktorý bol nedodržaním štandardu kvality dotknutý a na ktorého odberné miesto sa nedodržanie štandardu kvality vzťahuje, alebo žiadateľovi podľa § 3 písm. m) alebo § 4 písm. d) (ďalej len "oprávnená osoba") vo výške určenej podľa § 8 až 10. Podmienkou na vyplatenie kompenzačnej platby nie je podanie žiadosti oprávnenou osobou o jej vyplatenie.

(2) Kompenzačná platba za porušenie daného štandardu kvality sa oprávnenej osobe uhradí jednorazovo v lehote do 60 dní po odstránení príčin nedodržania štandardu kvality alebo v lehote do 60 dní po vydaní kolaudačného rozhodnutia, ak bol nedodržaný štandard kvality podľa § 3 písm. c) tretieho bodu, a to

- a) prevodom na účet oprávnenej osoby,
- b) poštovou poukážkou alebo
- c) podľa dohody medzi oprávnenou osobou a regulovaným subjektom.

(3) O úhrade kompenzačnej platby sa regulovaným subjektom vyhotoví oznámenie o kompenzačnej platbe, ktoré obsahuje

- a) identifikačné údaje regulovaného subjektu,
- b) identifikačné údaje oprávnenej osoby; to neplatí pre oznámenie, ktoré vyhotovuje prevádzkovateľ sústavy, ak kompenzačnú platbu uhrádza prevádzkovateľ sústavy prostredníctvom dodávateľa elektriny,
- c) číslo odberného miesta, na ktoré sa kompenzačná platba vzťahuje; ak ide o oprávnenú osobu, ktorou je žiadateľ podľa § 3 písm. m) alebo § 4 písm. d), uvedie sa dátum prijatia podania a podacie číslo, pod ktorým bola žiadosť regulovaným subjektom zaevidovaná,
- d) označenie štandardu kvality, za ktorý je kompenzačná platba uhrádzaná,
- e) dátum nedodržania štandardu kvality,
- f) dátum odstránenia príčin nedodržania štandardu kvality,
- g) počet dní s nedodržaným štandardom kvality,
- h) výpočet výšky kompenzačnej platby.

(4) Ak nie je uzatvorený zmluvný vzťah medzi oprávnenou osobou a prevádzkovateľom sústavy a je uzatvorený zmluvný vzťah medzi oprávnenou osobou a dodávateľom elektriny, kompenzačná platba sa prevádzkovateľom sústavy poukáže na účet dodávateľa elektriny, do ktorého bilančnej skupiny dané odberné miesto patrí a následne sa dodávateľom elektriny do piatich pracovných dní odo dňa pripísania kompenzačnej platby na jeho účet poukáže kompenzačná platba oprávnenej osobe.

(5) Oznámenie o kompenzačnej platbe podľa odseku 3 sa odosiela najneskôr v deň úhrady kompenzačnej platby oprávnenej osobe alebo dodávateľovi elektriny, ktorý ho postúpi oprávnenej osobe najneskôr v deň úhrady kompenzačnej platby.

§ 8

Výška a spôsob výpočtu kompenzačných platieb za nedodržanie štandardov kvality prenosu elektriny

(1) Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 2 písm. b), výška kompenzačnej platby v eurách sa vypočíta podľa vzorca

$KP = A + B \times (N - 5)$, ak $N < 5$, potom $KP = A$ a maximálna výška kompenzačnej platby je 5 000 eur,

kde
kde

$A = 500$,

$B = 50$,

N je počet dní nedodržania štandardu kvality aj začatých dní.

(2) Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 2 písm. c), výška kompenzačnej platby je 500 eur za každý aj začatý deň nedodržania štandardu kvality.

(3) Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 2 písm. d) alebo písm. e), výška kompenzačnej platby v eurách sa vypočíta podľa vzorca

$KP = A + B \times (N - 1)$,

kde
kde

$A = 5\%$ z vyúčtovania za prenos elektriny oprávnenej osobe za obdobie 12 mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom nebol dodržaný termín obnovenia prenosu elektriny; ak bol prenos elektriny do odberného miesta oprávnenej osoby realizovaný pred vznikom udalosti s nedodržaným štandardom kvality kratšie ako 12 mesiacov, potom $A = 5\,000$,

$B = 2\%$ z vyúčtovania za prenos elektriny oprávnenej osobe za obdobie 12 mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom nebol dodržaný termín obnovenia prenosu elektriny; ak bol prenos elektriny do odberného miesta oprávnenej osoby realizovaný pred vznikom udalosti s nedodržaným štandardom kvality kratšie ako 12 mesiacov, potom $B = 500$,

N je počet dní nedodržania štandardu kvality aj začatých dní.

(4) Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 2 písm. f), výška kompenzačnej platby v eurách sa vypočíta podľa vzorca

$KP = A + B \times (N - 4)$, ak $N < 4$, potom $KP = A$ a maximálna výška kompenzačnej platby je 3 000 eur,

kde
kde

$A = 300$,

$B = 50$,

N je počet hodín nedodržania štandardu kvality aj začatých hodín.

(5) Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 2 písm. g), výška kompenzačnej platby v eurách sa vypočíta podľa vzorca

$KP = P \times [A + B \times (N - 6)]$, ak $N < 6$, potom $KP = P \times A$,

kde
kde

P je číselná hodnota inštalovaného výkonu zdroja v MW,

$A = 5$,

$B = 2$,

N je počet hodín nedodržania štandardu kvality aj začatých hodín.

(6) Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 2 písm. h) alebo písm. i), výška kompenzačnej platby v eurách sa vypočíta podľa vzorca

$KP = A + B \times (N - 5)$, ak $N < 5$, potom $KP = A$ a maximálna výška kompenzačnej platby je 1 000 eur,

kde
kde

$A = 100$,

$B = 20$,

N je počet dní nedodržania štandardu kvality aj začatých dní.

Výška a spôsob výpočtu kompenzačných platieb za nedodržanie štandardov kvality distribúcie elektriny

(1) Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 3 písm. b), výška kompenzačnej platby v eurách sa vypočíta podľa vzorca

$KP = A + B \times (N - 5)$, ak $N < 5$, potom $KP = A$ a maximálna výška kompenzačnej platby je 100 eur.

kde
kde

$A = 20$,
 $B = 5$,

N je počet dní nedodržania štandardu kvality aj začatých dní.

(2) Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 3 písm. c) prvého bodu, výška kompenzačnej platby v eurách sa vypočíta podľa vzorca

$KP = A + B \times (N - 10)$, ak $N < 10$, potom $KP = A$ a maximálna výška kompenzačnej platby je 100 eur,

kde
kde

$A = 20$,
 $B = 5$,

N je počet dní nedodržania štandardu kvality aj začatých dní.

(3) Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 3 písm. c) druhého bodu, výška kompenzačnej platby je za každý aj začatý mesiac nedodržania štandardu kvality 40 eur.

(4) Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 3 písm. c) tretieho bodu, výška kompenzačnej platby je za každý aj začatý mesiac nedodržania štandardu kvality 50 eur.

(5) Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 3 písm. d), výška kompenzačnej platby je za každý aj začatý deň nedodržania štandardu kvality

a) 150 eur, ak ide o distribúciu elektriny do odberného miesta pripojeného na napäťovej úrovni nad 1 kV; maximálna výška kompenzačnej platby je 1 500 eur,

b) 20 eur, ak ide o distribúciu elektriny do odberného miesta pripojeného na napäťovej úrovni do 1 kV; maximálna výška kompenzačnej platby je 200 eur.

(6) Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 3 písm. e) alebo písm. f), výška kompenzačnej platby v eurách sa vypočíta podľa vzorca

$KP = [A + B \times (N - 1)] \times C$,

kde
kde

$A = 20$,
 $B = 5$,

N je počet dní nedodržania štandardu kvality aj začatých dní,

$C = 1,2$, pričom sa konštanta C vzťahuje na oprávnenú osobu, ktorou je odberateľ elektriny s elektrickým kúrením, ktorým je odberateľ elektriny s priamovýhrevným elektrickým vykurovaním, s akumuláčným elektrickým vykurovaním alebo s tepelným čerpadlom (ďalej len "odberateľ s elektrickým kúrením") v období od 1. septembra do 31. mája.

(7) Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 3 písm. g), výška kompenzačnej platby v eurách sa vypočíta podľa vzorca

$KP = [A + B \times (N - 6)] \times C$, ak $N < 6$, potom $KP = A \times C$,

kde
kde

$A = 10$,
 $B = 8$,

N je počet hodín nedodržania štandardu kvality aj začatých hodín,

$C = 1,2$, pričom sa konštanta C vzťahuje na oprávnenú osobu, ktorou je odberateľ elektriny s elektrickým kúrením v období od 1. septembra do 31. mája.

(8) Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 3 písm. h), výška kompenzačnej platby v eurách sa vypočíta podľa vzorca

$KP = P \times [A + B \times (N - 6)]$, ak $N < 6$, potom $KP = P \times A$,

kde

kde

P je číselná hodnota inštalovaného výkonu zdroja v MW,

A = 5,

B = 2,

N je počet hodín nedodržania štandardu kvality aj začatých hodín.

(9) Ak nie je dodržaný štandard kvality oznámenia termínu začatia a ukončenia plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny podľa § 3 písm. i), výška kompenzačnej platby je za každý aj začatý deň nedodržania štandardu kvality

a) 10 eur pre oprávnenú osobu pripojenú na napäťovej úrovni nad 1 kV,

b) 2 eurá pre oprávnenú osobu pripojenú na napäťovej úrovni do 1 kV,

c) ak termín začatia a ukončenia plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny nebol vôbec oznámený, výška kompenzačnej platby je

1. 150 eur pre oprávnenú osobu pripojenú na napäťovej úrovni nad 1 kV,

2. 30 eur pre oprávnenú osobu pripojenú na napäťovej úrovni do 1 kV.

(10) Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 3 písm. j), výška kompenzačnej platby v eurách sa vypočíta podľa vzorca

$KP = [A + B \times (N - 6)] \times C$, ak $N < 6$, potom $KP = A \times C$,

kde

kde

A = 5,

B = 2,

N je počet hodín nedodržania štandardu kvality aj začatých hodín,

C = 1,2, pričom sa konštanta C vzťahuje na oprávnenú osobu, ktorou je odberateľ elektriny s elektrickým kúrením v období od 1. septembra do 31. mája.

(11) Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 3 písm. k) alebo písm. l), výška kompenzačnej platby v eurách sa vypočíta podľa vzorca

$KP = A + B \times (N - 5)$, ak $N < 5$, potom $KP = A$ a maximálna výška kompenzačnej platby je 50 eur,

kde

kde

A = 10,

B = 2,

N je počet dní nedodržania štandardu kvality aj začatých dní,

(12) Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 3 písm. m), výška kompenzačnej platby v eurách sa vypočíta podľa vzorca

$KP = [A + B \times (N - 10)] \times C$, ak $N < 10$, potom $KP = A \times C$ a maximálna výška kompenzačnej platby je 50 eur,

kde

kde

A = 20,

B = 2,

N je počet dní nedodržania štandardu kvality aj začatých dní,

C je konštanta, ktorej hodnota je 1,5 v prípade žiadosti o pripojenie v sústave s napäťovou úrovňou nad 1 kV a 1,0 v prípade žiadosti o pripojenie v sústave s napäťovou úrovňou do 1 kV.

§ 10

Výška a spôsob výpočtu kompenzačných platieb za nedodržanie štandardov kvality pri dodávke elektriny

(1) Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 4 písm. a), výška kompenzačnej platby v eurách sa vypočíta podľa vzorca

$KP = A + B \times (N - 5)$, ak $N < 5$, potom $KP = A$ a maximálna výška kompenzačnej platby je 50 eur,

kde

kde

A = 10,

B = 2.

N je počet dní nedodržania štandardu kvality aj začatých dní.

(2) Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 4 písm. b), výška kompenzačnej platby v eurách sa vypočíta podľa vzorca

$$KP = A \times N \times C,$$

kde

kde

$$A = 10,$$

N je počet dní nedodržania štandardu kvality aj začatých dní,

C = 1,2, pričom sa konštanta C vzťahuje na oprávnenú osobu, ktorou je odberateľ elektriny s elektrickým kúrením v období od 1. septembra do 31. mája.

(3) Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 4 písm. c), výška kompenzačnej platby v eurách sa vypočíta podľa vzorca

$$KP = A + B \times (N - 2), \text{ ak } N < 5, \text{ potom } KP = A \text{ a maximálna výška kompenzačnej platby je 100 eur,}$$

kde

kde

$$A = 10,$$

$$B = 2,$$

N je počet dní nedodržania štandardu kvality aj začatých dní.

(4) Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 4 písm. d), výška kompenzačnej platby je 10 eur za každý aj začatý deň nedodržania štandardu kvality. Maximálna výška kompenzačnej platby je 50 eur.

(5) Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 4 písm. e), výška kompenzačnej platby je 2 eurá za každý aj začatý deň nedodržania štandardu kvality. Maximálna výška kompenzačnej platby je 100% kompenzačnej platby prevádzkovateľa sústavy, ktorá nebola odoslaná oprávnenej osobe v ustanovenej lehote.

§ 11

Sledovanie, evidovanie a vyhodnocovanie štandardov kvality a uverejňovanie a archivovanie údajov o štandardoch kvality

(1) Štandardy kvality sa sledujú, evidujú a vyhodnocujú regulovaným subjektom na základe podaní účastníkov trhu s elektrinou a informácií zistených vlastnou činnosťou regulovaného subjektu podľa príloh č. 1 až 10 za každý kalendárny rok alebo jeho časť, počas ktorej regulovaný subjekt vykonával regulovanú činnosť. Udalosti a podania, pri ktorých lehota na vybavenie neuplynula do konca kalendárneho roka v ktorom nastali a ani neboli v tomto roku vybavené, sa zaradia do vyhodnotenia štandardov kvality za kalendárny rok, v ktorom uplynie lehota na ich vybavenie.

(2) Evidencia vyplatených kompenzačných platieb sa vykonáva podľa prílohy č. 11.

(3) Vyhodnotenie štandardov kvality a informácie o vyplatených kompenzačných platbách sa predkladá úradu podľa

a) príloh č. 2, 3, 10 a prílohy č. 11 prvého bodu prevádzkovateľom prenosovej sústavy,

b) príloh č. 5, 6, 10 a prílohy č. 11 druhého bodu prevádzkovateľom distribučnej sústavy,

c) príloh č. 8, 9, prílohy č. 10 tretieho bodu a prílohy č. 11 tretieho bodu dodávateľom elektriny, ktorý dodáva elektrinu koncovým odberateľom elektriny.

(4) Vyhodnotenie štandardov kvality za rok t-1 podľa odseku 3 vrátane vyplnených tabuliek sa zverejňujú od konca februára roku t po dobu 12 mesiacov na webovom sídle regulovaného subjektu alebo vo výročnej správe regulovaného subjektu alebo iným obvyklým spôsobom, ak regulovaný subjekt nemá zriadené webové sídlo alebo nevydáva výročnú správu.

(5) Vyhodnotenie štandardov kvality za rok t-1 a prehľad o vyplatených kompenzačných platbách podľa odseku 3 sa predkladá úradu do konca februára roku t písomne alebo elektronicky.

(6) Údaje o štandardoch kvality podľa odsekov 1 až 3 a § 6 ods. 3 sa archivujú regulovaným subjektom sumárne za celý kalendárny rok v listinnej podobe alebo elektronickej podobe. Údaje o štandardoch kvality sa archivujú tak, aby nedošlo k ich zneužitiu, poškodeniu, zničeniu a neoprávneným zásahom.

§ 12

Prechodné ustanovenia

(1) Vyhodnotenie štandardov kvality za mesiace január až august roku 2012 sa regulovaným subjektom vykoná podľa doterajšej vyhlášky.

(2) Kompenzačné platby sa prvýkrát uhradia za nedodržanie štandardov kvality, ktoré nastalo od 1. januára 2013.

§ 13

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. septembra 2012 okrem § 6 až 10, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2013.

Jozef Holjenčik v.r.

PRÍL.1

EVIDOVANIE ŠTANDARDOV KVALITY PRENOSU ELEKTRINY

1. Evidencia dodržania lehoty na odoslanie stanoviska k podaniu týkajúceho sa kvality elektriny podľa § 2 písm. a) a

b)

Regulovaný subjekt:

Obdobie od do

Tabuľka č. 1

[illegible]

```

I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----
--I
I          I          I          I          I          I
I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----
--I
I          I          I          I          I          I
I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----
--I
I          I          I          I          I          I
I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----
--I
I          I          I          I          I          I
I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----
--I

```

Vysvetlivky k tabuľke č. 1:

Ak je v podaní uvedených viacero parametrov elektriny mimo tolerancie, do riadkov v stĺpci "Parameter elektriny mimo tolerancie uvedený v podaní" sa uvedie ten parameter, ktorý je najviac mimo povolenej tolerancie.

V stĺpci "Podanie O/N" sa uvedie:
O - ak je podanie oprávnené,
N - ak podanie nie je oprávnené.

V stĺpci "Vyhodnotenie 1/0/X" sa uvedie:
1 - v prípade dodržania stanovenej lehoty,
0 - v prípade nedodržania stanovenej lehoty,
X - v prípade, ak stanovisko k podaniu nebolo odoslané a do konca roka neuplynula lehota na odoslanie stanoviska k podaniu.

Ak došlo ku zníženiu kvality elektriny v dôsledku udalosti, ktorá nastala mimo prenosovej sústavy prevádzkovateľa prenosovej sústavy, do ktorej je dotknuté odberné miesto pripojené, štandard kvality nebol prevádzkovateľom prenosovej sústavy porušený a podanie sa vyhodnotí ako neoprávnené.

2. Evidencia uskutočnenia prenosu elektriny v termíne podľa uzatvorenej zmluvy podľa § 2 písm. c)

Regulovaný subjekt:

Obdobie od do

Tabuľka č. 2

```

I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----
----I
I      r. 1      I Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období      I
I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----
----I
I      r. 2      I Počet neuzavretých udalostí v sledovanom období      I
I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----
----I
I      r. 3      I Počet udalostí z minulých období      I
I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----
----I
I      r. 4      I Počet udalostí zaradených do hodnotenia za sledované obdobie      I
I
I              I (r. 4 = r. 1 - r. 2 + r. 3)      I
I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----
----I
I      Udaloosti z I Vybavené v lehote      I
I
I                                riadka      4
I-----I-----I-----I-----I-----I-----
I              I Vybavené mimo lehoty      I
I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----
I              I Nevybavené      I
I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----

```


I	I Vybavené mimo lehoty				I
I					I
I					I
I	I-----I-----I-----I-----I				I
I	I Nevybavené				I
I					I
I	I-----I-----I-----I-----I				I
I	I-----I				I
I	Číslo	Identifikačné údaje	Dátum splnenia	Dátum	I
I	Vyhodnotenie	I	I	I	I
I	udalosti	I	I	I	I
I		dotknutého koncového	podmienok na	obnovenia	I
I		odberateľa elektriny alebo	obnovenie prenosu	prenosu	I
I		dodávateľa elektriny	elektriny	elektriny	I
I					I
I	I-----I-----I-----I-----I				I
I	I-----I				I
I					I
I	I-----I-----I-----I-----I				I
I		I	I	I	I
I					I
I	I-----I-----I-----I-----I				I
I		I	I	I	I
I					I
I	I-----I-----I-----I-----I				I
I	I-----I				I
I					I
I	I-----I-----I-----I-----I				I
I		I	I	I	I
I					I
I	I-----I-----I-----I-----I				I
I	I-----I				I
I					I
I	I-----I-----I-----I-----I				I
I		I	I	I	I
I					I
I	I-----I-----I-----I-----I				I
I	I-----I				I
I					I

Vysvetlivky k tabuľke č. 3:

V stĺpci "Vyhodnotenie 1/0/X/N" sa uvedie:

- 1 - v prípade dodržania stanovenej lehoty,
- 0 - v prípade nedodržania stanovenej lehoty,
- X - v prípade, ak do konca roka neuplynula lehota na uzatvorenie zmluvy a uskutočnenie prenosu elektriny,
- N - v prípade nedodržania stanovenej lehoty alebo neobnovenia prenosu elektriny z dôvodu, že dotknutý účastník trhu s elektrinou neposkytne súčinnosť.

4. Evidencia obnovenia prenosu elektriny do odberného miesta do dvoch pracovných dní podľa § 2 písm. e)

Regulovaný subjekt:

Obdobie od do

Tabuľka č. 4

I	I-----I-----I-----I-----I				I
I	I-----I				I
I	r. 1	I	Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období		I
I					I
I	I-----I-----I-----I-----I				I
I	I-----I				I
I	r. 2	I	Počet neuzavretých udalostí v sledovanom období		I
I					I
I	I-----I-----I-----I-----I				I
I	I-----I				I
I	r. 3	I	Počet udalostí z minulých období		I
I					I
I	I-----I-----I-----I-----I				I
I	I-----I				I
I	r. 4	I	Počet udalostí zaradených do hodnotenia za		I
I					I
I	I sledované obdobie (r. 4 = r. 1 - r. 2 + r. 3)				I

I-----I-----I-----										
----I										
I	Udalosti z		I	Vybavené v lehote					I	
I										
I	riadka								4	
I-----I-----I-----										
I			I	Vybavené mimo lehoty					I	
I										
I										
I-----I-----I-----										
I			I	Nevybavené					I	
I										
I-----I-----I-----I-----										
----I										
I	Číslo	I	Identifikačné údaje		I	Dátum doručenia	I	Dátum	I	
Vyhodnotenie I										
I	udalosti	I	dotknutého koncového		I	žiadosti o	I	obnovenia	I	
I									1/0/X/N	
I		I	odberateľa		I	obnovenie prenosu	I	prenosu	I	
I										
I		I			I	elektriny	I	elektriny	I	
I										
I-----I-----I-----I-----										
----I										
I										Udalosti z minulých období
I										
I-----I-----I-----I-----										
----I										
I		I			I		I		I	
I										
I-----I-----I-----I-----										
----I										
I		I			I		I		I	
I										
I-----I-----I-----I-----										
----I										
I										Udalosti zo sledovaného obdobia
I										
I-----I-----I-----I-----										
----I										
I		I			I		I		I	
I										
I-----I-----I-----I-----										
----I										
I		I			I		I		I	
I										
I-----I-----I-----I-----										
----I										

Vysvetlivky k tabuľke č. 4:

V stĺpci "Vyhodnotenie 1/0/X/N" sa uvedie:

1 - v prípade dodržania stanovenej lehoty,

0 - v prípade nedodržania stanovenej lehoty,

X - v prípade, ak do konca roka neuplynula lehota obnovenia prenosu elektriny do odberného miesta,

N - v prípade nedodržania lehoty obnovenia prenosu elektriny z dôvodu, že dotknutý účastník trhu s elektrinou neposkytne súčinnosť.

5. Evidencia obnovenia prenosu elektriny po poruche v prenosovej sústave do 12 hodín podľa § 2 písm. f)

Regulovaný subjekt:

Obdobie od do

Tabuľka č. 5

I-----I-----I-----			
----I			
I	r. 1	I Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období	I
I			
I-----I-----I-----			
----I			
I	r. 2	I Počet neuzavretých udalostí v sledovanom období	I
I			
I-----I-----I-----			
----I			
I	r. 3	I Počet udalostí z minulých období	I
I			

-----I-----						
-----I						
I	r. 4	I Počet udalostí zaradených do hodnotenia za sledované obdobie			I	
I						
I	I (r. 4 = r. 1 - r. 2 + r. 3)					
I						
-----I-----						
-----I						
I	Udalosti z	I	Vybavené v lehote			
I						
I	riadka				4	
I	-----I-----					
I	I Vybavené mimo lehoty					
I						
I						
I	-----I-----					
I	I Nevybavené					
I						
-----I-----						
-----I						
I	Číslo	I	Identifikačné údaje	I Dátum a čas, kedy	I Dátum a čas	I Vyhodnotenie
I						
I	udalosti	I	dotknutého koncového	I sa prevádzkovateľ	I obnovenia	I 1/0/N
I						
I	I odberateľa alebo dodávateľa			I sústavy o poruche	I prenosu	I
I						
I	I elektriny a číslo dotknutého			I dozvedel	I elektriny	I
I						
I	I odberného miesta			I	I	I
I						
-----I-----						
-----I						
I						Udalosti z minulých období
I						
-----I-----						
-----I						
I	I			I	I	I
I						
-----I-----						
-----I						
I	I			I	I	I
I						
-----I-----						
-----I						
I	I			I	I	I
I						
-----I-----						
-----I						
I						Udalosti zo sledovaného obdobia
I						
-----I-----						
-----I						
I	I			I	I	I
I						
-----I-----						
-----I						
I	I			I	I	I
I						
-----I-----						
-----I						

Vysvetlivky k tabuľke č. 5:

V stĺpci "Vyhodnotenie 1/0/N" sa uvedie:

1 - v prípade dodržania stanovenej lehoty,

0 - v prípade nedodržania stanovenej lehoty,

N - v prípade nedodržania stanovenej lehoty alebo neobnovenia prenosu elektriny z dôvodu, že dotknutý účastník trhu neposkytne súčinnosť.

6. Evidencia obnovenia prenosu elektriny po odstránení poruchy na zariadení na výrobu elektriny podľa § 2 písm. g)

Regulovaný subjekt:

Obdobie od do

Tabuľka č. 6

-----I-----					
-----I					

r. 1	Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období	
r. 2	Počet neuzavretých udalostí v sledovanom období	
r. 3	Počet udalostí z minulých období	
r. 4	Počet udalostí zaradených do hodnotenia za sledované obdobie	
I (r. 4 = r. 1 - r. 2 + r. 3)		
Udalosti z	Vybavené v lehote	
	riadka	4
	Vybavené mimo lehoty	
	Nevybavené	
Číslo	Identifikačné údaje o	Dátum a čas
udalosti	zariadení na výrobu elektriny	odstránenia
	z odberného miesta, z ktorého	poruchy na
	bol prerušený prenos	zariadení na
	elektriny	výrobu elektriny
		obnovenia
		1/0/N
Udalosti z minulých období		
Udalosti zo sledovaného obdobia		

Vysvetlivky k tabuľke č. 6:

V stĺpci "Vyhodnotenie 1/0/N" sa uvedie:

- 1 - v prípade dodržania stanovenej alebo dohodnutej lehoty,
- 0 - v prípade nedodržania stanovenej alebo dohodnutej lehoty,
- N - v prípade nedodržania lehoty obnovenia prenosu elektriny z dôvodu, že

Tabuľka č. 7

-----I-----						
-----I						
I	r. 1	I Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období				I
I						
I-----I-----						
-----I						
I	r. 2	I Počet neuzavretých udalostí v sledovanom období				I
I						
I-----I-----						
-----I						
I	r. 3	I Počet udalostí z minulých období				I
I						
I-----I-----						
-----I						
I	r. 4	I Počet udalostí zaradených do hodnotenia za sledované obdobie				I
I						
I (r. 4 = r. 1 - r. 2 + r. 3)						
I						
I-----I-----						
-----I						
I	Udalosti z	I	Vybavené v lehote			I
I						
I				riadka		4
I-----I-----						
I		I	Vybavené mimo lehoty			I
I						
I-----I-----						
I		I	Nevybavené			I
I						
I-----I-----						
-----I						
I	Číslo	I	Identifikačné údaje	I	Číslo	I
I	udalosti	I	fyzickej osoby alebo	I	podania	I
I		I	meradla	I	meradla na	I
I		I	právnickej osoby, na	I		I
I		I	ktorej odberné miesto	I		I
I		I	sa vzťahuje žiadosť o	I		I
I		I	preskúšanie meradla	I		I
I-----I-----						
-----I						
I					Udalosti z minulých období	
I						
I-----I-----						
-----I						
I		I		I		I
I						
I-----I-----						
-----I						
I		I		I		I
I						
I-----I-----						
-----I						
I					Udalosti zo sledovaného obdobia	
I						
I-----I-----						
-----I						
I		I		I		I
I						
I-----I-----						
-----I						
I		I		I		I
I						
I-----I-----						

[illegible]

[illegible]

Tabuľka č. 9.2

Hodnota priemernej doby prerušenia prenosu elektriny počas kalendárneho roka
AIT zaokrúhlená na dve desatinné miesta

I-----I-----I
I-----I-----I
I AIT I I
I-----I-----I

Vysvetlivky k tabuľke č. 9.2:

Hodnota AIT sa vypočíta sa podľa vzorca:

$$AIT = \frac{60 \times \text{suma } E_i}{P},$$

kde

kde

E_i je množstvo nedodanej elektriny v MWh pri i-tom prerušení prenosu elektriny,

P je priemerný výkon elektriny prenášanej v rámci prenosovej sústavy v roku t-1,

kde

kde

$$P = \frac{Q}{T},$$

kde

kde

Q je množstvo prenesenej elektriny v MWh prenosovou sústavou v roku t-1,

T je počet hodín roka t-1.

Tabuľka č. 9.3

Priemerný počet prerušení vzťahujúci sa na jeden transformátor okrem väzbových transformátorov 400/220 kV a záložných transformátorov 400/110 kV a 220/110 kV N (N400 alebo N220); hodnoty zaokrúhlené na dve desatinné miesta

I-----I-----I-----I
I-----I-----I-----I
I Napätová úroveň [kV] I N400, N220 I Medziročný index I
I I I N v roku t-1 / N v roku t-2 I
I-----I-----I-----I
I 400 I I I
I-----I-----I-----I
I 220 I I I
I-----I-----I-----I

Vysvetlivky k tabuľke č. 9.3:

Hodnota N400 alebo N220 sa vypočíta podľa vzorca:

$$N = \frac{n}{NT},$$

kde

kde

n je celkový počet prerušení prenosu elektriny za kalendárny rok na napätovej úrovni 400 kV alebo 220 kV,

NT je celkový počet transformátorov v prenosovej sústave na napätovej úrovni 400 kV alebo 220 kV okrem väzbových transformátorov 400/220 kV a záložných transformátorov 400/110 kV alebo 220/110 kV.

PRÍL.2

VEYHODNOTENIE ŠTANDARDOV KVALITY PRENOSU ELEKTRINY

1. Údaje o regulovanom subjekte, ktorý záznam predkladá

Tabuľka č. 1 P

I-----I-----I
I Obchodné meno spoločnosti: I I
I-----I-----I

I Sídlo spoločnosti:	I	I
I IČO:	I	I
I Obdobie: od do	I	I
I Celkový počet odberných miest registrovaných regulovaným subjektom ku koncu kalendárneho roka:	I	I
I Meno a podpis osoby, ktorá záznam vyhotovila:	I	I
I Telefónne číslo/emailová adresa:	I	I
I Dátum vyhotovenia záznamu:	I	I
I Meno a podpis zodpovednej osoby:	I	I
I Odtlačok pečiatky:	I	I

2. Dodržiavanie štandardu kvality podľa § 2 písm. a)

Regulovaný subjekt:

Obdobie od do

Tabuľka č. 2 P

1	2	3	4	5	6
Celkový počet podaní	Počet podaní, pri ktorých nebola v roku t-1 zistená ich oprávnenosť	Počet podaní zaradených do hodnotenia	Počet neoprávnených podaní	Počet oprávnených podaní	Podiel počtu oprávnených podaní k celkovému počtu podaní
-	-	P1C	P1N	-	$P1 = P1N / P1C$

Vysvetlivky k tabuľke č. 2 P:

V stĺpci 2 sa uvádza počet podaní prijatých v roku t-1, pri ktorých do konca roka t-1 nebolo zistené, či sú oprávnené, alebo nie.

V stĺpci 3 sa uvádza súčet počtu podaní prijatých v roku t-1 a podania z minulých období, pri ktorých bolo do konca roka t-1 zistené, či sú oprávnené, alebo nie.

Ak $P1C = 0$, potom $P1 = 1,00$.

Hodnota P1 sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta.

3. Dodržiavanie štandardov kvality podľa § 2 písm. b) až i)

Regulovaný subjekt:

Obdobie od do

Tabuľka č. 3 P

--	--	--	--	--	--

[illegible]

I	I						
I § 2 písm. f)	I	I	I	I	I	I	I
I	I						
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I							
I Obnovenia prenosu	I	I	I	I	I	I	I
I	I						
I elektriny do 24 hodín	I	I	I	I	I	I	I
I	I						
I od odstránenia poruchy	I	I	I	I	I	I	I
I	I						
I na zariadení na výrobu	I	I	I	I	I	I	I
I	I						
I elektriny podľa	I	I	I	I	I	I	I
I	I						
I § 2 písm. g)	I	I	I	I	I	I	I
I	I						
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I							
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I							
I Zabezpečenia	I	I	I	I	I	I	I
I	I						
I preskúšania určeného	I	I	I	I	I	I	I
I	I						
I meradla v lehote podľa	I	I	I	I	I	I	I
I	I						
I § 2 písm. h)	I	I	I	I	I	I	I
I	I						
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I							
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I							
I Overenia správnosti	I	I	I	I	I	I	I
I	I						
I vyúčtovania platby za	I	I	I	I	I	I	I
I	I						
I prenos elektriny v	I	I	I	I	I	I	I
I	I						
I lehote do 30 dní podľa	I	I	I	I	I	I	I
I	I						
I § 2 písm. i)	I	I	I	I	I	I	I
I	I						
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I							
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I							

Vysvetlivky k tabuľke č. 3 P:

V stĺpci 2 sa uvádza počet udalostí, ktoré nastali pred rokom t-1 a do konca roka t-1 uplynula doba na ich vybavenie.

V stĺpci 3 sa uvádza súčet počtu udalostí z roka t-1, pri ktorých:

1. do konca roka t-1 uplynula doba na ich vybavenie,
2. do konca roka t-1 neuplynula doba na ich vybavenie, ale boli v roku t-1 vybavené.

V stĺpci 4 sa uvádza počet udalostí z roka t-1, pri ktorých do konca roka t-1 neuplynula doba na ich vybavenie a ani neboli v roku t-1 vybavené.

V stĺpci 5 sa uvádza súčet počtu udalostí uvedených v stĺpci 2 a 3.

V stĺpci 6 sa do počtu udalostí vybavených v lehote započítavajú aj udalosti, ktoré boli vybavené mimo lehoty, alebo neboli vôbec vybavené, z dôvodu, že dotknutý účastník trhu s elektrinou preukázateľne neposkytol regulovanému subjektu súčinnosť nevyhnutnú na dodržanie stanovenej lehoty.

Údaj v stĺpci 5 je rovný súčtu údajov v stĺpcoch 6 a 7.

Písmeno i = 2 až 9.

Ak $P_{iC} = 0$, potom $P_i = 1,00$.

Hodnota P_i sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta.

4. Dodržiavanie štandardu kvality podľa § 2 písm. j)

Regulovaný subjekt:

Obdobie od do

Tabuľka č. 4.1 P

Priemerná doba prerušenia prenosu elektriny AIT v minútach

I-----I-----I
I-----I-----I
I AIT I Medziročný index I
I [min] I AIT v roku t-1/AIT v roku t-2 I
I-----I-----I
I I I
I-----I-----I

Vysvetlivky k tabuľke č. 4.1 P:

Do tabuľky sa uvedie hodnota AIT zaokrúhlená na dve desatinné miesta a hodnota medziročného indexu AIT zaokrúhlená na dve desatinné miesta.

Tabuľka č. 4.2 P

Priemerný počet prerušení vzťahujúci sa na jeden transformátor okrem väzbových transformátorov 400/220 kV a záložných transformátorov 400/110 kV a 220/110 kV.

I-----I-----I-----I
I Napätová úroveň I N400, N220 I Medziročný index I
I [kV] I I N v roku t-1/N v roku t-2 I
I-----I-----I-----I
I 400 I I I I
I-----I-----I-----I
I 220 I I I I
I-----I-----I-----I

Vysvetlivky k tabuľke č. 4.2 P:

Do tabuľky sa uvedie hodnota N400 a N220 zaokrúhlená na dve desatinné miesta a hodnota medziročného indexu N zaokrúhlená na dve desatinné miesta.

PRÍL.3 Úroveň dodržiavania štandardov kvality prenosu elektriny podľa § 6 ods. 1 písm. a)

Regulovaný subjekt:

Obdobie od do

Tabuľka č. 1

I-----I-----I-----I-----I
I Skrátený opis štandardu kvality I Miera závažnosti I Kritérium I XPi I
I pri prenose elektriny I porušenia I I I
I I štandardu kvality I I I
I-----I-----I-----I-----I
I § 2 písm. a) - kvalita elektriny I V1 I 8 I P1 I XP1 I
I-----I-----I-----I-----I
I § 2 písm. b) - odoslanie I V2 I 8 I P2 I XP2 I
I stanoviska k podaniu týkajúceho sa I I I I I
I kvality elektriny I I I I I
I-----I-----I-----I-----I
I § 2 písm. c) - uskutočnenie I V3 I 10 I P3 I XP3 I
I prenosu elektriny v termíne podľa I I I I I
I zmluvy I I I I I
I-----I-----I-----I-----I
I § 2 písm. d) - obnovenie prenosu I V4 I 10 I P4 I XP4 I
I po úhrade dlžnej čiastky I I I I I
I-----I-----I-----I-----I
I § 2 písm. e) - obnovenie prenosu I V5 I 10 I P5 I XP5 I
I na základe žiadosti dodávateľa I I I I I
I elektriny I I I I I
I-----I-----I-----I-----I
I § 2 písm. f) - obnovenie prenosu I V6 I 10 I P6 I XP6 I
I elektriny po poruche v prenosovej I I I I I
I sústave I I I I I
I-----I-----I-----I-----I
I § 2 písm. g) - obnovenie prenosu I V7 I 7 I P7 I XP7 I
I elektriny po poruche na zariadení I I I I I
I na výrobu elektriny I I I I I
I-----I-----I-----I-----I
I § 2 písm. h) - dodržanie lehoty na I V8 I 8 I P8 I XP8 I
I zabezpečenie preskúšania meradla I I I I I
I-----I-----I-----I-----I

I § 2 písm. i) - overenie	I V9	I 9	I P9	I XP9	I
I vyúčtovania v stanovenej lehote	I	I	I	I	I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I § 2 písm. j) - priemerná doba	I V10	I 10	I P10	I XP10	I
I trvania prerušenia prenosu	I	I	I	I	I
I elektriny AIT	I	I	I	I	I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I § 2 písm. j) - priemerný počet	I V11	I 5	I P11	I XP11	I
I prerušení vzťahujúci sa na jeden	I	I	I	I	I
I transformátor N400	I	I	I	I	I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I § 2 písm. j) - priemerný počet	I V12	I 5	I P12	I XP12	I
I prerušení vzťahujúci sa na jeden	I	I	I	I	I
I transformátor N220	I	I	I	I	I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I Vypočítaná hodnota čísla podľa § 6 ods. 1 písm. a)				I XP	I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I

Vysvetlivky k tabuľke č. 1:

1. $P1 = P1N / P1C$ (údaje podľa prílohy č. 2 tabuľky č. 2 P),
2. $Pi = PiD / PiC$; $i = 2$ až 9 (údaje podľa prílohy č. 2 tabuľky č. 3 P);
3. $P10 = 5,00/AIT$,
 $P11 = 0,40/N400$,
 $P12 = 0,50/N220$,
(údaje AIT, N400 a N220 podľa prílohy č. 2 tabuľky č. 4.1 P a tabuľky č. 4.2 P),
4. $XPi = Vi \times Pi$; $i = 1$ až 12,
5. $XP = \text{suma } XPi$; $i = 1$ až 12.
6. Hodnoty XPi a XP sa uvádzajú v % a zaokrúhľujú sa na dve desatinné miesta.

Medziročné porovnanie XP

Regulovaný subjekt:

Obdobie od do

Tabuľka č. 2

I-----I	I-----I	I-----I
I XP v roku t-1	I	I
I-----I	I-----I	I-----I
I XP v roku t-2	I	I
I-----I	I-----I	I-----I
I XP podľa § 6 ods. 1 písm. a)	I 91,15%	I
I-----I	I-----I	I-----I

Vysvetlivky k tabuľke č. 2:

Do tabuľky sa uvádzajú hodnoty XP v roku t-1 a XP v roku t-2 zaokrúhlené na dve desatinné miesta.

PRÍL.4 EVIDOVANIE ŠTANDARDOV KVALITY DISTRIBÚCIE ELEKTRINY

1. Evidencia dodržania lehoty na odoslanie stanoviska k podaniu týkajúceho sa kvality elektriny podľa § 3 písm. a) a b)

Regulovaný subjekt:

Obdobie od do

Tabuľka č. 1

I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
--I			
I r. 1	I Počet zaznamenaných podaní (udalostí) v sledovanom období	I	I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
--I			
I r. 2	I Počet neuzavretých podaní (udalostí) v sledovanom období	I	I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
--I			
I r. 3	I Počet podaní (udalostí) z minulých období	I	I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
--I			
I r. 4	I Počet podaní (udalostí) zaradených do hodnotenia za	I	I
I	I sledované obdobie ($r. 4 = r. 1 - r. 2 + r. 3$)	I	I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
--I			

V stĺpci "Vyhodnotenie 1/0/X" sa uvedie:

- 1 - v prípade dodržania stanovenej lehoty,
- 0 - v prípade nedodržania stanovenej lehoty,
- X - v prípade, ak stanovisko k podaniu nebolo odoslané a do konca roka neuplynula lehota na odoslanie stanoviska k podaniu.

[illegible]

I	I	I	I	I	I	I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----						
-I-----I-----I-----I-----I-----I-----						
I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----						
-I-----I-----I-----I-----I-----I-----						
I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----						
-I-----I-----I-----I-----I-----I-----						
I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----						
-I-----I-----I-----I-----I-----I-----						

Vysvetlivky k tabuľke č. 2:

Do riadkov v stĺpci "Parameter kvality elektriny mimo tolerancie" sa v prípade viacerých parametrov mimo tolerancie uvedie ten, ktorý najviac prekračuje povolenú toleranciu.

V stĺpci "Vyhodnotenie 1/0/X" sa uvedie:

- 1 - v prípade dodržania stanovenej lehoty,
- 0 - v prípade nedodržania stanovenej lehoty,
- N - v prípade, ak do konca roka neuplynula lehota na odstránenie príčin zníženej kvality elektriny,
- X - v prípade nedodržania stanovenej lehoty alebo neodstránenia príčin zníženej kvality elektriny z dôvodu, že dotknutý účastník trhu s elektrinou neposkytne súčinnosť.

3. Evidencia uskutočnenia distribúcie elektriny v lehote podľa § 3 písm. d)

Regulovaný subjekt:

Obdobie od do

Tabuľka č. 3

I	I	I	I	I	I	I
-----I						
I	r. 1	I Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období				I
I						
I-----I-----I-----I-----I-----I-----						
-----I						
I	r. 2	I Počet neuzavretých udalostí v sledovanom období				I
I						
I-----I-----I-----I-----I-----I-----						
-----I						
I	r. 3	I Počet udalostí z minulých období				I
I						
I-----I-----I-----I-----I-----I-----						
-----I						
I	r. 4	I Počet udalostí zaradených do hodnotenia za sledované obdobie				I
I						
I		I (r. 4 = r. 1 - r. 2 + r. 3)				I
I						
I-----I-----I-----I-----I-----I-----						
-----I						
I	Udalosti z I Vybavené v lehote					I
I						
I		riadka				4
I-----I-----I-----I-----I-----I-----						
I	I Vybavené mimo lehoty					I
I						
I						
I-----I-----I-----I-----I-----I-----						
I	I Nevybavené					I
I						
I-----I-----I-----I-----I-----I-----						
-----I						
I	Číslo	I Identifikačné údaje fyzickej	I Dátum uskutočnenia	I Dátum	I Vyhodnotenie	
I	udalosti	I osoby alebo právnickej osoby, I	distribúcie	I uskutočnenia	I	1/0/X/N
I		I s ktorou je uzatvorená zmluva	I elektriny podľa	I distribúcie	I	
I		I o prístupe do distribučnej	I zmluvy	I elektriny	I	
I						

I	-----I	I	-----I	I
I	-----I			
I	r. 1	I	Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období	I
I				
I	-----I	I	-----I	I
I	-----I			
I	r. 2	I	Počet neuzavretých udalostí v sledovanom období	I
I				
I	-----I	I	-----I	I
I	-----I			
I	r. 3	I	Počet udalostí z minulých období	I
I				
I	-----I	I	-----I	I
I	-----I			
I	r. 4	I	Počet udalostí zaradených do hodnotenia za sledované	I
I				
I	I obdobie (r. 4 = r. 1 - r. 2 + r. 3)	I		I

I-----I-----I-----
----I
I r. 1 I Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období I

Obdobie od do

r.	1	Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období						
r.	2	Počet neuzavretých udalostí v sledovanom období						
r.	3	Počet udalostí z minulých období						
r.	4	Počet udalostí zaradených do hodnotenia za sledované obdobie (r. 4 = r. 1 - r. 2 + r. 3)						
Udalosti z Vybavené v lehote	riadka							4
Vybavené mimo lehoty								
Nevybavené								
Číslo udalosti	Počet odberných miest dotknutých poruchou	Dátum a čas zistenia poruchy	Dátum a čas obnovenia distribúcie elektriny	Vyhodnotenie				
		I Dátum I Hodina I Minúta	I Dátum I Hodina I Minúta	I				
Udalosti z minulých období								
Udalosti zo sledovaného obdobia								

[illegible]

	r. 1	Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období	
	r. 2	Počet neuzavretých udalostí v sledovanom období	
	r. 3	Počet udalostí z minulých období	
	r. 4	Počet udalostí zaradených do hodnotenia za sledované obdobie $(r. 4 = r. 1 - r. 2 + r. 3)$	
Udalosti z	Vybavené v lehote		
		riadka	4
	Vybavené mimo lehoty		
	Nevybavené		
Číslo	Identifikačné údaje o	Dátum a čas	Dátum a čas
udalosti	zariadení na výrobu	odstránenia	obnovenia
Vyhodnotenie	elektriny, z ktorého	poruchy na	distribúcie
	odberného miesta bola	zariadení na	elektriny
	prerušená distribúcia	výrobu elektriny	
	elektriny		

I-----I					I-----I
-----I					
I	r. 1	I Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období			I
I					
I-----I					I-----I
-----I					
I	r. 2	I Počet neuzavretých udalostí v sledovanom období			I
I					
I-----I					I-----I
-----I					
I	r. 3	I Počet udalostí z minulých období			I
I					
I-----I					I-----I
-----I					
I	r. 4	I Počet udalostí zaradených do hodnotenia za sledované obdobie			I
I					
I		I (r. 4 = r. 1 - r. 2 + r. 3)			I
I					
I-----I					I-----I
-----I					
I	Udalosti z I Vybavené v lehote				I
I					
I			riadka		4
I-----I				I-----I	
I		I Vybavené mimo lehoty			I
I					
I					
I-----I				I-----I	
I		I Nevybavené			I
I					
I-----I				I-----I	
-----I					
I	Číslo	I Počet odberných miest	I Dátum oznámenia	I Dátum začiatku	I Vyhodnotenie
I	udalosti	I dotknutých plánovaných	I plánovaného	I plánovaného	I 1/0

-----I												
I	r. 1	I Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období						I				
-----I												
-----I												
I	r. 2	I Počet neuzavretých udalostí v sledovanom období						I				
-----I												
-----I												
I	r. 3	I Počet udalostí z minulých období						I				
-----I												
-----I												
I	r. 4	I Počet udalostí zaradených do hodnotenia za sledované obdobie						I				
I	I (r. 4 = r. 1 - r. 2 + r. 3)						I					
-----I												
I	Udalosti z	I Vybavené v lehote						I				
I							I					
I		riadka						4				
I	I Vybavené mimo lehoty						I					
I							I					
I							I					
I	I Nevybavené						I					
-----I												
-----I												
I	Číslo	I Identifikačné údaje fyzickej			I	Číslo	I	Dátum	I	Dátum	I	
Vyhodnotenie	I	I osoby alebo právnickej osoby,			I	meradla	I	prijatia	I	odoslania	I	1/0/X/N
I	udalosti	I			I		I		I		I	
I		I na ktorej odberné miesto sa			I		I	podania	I	meradla na	I	
I		I vzťahuje žiadosť o preskúšanie			I		I		I	preskúšanie	I	
I		I			I		I		I		I	
I		I meradla			I		I		I		I	
-----I												
-----I												
I							Udalosti z minulých období					
I												
-----I												
-----I												
I		I			I		I		I		I	
I												
-----I												
-----I												
I		I			I		I		I		I	

r. 1		Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období	
r. 2		Počet neuzavretých udalostí v sledovanom období	
r. 3		Počet udalostí z minulých období	
r. 4		Počet udalostí zaradených do hodnotenia za sledované obdobie (r. 4 = r. 1 - r. 2 + r. 3)	
Udalosti z	Vybavené v lehote	riadka	4
	Vybavené mimo lehoty		
	Nevybavené		
Číslo udalosti	Identifikačné údaje fyzickej osoby alebo právnickej osoby, na ktorej mieste sa vzťahuje o overenie správnosti vyúčtovania	Dátum prijatia žiadosti o overenie vyúčtovania	Podanie O/N Podanie odstránenia I zistených nedostatkov I a odoslania oznámenia

```

-----I-----I-----I-----
-----I
I      r. 1      I Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období I
I
I-----I-----I-----I-----
-----I
I      r. 2      I Počet neuzavretých udalostí v sledovanom období I
I
I-----I-----I-----I-----
-----I
I      r. 3      I Počet udalostí z minulých období I
I
I-----I-----I-----I-----
-----I
I      r. 4      I Počet udalostí zaradených do hodnotenia za sledované obdobie I
I
I      I (r. 4 = r. 1 - r. 2 + r. 3) I
I
I-----I-----I-----I-----
-----I

```

Regulovaný subjekt:		SAIDIN [min]
---------------------	--	--------------

I-----I					
-----I					
I					SAIDIP [min]
I					
I-----I-----I					
-----I					
I	Regulovaný	subjekt:			I
I					
I-----I					
-----I					
I	Obdobie:	DDMMRR	-	DDMMRR	I

[illegible]

SAIFIP											
Regulovaný subjekt:											
Obdobie: DDMMRR - DDMMRR											
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Spolu											
za rok											
mesiac	mesiac	mesiac	mesiac	mesiac	mesiac	mesiac	mesiac	mesiac	mesiac	mesiac	mesiac

[illegible]

I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----
-I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----
I Mimo I I I I I I I I I I I
I I I I I I I I I I I I
I domácnosti, I I I I I I I I I I I I
I I I I I I I I I I I I
I vn I I I I I I I I I I I I
I I I I I I I I I I I I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----
-I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----
I Mimo I I I I I I I I I I I I
I I I I I I I I I I I I
I domácnosti, I I I I I I I I I I I I
I I I I I I I I I I I I
I vvn I I I I I I I I I I I I
I I I I I I I I I I I I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----
-I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----

Vysvetlivky k tabuľke č. 14.3.1:

1. Do tabuľky sa uvádza súčet dôb neplánovaných prerušení distribúcie elektriny v danom mesiaci a za celý rok, ktoré mali za následok prerušenie distribúcie elektriny koncovým odberateľom elektriny danej kategórie odberateľov vrátane koncových odberateľov distribučnej sústavy pripojenej do sústavy, v ktorej prišlo k tejto udalosti. V rámci jednej udalosti môže nastať niekoľko neplánovaných prerušení distribúcie na odbernom mieste.
2. Do súčtu dôb neplánovaného prerušenia distribúcie elektriny v danom mesiaci sa započíta neplánované prerušenie distribúcie elektriny na čas dlhší ako tri minúty.
3. Do súčtu dôb neplánovaného prerušenia distribúcie elektriny sa nezapočítavajú prerušenia distribúcie elektriny v sústave daného subjektu, ktoré boli zapríčinené vznikom udalosti v prenosovej sústave, alebo vznikom udalosti v nadradenej distribučnej sústave, alebo vznikom udalosti podľa § 5.
4. Tj sa sleduje mesačne a ročne takto:
 - a) o každom neplánovanom prerušení je zaznamenaný dátum a čas vzniku prerušenia distribúcie a doba prerušenia distribúcie; ak je neplánované prerušenie distribúcie do X odberných miest, dobou prerušenia distribúcie elektriny Tj je doba od vzniku prerušenia distribúcie do obnovenia distribúcie do všetkých X odberných miest,
 - b) prerušenie distribúcie elektriny v danej distribučnej sústave, ktoré bolo zapríčinené vznikom udalosti podľa tretieho bodu sa sleduje a vyhodnocuje osobitne a úradu sa štandardne nepredkladá.

Údaje o dodávke elektriny do odberných miest daného segmentu zákazníkov v roku t-1, o počte odberných miest daného segmentu zákazníkov k 31. decembru roka t-2 a k 31. decembru roka t-1 a vypočítané hodnoty priemerného množstva elektriny dodanej do jedného odberného miesta príslušnej kategórie odberateľov Cs v roku t-1 v MWh.

Regulovaný subjekt:

Obdobie od do

Tabuľka č. 14.3.2

I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----
I
I Dodávka elektriny do odberných miest, počet odberných miest I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----
I Regulovaný subjekt: I I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----
I Obdobie: DDMMRR - DDMMRR I I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----
I Segment zákazníkov I Es - dodávka I Počet OM k I Počet OM k I Cs v roku I
I elektriny v I 31. decembru I 31. decembru I t-1 I
I I roku t-1 v MWh I roka t-1 I roka t-2 I v MWh I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----
I Domácnosti I I I I I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----
I Mimo domácnosti, napätová I I I I I
I úroveň nn I I I I I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----
I Mimo domácnosti, napätová I I I I I
I úroveň vn I I I I I

I-----I-----I-----I-----I-----I
I Mimo domácnosti, napäťová I I I I I
I úroveň vvn I I I I I
I-----I-----I-----I-----I-----I
I Spolu I I I I I
I-----I-----I-----I-----I-----I

Vysvetlivky k tabuľke č. 14.3.2:

Hodnota Cs sa vypočíta:

$$Cs = \frac{Es}{\frac{OMS_{t-2} + OMS_{t-1}}{2}}$$

kde:

kde:

Es je celkové množstvo elektriny dodanej do odberných miest príslušnej kategórie odberateľov v roku t-1,
OMS, t-1 počet odberných miest príslušnej kategórie odberateľov k 31. decembru roku t-1,
OMS, t-2 počet odberných miest príslušnej kategórie odberateľov k 31. decembru roku t-2.

Hodnota ISS. Do tabuľky sa uvádzajú hodnoty zaokrúhlené na štyri desatinné miesta.

Regulovaný subjekt:

Obdobie od do

Tabuľka č. 14.3.3

I-----I-----I-----I-----I-----I
I Hodnoty ISS I
I-----I-----I-----I-----I-----I
I Regulovaný subjekt: I I
I-----I-----I-----I-----I-----I
I Obdobie: DDMRR - DDMRR I I
I-----I-----I-----I-----I-----I
I Segment zákazníkov I ISSs I
I-----I-----I-----I-----I-----I
I Domácnosti I I
I-----I-----I-----I-----I-----I
I Mimo domácnosti, napäťová úroveň nn I I
I-----I-----I-----I-----I-----I
I Mimo domácnosti, napäťová úroveň vn I I
I-----I-----I-----I-----I-----I
I Mimo domácnosti, napäťová úroveň vvn I I
I-----I-----I-----I-----I-----I
I Spolu, hodnota ISS podľa § 3 ods. 1 písm. n) I I
I tretieho bodu I I
I-----I-----I-----I-----I-----I

Vysvetlivky k tabuľke č. 14.3.2:

Hodnoty ISSs a ISS sa vypočítajú:

$$ISSs = \frac{\frac{Cs}{\frac{\sum_{j=1}^4 T_{j,s}}{525\,600}}}{E},$$

$$ISS = \sum_{s=1}^4 ISSs,$$

kde:

kde:

ISSs je ISS príslušnej kategórie odberateľov; kategórie odberateľov sú:
1 - domácnosti,
2 - mimo domácnosti, napäťová úroveň nn,

3 - mimo domácnosti, napäťová úroveň vn,
4 - mimo domácnosti, napäťová úroveň vvn,
suma Tj,s doba prerušenia dodávky elektriny do odberných miest daného
segmentu zákazníkov v roku t-1 podľa tabuľky č. 14.3.1,
Cs priemerné množstvo elektriny dodanej do jedného odberného miesta
daného segmentu zákazníkov v roku t-1 v MWh podľa tabuľky
č. 14.3.2,
E celkové množstvo elektriny dodanej do odberných miest pripojených
do distribučnej sústavy v roku t-1, pričom

4
 $E = \sum_{s=1}^4 E_s$

kde:

Es je celkové množstvo elektriny dodanej do odberných miest segmentu
zákazníkov v roku t-1 v MWh podľa tabuľky č. 14.3.2.

PRÍL.5 VYHODNOTENIE ŠTANDARDOV KVALITY DISTRIBÚCIE ELEKTRINY

Údaje o regulovalom subjekte, ktorý záznam predkladá

Tabuľka č. 1 Di

I Obchodné meno spoločnosti:	
I Sídlo spoločnosti:	
I IČO:	
I Obdobie: od do	
I Celkový počet odberných miest registrovaných regulovaným subjektom ku	I
I koncu daného roka:	I
I Na napäťovej úrovni nad 1 kV:	I
I Z toho I Na napäťovej úrovni do 1 kV mimo domácností: I	
I Na napäťovej úrovni do 1 kV domácností: I	I
I Meno a podpis osoby, ktorá záznam vyhotovila:	I
I Telefónne číslo / emailová adresa:	I
I Dátum vyhotovenia záznamu:	I
I Meno a podpis zodpovednej osoby:	I

I-----I-----
 -----I
 I Odtlačok pečiatky: I
 I
 I-----I-----
 -----I

Dodržiavanie štandardu kvality podľa § 3 písm. a)

Regulovaný subjekt:

Obdobie od do

Tabuľka č. 2 Di

</									

Vysvetlivky k tabuľke č. 2 Di:

V stĺpci 2 sa uvádza počet podaní prijatých v roku t-1, ale do konca roka t-1 nebolo zistené, či sú oprávnené, alebo nie.

V stĺpci 3 sa uvádza súčet počtu podaní prijatých v roku t-1 a podania z minulých období, pri ktorých bolo do konca roka t-1 zistené, či sú oprávnené, alebo nie.

Ak D1C = 0, potom D1 = 1,00.

Hodnota D1 sa zaokrúhľuje na dve desatinné čísla.

Dodržiavanie štandardov kvality podľa § 3 písm. b) až m)

Regulovaný subjekt:

Obdobie od do

Tabuľka č. 3 Di

6	I	7	I	8	I	2	I	3	I	4	I	5	I		
Opis štandardu kvality pri				Počet				Počet				Počet			
Počet	I	Počet	I	Podiel počtu	I	Počet	I	Počet	I	Počet	I	Počet	I		
distribúcií elektriny				udalostí				udalostí				udalostí z			
udalostí	I	udalostí	I	udalostí	I	udalostí	I	udalostí	I	udalostí	I	udalostí	I		
				z				z roku				roku t-1,			
vybavených	I	vybavených	I	vybavených	I	vybavených	I	vybavených	I	vybavených	I	vybavených	I		
				minulých				t-1, pri				pri			
lehoty	I	mimo	I	lehoty k	I	lehoty k	I	lehoty k	I	lehoty k	I	lehoty k	I		
				období,				ktorých v				ktorých v			
lehoty				celkovému				hodnotenia				hodnotenia			
				pri				roku t-1				roku t-1			

	I počtu udalostí	I ktorých v I uplynula I neuplynula I	
	I	I roku t-1 I lehota na I lehota na I	
	I	I uplynula I vybavenie I vybavenie I	
	I	I doba na I	I
	I	I vybavenie I	I
	I	I	I
	I	I	I
	I	I	I
	-I--I--I--I-	-I--I--I--I-	-I--I--I--I-
	I - I Di = DiD / DiC	I - I	I DiC
	I	I	I
	I Dodržanie lehoty na odoslanie	I	I
	I stanoviska k podaniu týkajúcemu sa	I	I
	I kvality elektriny podľa § 3	I	I
	I písm. b)	I	I
	I	I	I
	I Dodržanie lehoty na odstránenie	I	I
	I príčin zníženej kvality elektriny	I	I
	I podľa § 3 písm. c)	I	I
	I	I	I
	I Uskutočnenie distribúcie elektriny	I	I
	I podľa § 3 písm. d)	I	I
	I	I	I
	I Obnovenie distribúcie elektriny	I	I
	I podľa § 3 písm. e)	I	I
	I	I	I
	I Obnovenie distribúcie elektriny	I	I
	I podľa § 3 písm. f)	I	I
	I	I	I
	I Obnovenie distribúcie elektriny do	I	I
	I miestnej distribučnej sústavy po	I	I
	I poruche podľa § 3 písm. g) prvého	I	I
	I bodu	I	I
	I	I	I
	I Obnovenie distribúcie elektriny	I	I
	I koncovým odberateľom po poruche	I	I
	I podľa § 3 písm. g) druhého bodu	I	I
	I	I	I
	I Obnovenie distribúcie elektriny do	I	I
	I 24 h po odstránení poruchy na	I	I
	I zariadení na výrobu elektriny podľa	I	I
	I	I	I

Údaj v stĺpci 5 je rovný súčtu údajov v stĺpcoch 6 a 7.

Písmeno i = 2 až 16.

Ak $DiC = 0$, potom $Di = 1,00$.

Hodnota Di sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta.

Pre štandard kvality podľa § 3 ods. 1 písm. g), i) a j) sa počet dotknutých odberných miest považuje za počet udalostí.

Dodržiavanie štandardu kvality podľa § 3 písm. n)

Regulovaný subjekt:

Obdobie od do

Tabuľka č. 4 Di	
I-----I	I-----I
-----I	
I Opis parametra štandardu kvality dodávanej elektriny a regulovaných	I Dosiahnutá hodnota v
I	I
I činností súvisiacich s distribúciou elektriny	I roku t-1
I	
I-----I	I-----I
-----I	
I Dodržanie plynulosti distribúcie elektriny podľa § 3 písm. n) SAIDIN	I
I	
I-----I	I-----I
-----I	
I Dodržanie plynulosti distribúcie elektriny podľa § 3 písm. n) SAIFIN	I
I	
I-----I	I-----I
-----I	
I Dodržanie plynulosti distribúcie elektriny podľa § 3 písm. n) ISS	I
I	
I-----I	I-----I
-----I	

Vysvetlivky k tabuľke č. 4 Di:

Do tabuľky sa uvádzajú hodnoty SAIDIN a SAIFIN zaokrúhlené na dve desatinné miesta, hodnota ISS zaokrúhlená na štyri desatinné miesta.

Tabuľka č. 4.1 Di

Dosiahnutá hodnota SAIDIP a SAIFIP v roku t-1 z dôvodu plánovaného prerušenia distribúcie elektriny. Do tabuľky sa uvádzajú hodnoty SAIDIP a SAIFIP zaokrúhlené na dve desatinné miesta

I-----I	I-----I
I-----I	I-----I
I SAIDIP	I
I-----I	I-----I
I SAIFIP	I
I-----I	I-----I

Medziročné porovnanie SAIDIN, SAIFIN, ISS a SAIDIP a SAIFIP

Regulovaný subjekt:

Obdobie od do

Tabuľka č. 5 Di			
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I	I	I	I
I Indikátor	I Rok t-1	I Rok t-2	I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I	I	I	I
I SAIDIN	I	I	I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I	I	I	I
I SAIFIN	I	I	I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I	I	I	I
I ISS	I	I	I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I	I	I	I
I SAIDIP	I	I	I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I	I	I	I
I SAIFIP	I	I	I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I

Do tabuľky sa uvádzajú hodnoty SAIDI a SAIFI zaokrúhlené na dve desatinné miesta, hodnota ISS zaokrúhlená na štyri desatinné miesta.

Úroveň dodržiavania štandardov kvality distribúcie elektriny podľa § 6 odsek 1 písm. b)

Obdobie od do

Skrátený opis štandardu kvality pri distribúcii elektriny	Miera závažnosti	Kritérium	XD
	porušenia		
	štandardu kvality		
§ 3 písm. a) - kvalita elektriny	V1	6	D1
§ 3 písm. b) - odoslanie stanoviska k podaniu týkajúcemu sa kvality elektriny	V2	6	D2
§ 3 písm. c) - odstránenie príčin zníženej kvality elektriny	V3	8	D3
§ 3 písm. d) - uskutočnenie distribúcie elektriny v termíne podľa zmluvy	V4	6	D4
§ 3 písm. e) - obnovenie distribúcie po úhrade dlžnej čiastky	V5	8	D5
§ 3 písm. f) - obnovenie distribúcie na základe žiadosti dodávateľa elektriny	V6	8	D6
§ 3 písm. g) bod prvý - obnovenie distribúcie elektriny do 12 hodín po poruche	V7	8	D7
§ 3 písm. g) bod druhý - obnovenie distribúcie elektriny do 18 hodín po poruche	V8	8	D8
§ 3 písm. h) - obnovenie distribúcie po poruche na zariadení na výrobu elektriny	V9	6	D9

I § 3 písm. i) - oznámenie termínu prerušenia distribúcie elektriny	I	V10	I	5	I	D10	I	XD10
I-----I	I		I		I		I	
I § 3 písm. j) - dodržanie termínu plánovaného prerušenia distribúcie elektriny	I	V11	I	5	I	D11	I	XD11
I-----I	I		I		I		I	
I § 3 písm. k) - zabezpečenie overenia meradla v ustanovenej lehote	I	V12	I	4	I	D12	I	XD12
I-----I	I		I		I		I	
I § 3 písm. l) - overenie správnosti vyúčtovania v ustanovenej lehote	I	V13	I	5	I	D13	I	XD13
I-----I	I		I		I		I	
I § 3 písm. m) - odoslanie stanoviska ku žiadosti o pripojenie do sústavy	I	V14	I	4	I	D14	I	XD14
I-----I	I		I		I		I	
I § 3 písm. n) - plynulosť distribúcie elektriny, SAIDIN	I	V15	I	5	I	D15	I	XD15
I-----I	I		I		I		I	
I § 3 písm. n) - plynulosť distribúcie elektriny, SAIFIN	I	V16	I	3	I	D16	I	XD16
I-----I	I		I		I		I	
I § 3 písm. n) - množstvo nedodanej elektriny, ISS	I	V17	I	5	I	D17	I	XD17
I-----I	I		I		I		I	
I Vypočítaná hodnota čísla podľa § 6 ods. 1 písm. b)							I	XD
I-----I							I	

Vysvetlivky k tabuľke č. 1:

1. $D1 = D1N / D1C$ (údaje podľa prílohy č. 5 tabuľky č. 2 Di).
2. $Di = DiD / DiC$; $i = 2$ až 16 (údaje podľa prílohy č. 5 tabuľky č. 3 Di).
3. $D15 = 180/SAIDIN$,
 $D16 = 3,00/SAIFIN$,
 $D17 = 0,005/ISS$,
(údaje SAIDIN, SAIFIN, ISS podľa prílohy č. 5 tabuľky č. 4 Di).
4. $XDi = Vi \times Di$; $i = 1$ až 17 .
5. $XD = \text{SUMA } XDi$; $i = 1$ až 17 .
6. Hodnoty XDi a XD sa uvádzajú v % a zaokrúhľujú sa na dve desatinné miesta.

Medziročné porovnanie XD

Regulovaný subjekt:

Obdobie od do

Tabuľka č. 2

I-----I	I	I
I-----I	I	I
I XD v roku t-1	I	I
I-----I	I	I
I XD v roku t-2	I	I

[illegible]

[illegible]

Tabuľka č. 1 Do

Údaje o regulovanom subjekte, ktorý záznam predkladá

I	Obchodné meno spoločnosti:	I
I	I Sídlo spoločnosti:	I
I	I IČO:	I
I	I Obdobie: od do	I
I	I Celkový počet odberných miest registrovaných regulovaným subjektom ku koncu daného roka	I
I	I Z toho počet odberných miest:	I
I	I Počet OM "domácnosť"	I
I	I Počet OM "podnikateľ"	I
I	I Meno a podpis osoby, ktorá záznam vyhotovila:	I
I	I Telefónne číslo/emailová adresa:	I
I	I Dátum vyhotovenia záznamu:	I
I	I Meno a podpis zodpovednej osoby:	I
I	I Odtlačok pečiatky:	I

Dodržiavanie štandardov kvality podľa § 4 písm. a) až e)

Regulovaný subjekt:

Obdobie od do

Tabuľka č. 2 Do

1	2	3	4	5	6
7	8				
Opis štandardu	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet
Počet I Podiel počtu I	I udalostí z I	I udalostí I	I udalostí z I	I udalostí I	I udalostí I
I kvality pri dodávke I	I udalostí I	I z roku I	I roku t-1, I	I zaradených I	I vybavených I
I elektriny I	I minulých I	I z roku I	I roku t-1, I	I zaradených I	I vybavených I
I vybavených I	I obdobi, pri I	I t-1, pri I	I pri I	I do I	I v lehote I
I v lehote I	I ktorých v I	I ktorých v I	I ktorých v I	I hodnotenia I	I lehoty I
I k celkovému I	I roku t-1 I	I roku t-1 I	I roku t-1 I	I I	I I
I počtu udalostí I	I uplynula I	I uplynula I	I neuplynula I	I I	I I
I I	I doba na I	I lehota na I	I lehota na I	I I	I I
I I	I vybavenie I	I vybavenie I	I vybavenie I	I I	I I
I I					
I - I	I - I	I - I	I DOiC I	I DOiD I	I I
DOiN I DOi = DOiD/DOiC I					
I Overenie správnosti I	I I	I I	I I	I I	I I
I vyúčtovania v lehote I	I I	I I	I I	I I	I I
I I	I I	I I	I I	I I	I I
I podľa § 4 písm. a) I	I I	I I	I I	I I	I I
I I					

-----I-----I						
I Dodržanie lehoty na	I	I	I	I	I	I
I požiadanie	I	I	I	I	I	I
I prevádzkovateľa	I	I	I	I	I	I
I sústavy o obnovenie	I	I	I	I	I	I
I dodávky elektriny	I	I	I	I	I	I
I podľa § 4 písm. b)	I	I	I	I	I	I
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----						
-----I-----I						
I Dodržanie lehoty na	I	I	I	I	I	I
I odoslanie podania	I	I	I	I	I	I
I alebo stanoviska	I	I	I	I	I	I
I podľa § 4 písm. c)	I	I	I	I	I	I
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----						
-----I-----I						
I Dodržanie lehoty na	I	I	I	I	I	I
I uzatvorenie zmluvy	I	I	I	I	I	I
I podľa § 4 písm. d)	I	I	I	I	I	I
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----						
-----I-----I						
I Dodržanie lehoty na	I	I	I	I	I	I
I odoslanie	I	I	I	I	I	I
I kompenzačnej platby	I	I	I	I	I	I
I podľa § 4 písm. e)	I	I	I	I	I	I
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----						
-----I-----I						

Vysvetlivky k tabulke č. 2 Do:

V stĺpci 2 sa uvádza počet udalostí, ktoré nastali pred rokom t-1 a do konca roka t-1 uplynula doba na ich vybavenie.

V stĺpci 3 sa uvádza súčet počtu udalostí z roka t-1, pri ktorých:

5. do konca roka t-1 uplynula doba na ich vybavenie,
6. do konca roka t-1 neuplynula doba na ich vybavenie, ale boli v roku t-1 vybavené.

V stĺpci 4 sa uvádza počet udalostí z roka t-1, pri ktorých do konca roka t-1 neuplynula doba na ich vybavenie a ani neboli v roku t-1 vybavené.

V stĺpci 5 sa uvádza súčet počtu udalostí uvedených v stĺpci 2 a 3.

V stĺpci 6 sa do počtu udalostí vybavených v lehote započítavajú aj udalosti, ktoré boli vybavené mimo lehoty, alebo neboli vôbec vybavené z dôvodu, že dotknutý účastník trhu s elektrinou preukázateľne neposkytol regulovanému subjektu súčinnosť nevyhnutnú pre dodržanie stanovenej lehoty.

Údaj v stĺpci 5 je rovný súčtu údajov v stĺpcoch 6 a 7.

Písmeno i = 1 až 3.

Ak $DOiC = 0$, potom $DOi = 1,00$.

Hodnota DOi sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta.

PRÍL.9

Úroveň dodržiavania štandardov kvality dodávky elektriny podľa § 6 ods. 1 písm. c)

Regulovaný subjekt:

Obdobie od do

Tabuľka č. 1

Skrátený opis parametra štandardu kvality	Miera závažnosti porušenia štandardu kvality	Kritérium	XDO _i
§ 4 odsek 1 písm. a) - overenie správnosti vyúčtovania	V1 15	DO1	XDO1
§ 4 odsek 1 písm. b) - požiadanie o obnovenie dodávky po úhrade dlžnej čiastky	V2 25	DO2	XDO2
§ 4 odsek 1 písm. c) - odoslanie podania alebo stanoviska v stanovenej lehote	V3 18	DO3	XDO3
§ 4 odsek 1 písm. d) - uzatvorenie zmluvy v stanovenej lehote	V4 22	DO4	XDO4
§ 4 odsek 1 písm. e) - odoslanie kompenzačnej platby v stanovenej lehote	V5 20	DO5	XDO5
Vypočítaná hodnota čísla podľa § 6 odsek 1 písm. c)			XDO

Vysvetlivky k tabuľke č. 1:

- DOI = DOI_D/DOI_C; i = 1 až 5 (údaje podľa prílohy č. 8 tabuľky č. 2 Do).
- XDO_i = V_i x DOI_i; i = 1 až 5.
- XDO = suma XDO_i; i = 1 až 5.
- Hodnoty XDO_i a XDO sa uvádzajú v % a zaokrúhľujú sa na dve desatinné miesta.

Medziročné porovnanie XDO

Regulovaný subjekt:

Obdobie od do

Tabuľka č. 2

XDO v roku t-1	XDO v roku t-2	XDO podľa § 6 odsek 1 písm. c)
		92,90%

Vysvetlivky k tabuľke č. 2:

Do tabuľky sa uvádzajú hodnoty XDO v roku t-1 a XDO v roku t-2 zaokrúhlené na dve desatinné miesta.

PRÍL.10 EVIDOVANIE UDALOSTÍ, KTORÉ NASTALI Z DÔVODOV PODĽA § 5

1. Evidencia udalostí, ktoré vznikli z dôvodu vyhlásenia stavu núdze podľa § 5 písm. a)

Regulovaný subjekt:

Obdobie od do

Tabuľka č. 1

1	2	3	4	5	6
Dátum a čas vyhlásenia	Územie, na ktorom bol	Dátum a čas zrušenia	Celkový čas trvania	Počet odberných miest dotknutých	Celkové množstvo nedodanej

I		I		I
I	Skrátený popis nedodržaného štandardu kvality prenosu	I	Suma vyplatených	I
I	elektriny	I	kompensačných	I
I		I	platieb v roku	I
I		I	t-1	I
I		I		I
I	§ 2 písm. b) - odoslanie stanoviska k podaniu	I		I
I	týkajúceho sa kvality elektriny	I		I
I		I		I
I	§ 2 písm. c) - uskutočnenie prenosu elektriny v termíne	I		I
I	podľa zmluvy	I		I
I		I		I
I	§ 2 písm. d) - obnovenie prenosu po úhrade dlžnej	I		I

I	čiasťky	I	I
I	-----	I	-----
I	§ 2 písm. e) - obnovenie prenosu na základe žiadosti	I	I
I	dodávateľa elektriny	I	I
I	-----	I	-----
I	§ 2 písm. f) - obnovenie prenosu elektriny po poruche	I	I
I	v prenosovej sústave	I	I
I	-----	I	-----
I	§ 2 písm. g) - obnovenie prenosu elektriny po poruche	I	I
I	na zariadení na výrobu elektriny	I	I
I	-----	I	-----
I	§ 2 písm. h) - dodržanie lehoty na zabezpečenie	I	I
I	preskúšania meradla	I	I
I	-----	I	-----
I	§ 2 písm. i) - overenie vyúčtovania v stanovenej lehote	I	I
I	-----	I	-----

Vysvetlivky k tabuľke č. 1:

Suma vyplatených kompenzačných platieb sa uvádza v eurách ako súčet všetkých vyplatených kompenzačných platieb za nedodržanie daného štandardu kvality.

2. Kompenzačné platby vyplatené za nedodržanie štandardu kvality distribúcie elektriny

Regulovaný subjekt:

Obdobie od do

Tabuľka č. 2

I	-----	I	-----
I	Skrátený popis nedodržaného štandardu kvality	I	Suma vyplatených
I	distribúcie elektriny	I	kompenzačných
I	-----	I	platieb v roku
I	-----	I	t-1
I	-----	I	-----
I	§ 3 písm. b) - odoslanie stanoviska k podaniu	I	I
I	týkajúceho sa kvality elektriny	I	I
I	-----	I	-----
I	§ 3 písm. c) - odstránenie príčin zníženej kvality	I	I
I	elektriny	I	I
I	-----	I	-----
I	§ 3 písm. d) - uskutočnenie distribúcie elektriny	I	I
I	v termíne podľa zmluvy	I	I
I	-----	I	-----
I	§ 3 písm. e) - obnovenie distribúcie po úhrade dlžnej	I	I
I	čiasťky	I	I
I	-----	I	-----
I	§ 3 písm. f) - obnovenie distribúcie na základe	I	I
I	žiadosti dodávateľa elektriny	I	I
I	-----	I	-----
I	§ 3 písm. g) bod prvý - obnovenie distribúcie elektriny	I	I
I	do 12 hodín po poruche	I	I
I	-----	I	-----
I	§ 3 písm. g) bod druhý - obnovenie distribúcie	I	I
I	elektriny do 18 hodín po poruche	I	I
I	-----	I	-----
I	§ 3 písm. h) - obnovenie distribúcie po poruche na	I	I
I	zariadení na výrobu elektriny	I	I
I	-----	I	-----
I	§ 3 písm. i) - oznámenie termínu prerušenia distribúcie	I	I
I	elektriny	I	I
I	-----	I	-----
I	§ 3 písm. j) - dodržanie termínu plánovaného prerušenia	I	I
I	distribúcie	I	I
I	-----	I	-----
I	§ 3 písm. k) - zabezpečenie overenia meradla	I	I
I	v stanovenej lehote	I	I
I	-----	I	-----
I	§ 3 písm. l) - overenie správnosti vyúčtovania	I	I
I	v stanovenej lehote	I	I
I	-----	I	-----
I	§ 3 písm. m) - odoslanie stanoviska ku žiadosti	I	I
I	o pripojenie do sústavy	I	I
I	-----	I	-----

Vysvetlivky k tabuľke č. 2:

8) § 3 ods. 2 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.