



SSE - DISTRIBÚCIA

VYHODNOTENIE ŠTANDARDOV KVALITY DISTRIBÚCIE ELEKTRINY

Údaje o regulovanom subjekte, ktorý záznam predkladá

Tabuľka č. 1 Di

Obchodné meno spoločnosti		Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s.
Sídlo spoločnosti		Pri Rajčianke 2927/8 , 010 47 Žilina
IČO		36 442 151
Obdobie: od do		1.1.2013 - 31.12.2013
Celkový počet odberných miest registrovaných regulovaným subjektom ku koncu daného roka		730 241
Z toho	Na napäťovej úrovni nad 1 kV	5 477
	Na napäťovej úrovni do1 kV mimo domácnosti	85 724
	Na napäťovej úrovni do1 kV domácnosti	639 040
Meno a podpis osoby, ktorá záznam vyhotovila:		Ing. Peter Mandúch
Telefónne číslo / emailová adresa:		041 519 3488/ peter.manduch@sse-d.sk
Dátum vyhotovenia záznamu:		26.2.2014
Meno a podpis zodpovednej osoby:		Ing. Mgr. Marek Štrpka
Odtlačok pečiatky:		

VYHODNOTENIE ŠTANDARDOV KVALITY DISTRIBÚCIE ELEKTRINY

Dodržiavanie štandardu kvality podľa § 3 písm. a)

Regulovaný subjekt: Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s.

Obdobie : 1.1.2013 - 31.12.2013

Tabuľka č. 2 Di

1	2	3	4	5	6
Celkový počet podaní	Počet podaní, u ktorých nebola v roku t-1 zistená ich oprávnenosť	Počet podaní zaradených do hodnotenia	Počet neoprávnených podaní	Počet oprávnených podaní	Podiel počtu neoprávnených podaní k celkovému počtu podaní
		D_1C	D_1N	-	$D_1 = D_1N / D_1C$
190	15	185	89	96	0,48

Vysvetlivky k tabuľke č. 2 Di:

V stĺpci 2 sa uvádza počet podaní prijatých v roku t-1, ale do konca roka t-1 nebolo zistené, či sú oprávnené, alebo nie.

V stĺpci 3 sa uvádza súčet počtu podaní prijatých v roku t-1 a podania z minulých období, pri ktorých bolo do konca roka t-1 zistené, či sú oprávnené, alebo nie.

Ak $D_1C = 0$, potom $D_1 = 1,00$.

Hodnota D_1 sa zaokrúhľuje na dve desatinné čísla.

VYHODNOTENIE ŠTANDARDOV KVALITY DISTRIBÚCIE ELEKTRINY

Dodržiavanie štandardov kvality podľa § 3 písm. b) až m)

Regulovaný subjekt:

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s.

Obdobie :

1.1.2013 - 31.12.2013

Tabuľka č. 3 Di

1	2	3	4	5	6	7	
Opis štandardu kvality pri distribúcii elektriny	Počet udalostí z minulých období, pri ktorých v roku t-1 uplynula doba na vybavenie	Počet udalostí z roku t-1, pri ktorých v roku t-1 uplynula lehota na vybavenie	Počet udalostí z roku t-1, pri ktorých v roku t-1 neuplynula lehota na vybavenie	Počet udalostí zaradených do hodnotenia	Počet udalostí vybavených v lehote	Počet udalostí vybavených mimo lehoty	Podiel počtu udalostí vybavených v lehote k celkovému počtu udalostí
-		-	-	D_1C	D_1D	-	$D_1 = D_1D / D_1C$
Dodržanie lehoty na odoslanie stanoviska k podaniu týkajúcemu sa kvality elektriny podľa § 3 písm. b)	10	175	15	185	184	1	0,99
Dodržanie lehoty na odstránenie príčin zníženej kvality elektriny podľa § 3 písm. c)	28	48	51	76	59	17	0,78
Uskutočnenie distribúcie elektriny podľa § 3 písm. d)		3 902		3 902	3 902	0	1,00
Obnovenie distribúcie elektriny podľa § 3 písm. e)	0	0	0	0	0	0	1,00
Obnovenie distribúcie elektriny podľa § 3 písm. f)	1	2 736	0	2 737	2 727	10	1,00
Obnovenie distribúcie elektriny do miestnej distribučnej sústavy po poruche podľa § 3 písm. g) prvého bodu	0	1 020 959	0	1 020 959	1 020 255	704	1,00
Obnovenie distribúcie elektriny koncovým odberateľom po poruche podľa § 3 písm. g) druhého bodu	0	190 632	0	190 632	190 594	38	1,00
Obnovenie distribúcie elektriny do 24 h po odstránení poruchy na zariadení na výrobu elektriny podľa § 3 písm. h)	0	0	0	0	0	0	1,00
Oznámenie termínu začiatku a ukončenia prerušenia alebo obmedzenia distribúcie elektriny odberateľom elektriny podľa § 3 písm. i)	0	202 738	0	202 738	200 355	2 383	0,99
Dodržanie oznámeného termínu začiatku a ukončenia prerušenia alebo obmedzenia distribúcie elektriny podľa § 3 písm. j)	0	213 643	0	213 643	211 217	2 426	0,99
Zabezpečenie preskúšania určeného meradla v stanovenej lehote podľa § 3 písm. k)	3	125	1	128	128	0	1,00
Overenie správnosti vyúčtovania a odstránenia zistených nedostatkov vo vyúčtovaní v lehote podľa § 3 písm. l)	57	5 300	134	5 357	5 355	2	1,00
Dodržania lehoty 30 dní na odoslanie stanoviska k žiadosti o pripojenie do distribučnej sústavy podľa § 3 písm. m)		5 894		5 894	5 893	1	1,00

Vysvetlivky k tabuľke č 3 Di:

V stĺpci 2 sa uvádza počet udalostí, ktoré nastali pred rokom t-1 a do konca roka t-1 uplynula doba na ich vybavenie.

V stĺpci 3 sa uvádza súčet počtu udalostí z roka t-1, pri ktorých:

3. do konca roka t-1 uplynula doba na ich vybavenie,

4. do konca roka t-1 neuplynula doba na ich vybavenie, ale boli v roku t-1 vybavené.

V stĺpci 4 sa uvádza počet udalostí z roka t-1, pri ktorých do konca roka t-1 neuplynula doba na ich vybavenie a ani neboli v roku t-1 vybavené.

V stĺpci 5 sa uvádza súčet počtu udalostí uvedených v stĺpci 2 a 3.

V stĺpci 6 sa do počtu udalostí vybavených v lehote započítavajú aj udalosti, ktoré boli vybavené mimo lehoty, alebo neboli vôbec vybavené z dôvodu, že dotknutý účastník trhu s elektrinou preukázateľne neposkytol regulovanému subjektu súčinnosť nevyhnutnú pre dodržanie stanovenej lehoty.

Údaj v stĺpci 5 je rovný súčtu údajov v stĺcoch 6 a 7.

Číslo vzorku je rovný počtu odberu vzorkov sú 16.

Písmeno i = 2 až 16.

Ak $DiC = 0$, potom $Di = 1,00$.

Hodnota Di sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta.

Pre štandard kvality podľa § 3 ods. 1 písm. g), i) a j) sa počet dotknutých odberných miest považuje za počet udalostí.

VYHODNOTENIE ŠTANDARDOV KVALITY DISTRIBÚCIE ELEKTRINY

Dodržiavanie štandardu kvality podľa § 3 písm. n)

Regulovaný subjekt:

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s.

Obdobie :

1.1.2013 - 31.12.2013

Tabuľka č. 4 Di

Opis parametra štandardu kvality dodávanej elektriny a regulovaných činností súvisiacich s distribúciou elektriny	Dosiahnutá hodnota v roku t - 1
Dodržanie plynulosti distribúcie elektriny podľa § 3 písm. n) SAIDIN	80,97
Dodržanie plynulosti distribúcie elektriny podľa § 3 písm. n) SAIFIN	1,82
Dodržanie plynulosti distribúcie elektriny podľa § 3 písm. n) ISS	0,0015

Dosiahnutá hodnota SAIDIP a SAIFIP v roku t-1 z dôvodu plánovaného prerušenia distribúcie elektriny.

Do tabuľky sa uvádzajú hodnoty SAIDIP a SAIFIP zaokrúhlené na dve desatinné miesta

Tabuľka č. 4.1 Di

SAIDIP	79,53
SAIFIP	0,29

Vysvetlivky k tabuľke č. 4 Di:

Do tabuľky sa uvádzajú hodnoty SAIDIN a SAIFIN zaokrúhlené na dve desatinné miesta, hodnota ISS zaokrúhlená na štyri desatinné miesta.

VYHODNOTENIE ŠTANDARDOV KVALITY DISTRIBÚCIE ELEKTRINY

Medziročné porovnanie SAIDIN, SAIFIN, ISS a SAIDIP a SAIFIP

Regulovaný subjekt: Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s.

Obdobie : 1.1.2013 - 31.12.2013

Tabuľka č. 5 Di

Indikátor	Rok t - 1	Rok t - 2
SAIDIN	80,97	81,38
SAIFIN	1,82	1,78
ISS	0,0015	
SAIDIP	79,53	
SAIFIP	0,29	

Vysvetlivky k tabuľke č. 5 Di:

Do tabuľky sa uvádzajú hodnoty SAIDI a SAIFI zaokrúhlené na dve desatinné miesta, hodnota ISS zaokrúhlená na štyri desatinné miesta.

Úroveň dodržiavania štandardov kvality distribúcie elektriny podľa § 6 odsek 1 písm. b)

Regulovaný subjekt:

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s.

Obdobie :

1.1.2013 - 31.12.2013

Tabuľka č. 1

Skrátený opis štandardu kvality pri distribúcii elektriny	Miera závažnosti porušenia štandardu kvality		Kritérium	X_{Di}
§ 3 písm. a) – kvalita elektriny	V_1	6	0,48	2,88%
§ 3 písm. b) – odoslanie stanoviska k podaniu týkajúcemu sa kvality elektriny	V_2	6	0,99	5,94%
§ 3 písm. c) – odstránenie príčin zníženej kvality elektriny	V_3	8	0,78	6,24%
§ 3 písm. d) – uskutočnenie distribúcie elektriny v termíne podľa zmluvy	V_4	6	1,00	6,00%
§ 3 písm. e) – obnovenie distribúcie po úhrade dlžnej čiastky	V_5	8	1,00	8,00%
§ 3 písm. f) – obnovenie distribúcie na základe žiadosti dodávateľa elektriny	V_6	8	1,00	8,00%
§ 3 písm. g) bod prvý – obnovenie distribúcie elektriny do 12 hodín po poruche	V_7	8	1,00	8,00%
§ 3 písm. g) bod druhý – obnovenie distribúcie elektriny do 18 hodín po poruche	V_8	8	1,00	8,00%
§ 3 písm. h) – obnovenie distribúcie po poruche na zariadení na výrobu elektriny	V_9	6	1,00	6,00%
§ 3 písm. i) – oznámenie termínu prerušenia distribúcie elektriny	V_{10}	5	0,99	4,95%

§ 3 písm. j) – dodržanie termínu plánovaného prerušenia distribúcie elektriny	V_{11}	5	0,99	4,95%
§ 3 písm. k) – zabezpečenie overenia meradla v ustanovenej lehote	V_{12}	4	1,00	4,00%
§ 3 písm. l) – overenie správnosti vyúčtovania v ustanovenej lehote	V_{13}	5	1,00	5,00%
§ 3 písm. m) – odoslanie stanoviska ku žiadosti o pripojenie do sústavy	V_{14}	4	1,00	4,00%
§ 3 písm. n) – plynulosť distribúcie elektriny, SAIDIN	V_{15}	5	2,22	11,12%
§ 3 písm. n) – plynulosť distribúcie elektriny, SAIFIN	V_{16}	3	1,65	4,94%
§ 3 písm. n) – množstvo nedodanej elektriny, ISS	V_{17}	5	3,27	16,34%
Vypočítaná hodnota čísla podľa § 6 ods. 1 písm. b)				114,36%

Vysvetlivky k tabuľkeč. 1:

1. $D1 = D1N / D1C$ (údaje podľa prílohy č. 5 tabuľky č. 2 Di).
2. $D_i = DiD / DiC$; $i = 2$ až 16 (údaje podľa prílohy č. 5 tabuľky č. 3 Di).
3. $D15 = 180 / SAIDIN$,
 $D16 = 3,00 / SAIFIN$,
 $D17 = 0,005 / ISS$,
(údaje SAIDIN, SAIFIN, ISS podľa prílohy č. 5 tabuľky č. 4 Di).
4. $XD_i = V_i \times D_i$; $i = 1$ až 17.
5. $XD = \sum XD_i$; $i = 1$ až 17.
6. Hodnoty XD_i a XD sa uvádzajú v % a zaokrúhľujú sa na dve desatinné miesta.

Medziročné porovnanie XD

Regulovaný subjekt: Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s.

Obdobie : 1.1.2013 - 31.12.2013

Tabuľka č. 2

X _D v roku t-1	114,36%
X _D v roku t-2	
X _D podľa § 3 písm. o)	88,70%

Vysvetlivky k tabuľke č. 2:

Do tabuľky sa uvádzajú hodnoty XD v roku t-1 a XD v roku t-2 zaokrúhlené na dve desatinné miesta.

EVIDOVANIE ŠTANDARDOV KVALITY DODÁVKY ELEKTRINY

1. Evidencia udalostí, ktoré vznikli z dôvodu vyhlásenia stavu núdze podľa § 5 písm. a)

Regulovaný subjekt: Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s.

Obdobie : 1.1.2013 - 31.12.2013

Tabuľka č. 1

1	2	3	4	5	6
Dátum a čas vyhlásenia stavu núdze	Územie, na ktorom bol stav núdze vyhlásený	Dátum a čas zrušenia stavu núdze	Celkový čas trvania vyhláseného stavu núdze	Počet odberných miest dotknutých vyhlásením stavu núdze pripojených do sústavy	Celkové množstvo nedodanej elektriny z dôvodu vyhlásenia stavu núdze

Vysvetlivky k tabuľke č.1:

Celkový čas trvania vyhláseného stavu núdze sa do stĺpca 4 uvádza v hodinách.
Ak táto doba trvá viac ako 48 hodín, uvedie sa čas vyjadrený v dňoch a hodinách.

EVIDOVANIE ŠTANDARDOV KVALITY DODÁVKY ELEKTRINY

2. Evidencia udalostí, ktoré vznikli z dôvodov podľa § 5 písm. b) až d)

Regulovaný subjekt: Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s.

Obdobie : 1.1.2013 - 31.12.2013

Tabuľka č. 2

1	2	3	4	5	6	7	8
Dátum a čas vzniku udalosti	Dôvod vzniku udalosti podľa § 5 písm. b) až c)	Miesto alebo oblasť zasiahnutá udalosťou	Udalosťou zasiahnutá napäťová úroveň sústavy	Dátum a čas odstránenia následkov udalosti	Celková doba od vzniku udalosti po obnovenie prenosu alebo distribúcie elektriny	Počet odberných miest pripojených do sústavy dotknutých udalosťou	Celkové množstvo nedodanej elektriny z dôvodu vzniku udalosti
03.01.2013 12:55:38	Zlý úmysel	Lomná	0,4 kV	03.01.2013 14:59:00	2:03:22	15	0,0145
03.01.2013 14:50:47	Cudzie VN a NN zariadenia	Nitrianske Rudno, Čavoj, Seč, Rudnianska Lehota, Nováky, Liešťany, Džín, Valaská Belá, Šútovce, Nevidzany, Kostolná Ves, Diviacka Nová Ves, Temeš, Diviaky nad Nitricou	22 kV	03.01.2013 15:28:26	0:38:39	5188	0,1368
07.01.2013 08:28:31	Cudzie VN a NN zariadenia	Považská Bystrica	0,4 kV	07.01.2013 09:15:42	0:47:11	3	0,0150
08.01.2013 09:19:00	Cudzie VN a NN zariadenia	Turčianske Teplice	22 kV	08.01.2013 16:40:40	7:22:40	1	0,0046
08.01.2013 10:20:00	Cudzie VN a NN zariadenia	Prenčov	0,4 kV	08.01.2013 12:01:00	1:41:00	6	0,0235
08.01.2013 10:45:11	Cudzie VN a NN zariadenia	Točnica, Podrečany, Tomášovce, Halič, Gregorova Vieska, Lehôtka, Lučenec, Praha, Stará Halič, Ružiná, Lovinobaňa, Lupoč, Ľuboreč, Mašková	22 kV	14.01.2013 11:46:10	6 dní, 1:01:59	641	0,4328
09.01.2013 12:53:18	Cudzie VN a NN zariadenia	Dulov, Beluša, Košeca, Pruské, Horovce, Kameničany, Ladce, Púchov, Slavica, Zliechov	22 kV	09.01.2013 13:16:34	0:23:16	602	0,1131
10.01.2013 06:56:26	Cudzie VN a NN zariadenia	Zubrohlava	22 kV	10.01.2013 13:51:44	6:55:18	27	0,1734
10.01.2013 15:04:52	Vozidlo	Nolčovo	0,4 kV	10.01.2013 15:09:18	0:04:26	17	0,0004
11.01.2013 10:23:03	Cudzie práce prebiehajúce	Prievidza, Podhradie, Sebedražie, Koš, Lehota pod Vtáčnikom, Cígeľ	22 kV	11.01.2013 12:58:02	2:35:59	70	0,1673
11.01.2013 14:03:00	Cudzie VN a NN zariadenia	Tisovec	0,4 kV	11.01.2013 15:03:00	1:00:00	1	0,0406
11.01.2013 22:56:25	Zlý úmysel	Nová Baňa	0,4 kV	11.01.2013 23:50:00	0:54:35	95	0,0189
12.01.2013 12:11:09	Živelná pohroma	Klenovec	22 kV	14.01.2013 14:12:25	2 dni, 2:01:16	584	0,1630
13.01.2013 15:45:43	Cudzie VN a NN zariadenia	Dubové	22 kV	14.01.2013 16:19:25	24:34:42	1	1,1696
14.01.2013 17:22:57	Živelná pohroma	Jamník, Smrečany, Jakubovany, Vavrišovo, Liptovský Hrádok, Pribylina, Hybe, Podtureň, Liptovský Peter, Závažná Poruba, Liptovský Mikuláš, Beňadiková, Liptovský Ondrej, Kanská, Liptovská Kokava	22 kV	15.01.2013 12:26:51	19:04:54	3330	0,9608
14.01.2013 20:33:32	Živelná pohroma	Kováčová, Sielnica, Zvolen	22 kV	15.01.2013 11:34:18	15:01:46	35	0,1829
15.01.2013 02:34:34	Živelná pohroma	Ratkova, Hnusta, Rovne, Krokava, Rybník, Ratkovská Lehota, Ratkovské Bystré, Ploské, Hřlica, Ratkovská Suchá, Lipovec, Poproč, Poteč	22 kV	16.01.2013 12:59:50	34:25:16	1028	2,0575
15.01.2013 09:02:00	Cudzie práce prebiehajúce	Klin	0,4 kV	15.01.2013 12:00:00	2:58:00	57	0,0896

17.01.2013 00:04:00	Zlý úmysel	Žilina	0,4 kV	17.01.2013 01:05:00	1:01:00	190	0,0754
19.01.2013 16:58:00	Vozidlo	Kľačno	0,4 kV	19.01.2013 19:50:00	2:52:00	27	0,0328
21.01.2013 11:16:14	Cudzie VN a NN zariadenia	Čadca	0,4 kV	21.01.2013 11:30:24	0:14:10	52	0,0189
22.01.2013 13:01:00	Cudzie VN a NN zariadenia	Liptovský Mikuláš	0,4 kV	22.01.2013 13:50:00	0:49:00	1	0,0000
23.01.2013 13:56:52	Zlý úmysel	Jakubovany	22 kV	23.01.2013 16:07:08	2:10:16	43	0,0096
26.01.2013 20:06:28	Zlý úmysel	Liptovský Mikuláš	0,4 kV	27.01.2013 10:15:00	14:09:32	29	0,1161
28.01.2013 10:07:00	Zlý úmysel	Ružomberok	6 kV	28.01.2013 12:21:00	2:14:00	32	0,2181
31.01.2013 14:18:00	Cudzie práce prebiehajúce	Lučatín	0,4 kV	31.01.2013 17:17:00	2:59:00	45	0,0456
01.02.2013 08:17:00	Vozidlo	Domaniky	0,4 kV	01.02.2013 11:15:00	2:58:00	18	0,0179
01.02.2013 11:24:00	Cudzie VN a NN zariadenia	Revišné	0,4 kV	01.02.2013 12:15:00	0:51:00	1	0,0206
02.02.2013 21:12:30	Cudzie VN a NN zariadenia	Lučenec	22 kV	02.04.2013 16:00:05	58 dní, 18:48:35	10	0,6339
02.02.2013 22:28:00	Cudzie VN a NN zariadenia	Lučenec	0,4 kV	03.02.2013 10:30:00	12:02:00	5	2,4525
04.02.2013 01:56:27	Cudzie VN a NN zariadenia	Kováčová, Sielnica, Zvolen	22 kV	04.02.2013 08:17:26	6:21:59	964	1,7416
04.02.2013 10:59:57	Vozidlo	Petrovice	0,4 kV	04.02.2013 11:52:00	0:52:03	40	0,0165
05.02.2013 12:48:22	Cudzie VN a NN zariadenia	Beluša	22 kV	06.02.2013 14:06:12	25:18:50	1	2,7111
06.02.2013 05:24:21	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	06.02.2013 11:42:52	6:19:31	1080	0,2053
06.02.2013 05:49:45	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	06.02.2013 06:33:26	0:44:41	1383	0,4121
06.02.2013 05:44:34	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	06.02.2013 09:08:03	3:23:29	4396	0,4735
06.02.2013 06:09:41	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	06.02.2013 12:22:31	6:13:50	419	0,2301
06.02.2013 05:52:48	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	06.02.2013 13:36:32	7:44:44	480	1,6050
06.02.2013 06:17:31	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	06.02.2013 11:21:30	5:04:59	66	0,1498
06.02.2013 06:38:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	06.02.2013 13:34:26	6:56:26	53	0,0976
06.02.2013 07:09:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	06.02.2013 13:30:32	6:22:32	43	0,0732
06.02.2013 07:34:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	06.02.2013 09:01:00	1:27:00	58	0,0238
06.02.2013 07:14:35	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	06.02.2013 11:03:26	3:49:51	1803	2,5355
06.02.2013 07:23:37	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	06.02.2013 17:23:53	10:00:16	5731	5,0360
06.02.2013 07:42:16	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	06.02.2013 08:43:10	1:01:54	13	0,0083
06.02.2013 07:27:42	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	06.02.2013 13:29:10	6:01:28	2526	2,2131
06.02.2013 08:08:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	06.02.2013 09:20:00	1:12:00	63	0,0041

06.02.2013 08:35:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	06.02.2013 11:15:00	2:40:00	52	0,0257
06.02.2013 08:48:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	06.02.2013 13:05:00	4:17:00	42	0,0408
06.02.2013 08:58:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	06.02.2013 10:05:00	1:07:00	42	0,0180
06.02.2013 07:44:17	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	06.02.2013 14:30:29	6:46:12	9735	8,6156
06.02.2013 09:10:24	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	06.02.2013 09:14:14	0:04:50	2098	0,0680
06.02.2013 09:19:24	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	06.02.2013 09:31:55	0:13:31	826	0,1550
06.02.2013 09:12:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	06.02.2013 11:25:00	2:13:00	11	0,0061
06.02.2013 09:32:50	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	06.02.2013 12:26:03	2:53:13	493	0,8750
06.02.2013 09:46:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	06.02.2013 13:25:00	3:39:00	50	0,0604
06.02.2013 09:51:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	06.02.2013 11:40:00	1:49:00	16	0,0206
06.02.2013 08:42:30	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	06.02.2013 14:21:15	5:39:45	518	0,4022
06.02.2013 10:41:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	06.02.2013 13:10:00	2:29:00	41	0,0580
06.02.2013 11:05:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	06.02.2013 12:40:00	1:35:00	61	0,0308
06.02.2013 11:37:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	06.02.2013 12:30:00	0:53:00	52	0,0195
06.02.2013 09:45:52	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	06.02.2013 09:54:33	0:09:41	33	0,0054
06.02.2013 11:46:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	06.02.2013 12:28:00	0:42:00	10	0,0020
06.02.2013 11:54:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	06.02.2013 14:46:00	2:52:00	4	0,0071
06.02.2013 12:10:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	06.02.2013 13:40:00	1:30:00	14	0,0076
06.02.2013 12:17:17	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	06.02.2013 12:50:24	0:33:07	75	0,0185
06.02.2013 12:21:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	06.02.2013 13:20:00	0:59:00	42	0,0341
06.02.2013 13:31:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	06.02.2013 17:15:01	3:44:01	81	0,0446
06.02.2013 14:05:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	06.02.2013 14:44:52	0:40:52	52	0,0146
06.02.2013 14:23:07	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	06.02.2013 15:58:43	1:36:36	1	0,0034
06.02.2013 14:23:38	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	06.02.2013 14:59:08	0:36:30	39	0,0141
06.02.2013 14:24:10	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	06.02.2013 14:35:29	0:11:19	53	0,0027
06.02.2013 14:36:31	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	06.02.2013 15:49:17	1:13:46	2	0,0002
06.02.2013 14:46:46	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	06.02.2013 15:20:00	0:33:14	60	0,0085
06.02.2013 14:45:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	06.02.2013 16:20:44	1:36:44	52	0,0174
06.02.2013 14:56:19	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	06.02.2013 16:48:10	1:52:51	20	0,0220

06.02.2013 15:25:36	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	06.02.2013 16:05:28	0:40:52	81	0,0276
06.02.2013 16:10:08	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	06.02.2013 18:00:00	1:50:52	37	0,0129
06.02.2013 16:52:57	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	06.02.2013 17:40:35	0:48:38	49	0,0103
06.02.2013 17:36:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	06.02.2013 18:20:00	0:44:00	125	0,0883
06.02.2013 21:12:16	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	06.02.2013 23:30:53	2:19:37	25	0,0302
07.02.2013 01:15:36	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	08.02.2013 17:33:23	40:18:47	1029	2,1962
07.02.2013 02:43:34	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	07.02.2013 06:12:57	3:29:23	69	0,0235
07.02.2013 03:33:41	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	07.02.2013 07:49:50	4:16:09	895	0,9163
07.02.2013 02:56:07	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	07.02.2013 13:22:14	10:26:07	2010	0,5962
07.02.2013 04:59:47	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	07.02.2013 05:05:12	0:05:25	2436	0,0890
07.02.2013 03:25:03	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	07.02.2013 03:39:13	0:14:10	1591	0,1325
07.02.2013 04:59:47	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	07.02.2013 05:08:09	0:08:22	5602	0,2707
07.02.2013 03:08:05	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	07.02.2013 12:01:48	8:54:43	12254	3,5197
07.02.2013 03:29:09	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	09.02.2013 14:04:04	2 dni, 10:35:55	1216	4,6059
07.02.2013 03:41:23	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	07.02.2013 16:08:14	12:27:51	3623	0,4688
07.02.2013 04:46:32	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	07.02.2013 06:08:32	1:22:00	1043	0,0827
07.02.2013 06:06:51	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	07.02.2013 16:57:01	10:50:10	1368	1,7623
07.02.2013 04:20:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	07.02.2013 10:00:00	5:40:00	65	0,1142
07.02.2013 06:02:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	07.02.2013 09:15:00	3:13:00	28	0,0345
07.02.2013 06:14:02	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	07.02.2013 10:47:13	4:33:11	437	0,6462
07.02.2013 06:31:28	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	07.02.2013 10:45:10	4:14:42	3011	1,3972
07.02.2013 06:51:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	07.02.2013 10:10:00	3:19:00	55	0,0377
07.02.2013 06:52:28	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	07.02.2013 14:29:15	7:37:47	829	0,4766
07.02.2013 07:21:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	07.02.2013 08:55:00	1:34:00	24	0,0111
07.02.2013 07:00:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	07.02.2013 08:00:00	1:00:00	13	0,0025
07.02.2013 06:31:28	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	07.02.2013 14:20:18	7:49:50	361	0,9106
07.02.2013 07:47:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	07.02.2013 09:00:00	1:13:00	16	0,0178
07.02.2013 08:03:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	07.02.2013 08:45:00	0:42:00	18	0,0022
07.02.2013 08:03:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	07.02.2013 10:40:00	2:37:00	3	0,0011

07.02.2013 08:12:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	07.02.2013 08:55:00	0:43:00	13	0,0018
07.02.2013 08:23:22	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	07.02.2013 11:05:00	2:42:38	19	0,0134
07.02.2013 07:00:05	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	07.02.2013 08:20:52	1:21:47	1	0,0063
07.02.2013 08:39:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	07.02.2013 10:28:00	1:49:00	18	0,0144
07.02.2013 08:41:32	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	07.02.2013 10:15:30	1:34:58	366	0,2736
07.02.2013 04:46:13	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	07.02.2013 12:07:15	7:21:02	373	1,1533
07.02.2013 07:33:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	07.02.2013 07:36:18	0:03:18	1591	0,0309
07.02.2013 07:28:38	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	08.02.2013 11:39:26	28:11:48	1525	0,7881
07.02.2013 08:35:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	07.02.2013 11:35:00	3:00:00	61	0,0439
07.02.2013 09:00:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	07.02.2013 10:05:00	1:05:00	23	0,0134
07.02.2013 09:09:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	07.02.2013 09:50:00	0:41:00	1	0,0071
07.02.2013 09:10:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	07.02.2013 09:32:00	0:22:00	43	0,0026
07.02.2013 09:08:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	08.02.2013 14:00:00	28:52:00	34	0,1081
07.02.2013 09:05:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	07.02.2013 17:25:00	8:20:00	28	0,0769
07.02.2013 09:21:38	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	07.02.2013 14:49:19	5:28:41	3180	4,4888
07.02.2013 09:36:01	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	08.02.2013 13:26:00	27:50:59	42	0,2640
07.02.2013 10:21:45	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	07.02.2013 12:40:41	2:19:56	242	0,2099
07.02.2013 11:02:02	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	07.02.2013 15:23:31	4:21:29	1	0,0373
07.02.2013 09:58:42	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	07.02.2013 14:44:06	4:45:24	1213	0,8484
07.02.2013 10:15:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	07.02.2013 12:30:00	2:15:00	54	0,0091
07.02.2013 09:32:26	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	07.02.2013 13:39:17	4:07:51	174	1,0015
07.02.2013 09:28:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	08.02.2013 09:51:00	24:23:00	37	0,1315
07.02.2013 10:32:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	08.02.2013 10:32:41	24:01:41	14	0,0988
07.02.2013 10:58:45	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	07.02.2013 15:20:12	4:21:27	1	0,0001
07.02.2013 11:13:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	07.02.2013 16:10:40	4:58:40	43	0,0381
07.02.2013 11:29:19	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	07.02.2013 11:32:44	0:03:25	2790	0,0949
07.02.2013 11:24:52	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	08.02.2013 10:12:26	22:48:34	81	0,3946
07.02.2013 09:42:17	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	07.02.2013 20:47:47	11:06:30	69	0,0697
07.02.2013 11:48:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	07.02.2013 14:20:15	2:32:15	38	0,0052

07.02.2013 11:11:03	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	07.02.2013 12:43:53	1:33:50	912	0,7230
07.02.2013 12:10:26	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	07.02.2013 15:39:19	3:29:53	1296	0,3293
07.02.2013 10:27:19	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	08.02.2013 10:52:06	24:25:47	4679	1,6424
07.02.2013 12:36:45	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	07.02.2013 13:38:39	1:02:54	47	0,0211
07.02.2013 10:03:21	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	07.02.2013 19:55:09	9:52:48	1056	3,6057
07.02.2013 12:47:42	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	07.02.2013 13:19:32	0:32:50	1	0,2776
07.02.2013 14:04:55	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	07.02.2013 14:31:35	0:27:40	3	0,0037
07.02.2013 13:50:48	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	07.02.2013 14:26:49	0:36:01	2061	0,2917
07.02.2013 14:14:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	07.02.2013 15:55:00	1:41:00	16	0,0246
07.02.2013 14:26:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	07.02.2013 14:36:48	0:11:48	38	0,0004
07.02.2013 14:36:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	07.02.2013 15:30:00	0:54:00	19	0,0061
07.02.2013 14:47:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	07.02.2013 18:20:00	3:33:00	46	0,0211
07.02.2013 15:13:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	07.02.2013 15:50:00	0:37:00	3	0,0052
07.02.2013 15:21:05	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	07.02.2013 16:30:59	1:10:54	287	0,0765
07.02.2013 16:02:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	08.02.2013 08:10:00	16:08:00	13	0,0494
07.02.2013 15:48:30	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	08.02.2013 12:06:00	20:18:30	3	0,0343
07.02.2013 15:01:41	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	08.02.2013 16:45:37	25:44:56	78	0,1141
07.02.2013 15:57:43	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	08.02.2013 09:55:46	17:58:03	5724	1,0481
07.02.2013 16:22:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	07.02.2013 17:15:00	0:53:00	77	0,0287
08.02.2013 08:53:43	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	08.02.2013 13:30:46	4:37:03	123	0,0722
05.03.2013 07:00	iné - PDS odoslala vyrozkumenie, obecny úrad nedostal vyrozkumenie v dôsledku chyby na ich prijímacom zariadení	Horovce	22 kV	05.03.2013 17:30	10:30:00	71	0,0000
07.02.2013 16:38:02	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	07.02.2013 18:26:30	1:48:28	9256	0,5436
07.02.2013 18:30:49	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	08.02.2013 10:15:00	15:44:11	4	0,0145
07.02.2013 18:51:32	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	07.02.2013 19:53:00	1:01:28	24	0,0096
07.02.2013 19:22:34	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	07.02.2013 23:00:00	3:37:26	37	0,0718
07.02.2013 19:10:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	08.02.2013 07:48:00	12:38:00	33	0,1540
07.02.2013 20:11:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	07.02.2013 20:58:29	0:47:29	20	0,0074

07.02.2013 20:49:56	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	07.02.2013 21:44:20	0:54:24	27	0,0064
07.02.2013 20:35:54	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	08.02.2013 11:55:50	15:20:56	66	0,0590
07.02.2013 21:16:19	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	08.02.2013 08:40:00	11:24:41	38	0,2511
07.02.2013 21:22:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	07.02.2013 22:40:00	1:18:00	20	0,0086
07.02.2013 22:03:45	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	07.02.2013 23:40:00	1:36:15	17	0,0373
07.02.2013 22:12:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	07.02.2013 23:04:36	0:53:36	36	0,0124
07.02.2013 22:35:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	07.02.2013 23:23:11	0:48:11	59	0,0170
07.02.2013 23:15:01	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	08.02.2013 01:36:14	2:21:13	66	0,0465
07.02.2013 23:27:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	08.02.2013 00:19:00	0:52:00	13	0,0058
08.02.2013 00:08:33	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	08.02.2013 00:52:00	0:43:27	215	1,8970
08.02.2013 00:11:29	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	08.02.2013 01:21:47	1:10:18	22	0,0172
08.02.2013 04:10:55	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	08.02.2013 05:20:00	1:09:05	53	0,0413
08.02.2013 05:01:27	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	08.02.2013 08:25:00	3:24:33	69	0,0918
08.02.2013 05:43:16	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	08.02.2013 07:50:00	2:07:44	23	0,0367
08.02.2013 06:53:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	08.02.2013 08:10:00	1:17:00	57	0,0148
08.02.2013 07:02:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	08.02.2013 09:38:00	2:36:00	13	0,0055
08.02.2013 07:05:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	08.02.2013 10:20:00	3:15:00	24	0,0310
08.02.2013 07:00:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	08.02.2013 07:45:00	0:45:00	5	0,0046
08.02.2013 07:07:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	08.02.2013 08:30:00	1:23:00	38	0,0170
08.02.2013 07:00:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	08.02.2013 08:10:00	1:10:00	32	0,0253
08.02.2013 07:00:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	08.02.2013 08:25:00	1:25:00	38	0,0312
08.02.2013 07:00:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	08.02.2013 07:30:00	0:30:00	25	0,0057
08.02.2013 08:41:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	08.02.2013 11:25:00	2:44:00	93	0,0718
08.02.2013 09:17:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	08.02.2013 12:00:00	2:43:00	37	0,0438
08.02.2013 09:58:56	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	08.02.2013 11:18:47	1:20:51	54	0,0167
08.02.2013 10:02:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	08.02.2013 11:00:00	0:58:00	16	0,0075
08.02.2013 10:05:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	08.02.2013 11:55:00	1:50:00	24	0,0021
08.02.2013 10:19:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	08.02.2013 15:30:00	5:11:00	64	0,0642
08.02.2013 10:28:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	08.02.2013 12:25:00	1:57:00	14	0,0017

08.02.2013 10:43:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	08.02.2013 11:45:00	1:02:00	84	0,0241
08.02.2013 10:38:50	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	08.02.2013 12:17:18	1:38:28	2943	1,2136
08.02.2013 10:47:24	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	08.02.2013 12:49:00	2:02:36	17	0,0365
08.02.2013 10:33:53	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	08.02.2013 13:59:00	3:25:07	188	0,1287
08.02.2013 10:50:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	08.02.2013 11:30:00	0:40:00	23	0,0083
08.02.2013 11:13:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	08.02.2013 12:15:00	1:02:00	277	0,0590
08.02.2013 11:19:11	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	08.02.2013 12:56:40	1:37:29	60	0,0107
08.02.2013 12:54:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	08.02.2013 14:05:00	1:11:00	54	0,0188
08.02.2013 12:04:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	08.02.2013 13:20:00	1:16:00	152	0,0610
08.02.2013 12:16:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	08.02.2013 14:20:00	2:04:00	19	0,0192
08.02.2013 13:00:04	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	08.02.2013 14:11:21	1:11:17	890	0,3328
08.02.2013 13:32:40	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	08.02.2013 14:14:00	0:41:20	1	0,0143
08.02.2013 13:58:04	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	08.02.2013 14:26:05	0:28:01	12	0,0023
08.02.2013 12:49:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	08.02.2013 15:15:00	2:26:00	7	0,0044
08.02.2013 14:31:45	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	08.02.2013 17:00:00	2:28:15	53	0,0348
08.02.2013 15:11:19	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	08.02.2013 16:05:01	0:54:42	73	0,0233
08.02.2013 15:23:17	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	08.02.2013 17:00:00	1:37:43	54	0,0065
08.02.2013 15:58:03	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	08.02.2013 17:10:10	1:12:07	21	0,0027
08.02.2013 15:24:48	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	08.02.2013 16:43:12	1:18:24	123	0,0081
08.02.2013 16:09:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	08.02.2013 16:35:00	0:26:00	214	0,0627
08.02.2013 16:28:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	08.02.2013 17:30:00	1:02:00	32	0,0061
08.02.2013 16:38:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	08.02.2013 18:20:00	1:42:00	58	0,0260
08.02.2013 16:43:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	08.02.2013 18:15:00	1:32:00	75	0,0594
08.02.2013 18:18:02	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	08.02.2013 18:55:50	0:38:48	22	0,0078
15.03.2013 07:30:00	Živelná pohroma	Trstená	22 kV		7:00:00	14	0,0000
08.02.2013 19:50:33	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	08.02.2013 21:02:57	1:12:24	174	0,0958
08.02.2013 19:58:27	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	08.02.2013 21:02:00	1:04:33	32	0,0227
08.02.2013 20:18:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	08.02.2013 21:35:00	1:17:00	90	0,0489
08.02.2013 20:28:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	08.02.2013 22:23:01	1:55:01	26	0,0148

08.02.2013 20:35:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	08.02.2013 21:37:11	1:02:11	72	0,0247
08.02.2013 20:20:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	08.02.2013 22:15:00	1:55:00	58	0,0254
08.02.2013 21:17:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	08.02.2013 22:58:53	1:42:53	119	0,0573
08.02.2013 21:05:10	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	08.02.2013 22:58:00	1:53:50	25	0,0154
08.02.2013 22:46:45	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	08.02.2013 23:35:41	0:49:56	96	0,0378
09.02.2013 05:59:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	09.02.2013 06:50:00	0:51:00	83	0,0244
09.02.2013 06:25:34	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	09.02.2013 07:50:00	1:24:26	19	0,0104
09.02.2013 06:53:33	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	09.02.2013 07:45:00	0:51:27	2	0,0031
09.02.2013 05:35:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	09.02.2013 08:10:00	2:35:00	38	0,0305
09.02.2013 06:26:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	09.02.2013 07:25:00	0:59:00	45	0,0137
09.02.2013 07:11:50	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	09.02.2013 08:05:00	0:53:10	21	0,0118
09.02.2013 07:24:24	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	09.02.2013 08:30:00	1:06:36	17	0,0110
09.02.2013 07:30:04	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	09.02.2013 08:40:48	1:11:44	28	0,0121
09.02.2013 07:33:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	09.02.2013 08:45:00	1:12:00	17	0,0091
09.02.2013 08:15:29	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	09.02.2013 09:30:00	1:15:31	55	0,0213
09.02.2013 08:08:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	09.02.2013 09:45:00	1:37:00	26	0,0128
09.02.2013 08:35:17	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	09.02.2013 10:08:42	1:33:25	49	0,0459
09.02.2013 08:48:53	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	09.02.2013 10:03:00	1:14:07	16	0,0053
15.03.2013 08:30:00	Živelná pohroma	Banska Bela	0,4 kV		9:00:00	14	0,0000
09.02.2013 09:06:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	09.02.2013 10:25:00	1:19:00	106	0,0526
09.02.2013 09:16:14	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	09.02.2013 10:49:10	1:33:56	67	0,0349
09.02.2013 09:23:02	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	09.02.2013 10:10:10	0:47:08	3	0,0037
09.02.2013 09:21:11	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	09.02.2013 10:28:26	1:07:15	60	0,0213
09.02.2013 09:41:41	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	09.02.2013 11:10:00	1:28:19	59	0,0425
09.02.2013 09:22:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	12.02.2013 16:40:00	3 dni, 7:18:00	34	0,2968
09.02.2013 09:27:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	09.02.2013 11:00:00	1:33:00	35	0,0266
09.02.2013 10:13:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	09.02.2013 11:05:00	0:52:00	65	0,0229
09.02.2013 10:10:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	09.02.2013 11:00:00	0:50:00	55	0,0143
15.03.2013 07:30:00	Živelná pohroma	Pitelova	0,4 kV		6:30:00	5	0,0000
09.02.2013 10:38:25	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	09.02.2013 13:15:00	2:37:35	42	0,0026

09.02.2013 10:45:17	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	09.02.2013 12:30:00	1:45:43	16	0,0179
09.02.2013 10:47:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	09.02.2013 11:25:00	0:38:00	77	0,0206
09.02.2013 10:51:11	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	09.02.2013 11:55:00	1:04:49	5	0,0019
09.02.2013 11:22:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	09.02.2013 12:15:00	0:53:00	21	0,0099
09.02.2013 11:36:47	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	09.02.2013 12:15:00	0:38:13	90	0,0243
09.02.2013 11:35:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	09.02.2013 12:49:00	1:14:00	12	0,0134
09.02.2013 11:36:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	09.02.2013 13:07:00	1:31:00	54	0,0315
09.02.2013 12:16:31	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	09.02.2013 12:50:00	0:33:29	34	0,0073
09.02.2013 13:42:36	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	09.02.2013 14:45:00	1:02:24	68	0,0309
09.02.2013 15:02:48	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	09.02.2013 16:45:00	1:42:12	8	0,0003
09.02.2013 16:09:41	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	09.02.2013 17:20:00	1:10:19	83	0,0269
09.02.2013 18:43:30	Zlý úmysel	Lentvora	22 kV	10.02.2013 13:49:27	19:06:57	43	0,1461
09.02.2013 17:44:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	09.02.2013 18:19:07	0:35:07	58	0,0069
09.02.2013 19:50:37	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	09.02.2013 21:05:00	1:14:23	58	0,0147
09.02.2013 20:18:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	09.02.2013 21:45:54	1:28:54	51	0,0310
09.02.2013 21:15:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	09.02.2013 21:55:07	0:40:07	136	0,0366
09.02.2013 23:33:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	10.02.2013 00:10:00	0:37:00	93	0,0144
10.02.2013 08:25:07	Cudzie VN a NN zariadenia	Turie	22 kV	11.02.2013 09:40:06	25:15:59	1	0,0065
12.02.2013 12:05:00	Cudzie VN a NN zariadenia	Bytča	0,4 kV	12.02.2013 13:20:00	1:15:00	73	0,0515
13.02.2013 23:21:39	Ohrozenie bezpečnosti	Močiar	22 kV	14.02.2013 12:45:58	13:24:19	93	1,2124
14.02.2013 15:40:05	Cudzie práce prebiehajúce	Martin	0,4 kV	14.02.2013 17:55:00	2:15:55	156	0,0490
18.02.2013 09:23:46	Cudzie VN a NN zariadenia	Breziny	22 kV	18.02.2013 09:45:21	0:22:35	1	0,0017
19.02.2013 22:00:00	Vozidlo	Kremnica	0,4 kV	19.02.2013 22:51:06	0:51:06	91	0,0292
23.02.2013 16:59:07	Ohrozenie bezpečnosti	Poltár, Hnúšťa, České Brezovo, Klenovec, Zlatno, Utekáč, Slaná Lehota, Kokava nad Rimavicou	22 kV	25.02.2013 12:11:06	43:12:59	585	0,2620
24.02.2013 06:14:28	Ohrozenie bezpečnosti	Lom nad Rimavicou, Drábsko	22 kV	25.02.2013 09:46:07	27:32:39	54	0,1667
24.02.2013 09:35:53	Vozidlo	Oravský Podzámok, Medzibrodie nad Oravou	22 kV	28.02.2013 13:57:11	4 dni, 4:21:18	175	1,3851
27.02.2013 11:36:00	Zlý úmysel	Prievidza, Bojnice	22 kV	27.02.2013 12:03:42	0:28:42	5128	1,1006
03.03.2013 01:44:40	Cudzie VN a NN zariadenia	Banská Bystrica	22 kV	04.03.2013 11:20:12	33:36:32	168	1,4630
05.03.2013 18:16:08	Vozidlo	Veľké Rovné	0,4 kV	05.03.2013 19:25:19	1:09:11	28	0,0092

06.03.2013 11:52:00	Cudzie VN a NN zariadenia	Podtureň	0,4 kV	06.03.2013 13:12:00	1:20:00	1	0,0049
07.03.2013 22:04:37	Cudzie VN a NN zariadenia	Banská Bystrica	22 kV	08.03.2013 08:49:53	10:45:16	21	1,4841
08.03.2013 09:46:00	Cudzie VN a NN zariadenia	Jamník	0,4 kV	11.03.2013 09:49:00	3 dni, 0:03:00	1	0,0000
08.03.2013 10:42:53	Cudzie práce prebiehajúce	Čierny Balog, Brezno	22 kV	08.03.2013 18:15:49	7:33:56	1023	0,0753
08.03.2013 22:36:04	Cudzie VN a NN zariadenia	Badín	0,4 kV	09.03.2013 00:28:52	1:53:48	3	0,0549
12.03.2013 11:29:07	Cudzie práce prebiehajúce	Kováčová	0,4 kV	12.03.2013 12:50:00	1:21:53	2	0,0452
13.03.2013 08:19:45	Zlý úmysel	Michalková	0,4 kV	13.03.2013 09:00:00	0:40:15	5	0,0004
13.03.2013 15:44:10	Cudzie VN a NN zariadenia	Jasenie	22 kV	14.03.2013 14:18:53	22:35:43	5	0,0057
14.03.2013 15:22:51	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	14.03.2013 16:34:08	1:11:17	298	0,3325
14.03.2013 16:04:43	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	14.03.2013 18:52:51	2:48:08	1182	0,5146
14.03.2013 16:43:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	14.03.2013 19:40:00	2:57:00	38	0,0258
14.03.2013 16:52:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	14.03.2013 19:35:00	2:43:00	29	0,0309
14.03.2013 17:15:42	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	14.03.2013 18:42:00	1:26:18	1	0,0010
14.03.2013 19:19:26	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	14.03.2013 20:50:23	1:31:57	223	0,1521
14.03.2013 18:09:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	14.03.2013 18:55:00	0:46:00	33	0,0119
14.03.2013 18:21:02	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	15.03.2013 08:41:38	14:21:36	2948	1,1187
14.03.2013 18:34:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	14.03.2013 20:16:00	1:42:00	38	0,0284
14.03.2013 18:55:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	14.03.2013 19:25:00	0:30:00	35	0,0044
14.03.2013 19:10:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	14.03.2013 19:30:00	0:20:00	186	0,0300
14.03.2013 19:15:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	14.03.2013 20:35:00	1:20:00	80	0,0512
14.03.2013 19:18:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	14.03.2013 20:00:00	0:42:00	28	0,0075
14.03.2013 19:22:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	14.03.2013 20:05:00	0:43:00	33	0,0112
14.03.2013 19:40:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	14.03.2013 21:00:00	1:20:00	69	0,0304
14.03.2013 20:01:14	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	15.03.2013 16:52:17	20:51:03	5698	1,1137
14.03.2013 20:18:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	14.03.2013 20:55:00	0:37:00	44	0,0085
14.03.2013 20:43:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	14.03.2013 21:35:00	0:52:00	10	0,0048
14.03.2013 20:41:50	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	15.03.2013 11:44:27	15:03:37	729	4,9129
14.03.2013 20:47:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	14.03.2013 22:30:00	1:43:00	5	0,0056
14.03.2013 22:00:37	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	15.03.2013 01:36:51	3:36:14	613	1,2635

14.03.2013 21:03:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	14.03.2013 22:00:00	0:57:00	36	0,0150
14.03.2013 21:34:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	14.03.2013 21:55:00	0:21:00	3	0,0006
14.03.2013 21:12:49	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	15.03.2013 18:48:18	21:35:29	3841	0,4483
14.03.2013 21:17:22	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	15.03.2013 09:26:31	12:09:09	1027	0,3543
14.03.2013 22:13:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	14.03.2013 22:30:00	0:17:00	44	0,0039
14.03.2013 22:55:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	14.03.2013 23:45:00	0:50:00	121	0,0138
14.03.2013 22:51:52	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	15.03.2013 10:22:50	11:31:58	792	0,5276
15.03.2013 00:10:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	15.03.2013 01:00:00	0:50:00	121	0,0138
15.03.2013 00:56:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	15.03.2013 03:40:00	2:44:00	46	0,0823
15.03.2013 01:12:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	15.03.2013 14:38:24	13:26:24	25	0,1646
15.03.2013 00:39:25	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	15.03.2013 08:43:10	8:04:45	2270	1,9439
15.03.2013 00:47:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	15.03.2013 09:11:58	8:25:58	1772	1,8004
15.03.2013 04:13:19	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	15.03.2013 12:57:48	8:44:29	527	0,4543
15.03.2013 04:06:11	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	15.03.2013 12:12:26	8:06:15	3363	1,6550
15.03.2013 03:53:13	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	15.03.2013 09:21:53	5:29:40	1793	0,8319
15.03.2013 04:48:25	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	16.03.2013 17:17:33	36:29:08	2789	5,8555
15.03.2013 05:20:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	15.03.2013 08:44:00	3:24:00	14	0,0153
15.03.2013 06:17:51	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	15.03.2013 07:41:00	1:23:09	72	0,0337
15.03.2013 06:19:19	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	15.03.2013 08:40:00	2:21:41	79	0,0770
15.03.2013 06:24:27	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	15.03.2013 08:22:00	1:58:33	121	0,0325
15.03.2013 06:34:54	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	15.03.2013 09:22:00	2:47:06	36	0,0266
15.03.2013 06:42:07	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	15.03.2013 09:48:00	3:06:53	19	0,0462
15.03.2013 06:44:35	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	15.03.2013 07:26:00	0:41:25	4	0,0100
15.03.2013 06:09:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	15.03.2013 07:25:00	1:16:00	66	0,0142
15.03.2013 06:26:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	15.03.2013 07:45:00	1:19:00	33	0,0205
15.03.2013 06:28:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	15.03.2013 09:05:00	2:37:00	65	0,0604
15.03.2013 06:56:12	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	15.03.2013 07:53:00	0:57:48	104	0,0376
15.03.2013 06:59:28	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	18.03.2013 11:57:26	3 dni, 4:58:58	1187	0,3395
15.03.2013 07:08:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	15.03.2013 12:38:00	5:30:00	24	0,0869

15.03.2013 10:00:43	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	15.03.2013 13:49:43	3:49:00	71	0,0901
15.03.2013 07:17:58	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	15.03.2013 07:50:54	0:33:56	40	0,0151
15.03.2013 07:13:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	15.03.2013 08:10:00	0:57:00	11	0,0058
15.03.2013 07:20:28	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	15.03.2013 15:40:00	8:20:32	31	0,0434
15.03.2013 07:18:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	15.03.2013 08:35:00	1:17:00	51	0,0135
15.03.2013 07:12:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	15.03.2013 08:50:00	1:38:00	72	0,0515
15.03.2013 07:25:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	15.03.2013 09:20:00	1:55:00	45	0,0265
15.03.2013 07:15:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	15.03.2013 08:15:00	1:00:00	27	0,0153
15.03.2013 07:28:26	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	15.03.2013 08:47:02	1:19:36	162	0,0848
15.03.2013 07:36:36	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	15.03.2013 09:10:00	1:33:24	17	0,0289
15.03.2013 07:38:26	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	15.03.2013 10:00:00	2:22:34	24	0,0159
15.03.2013 07:39:23	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	15.03.2013 08:45:00	1:06:37	186	0,0984
15.03.2013 07:41:54	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	15.03.2013 11:45:00	4:03:06	12	0,0075
15.03.2013 07:43:44	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	15.03.2013 10:35:10	2:51:26	3	0,0545
15.03.2013 07:52:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	15.03.2013 12:43:00	4:51:00	32	0,0658
15.03.2013 07:57:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	15.03.2013 09:10:00	1:13:00	20	0,0201
15.03.2013 08:00:07	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	15.03.2013 09:38:12	1:38:05	63	0,0269
15.03.2013 08:04:25	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	15.03.2013 08:40:00	0:36:35	50	0,0149
15.03.2013 08:08:13	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	15.03.2013 11:00:43	2:53:30	18	0,0032
15.03.2013 08:14:40	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	15.03.2013 09:27:00	1:12:20	100	0,0319
15.03.2013 08:27:06	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	15.03.2013 11:50:14	3:23:08	165	0,1976
15.03.2013 08:40:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	15.03.2013 18:30:00	9:50:00	121	0,1630
15.03.2013 08:46:22	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	15.03.2013 10:30:04	1:44:42	15	0,0129
15.03.2013 13:08:21	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	15.03.2013 17:43:09	4:35:48	116	0,1855
15.03.2013 09:22:07	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	15.03.2013 11:10:00	1:48:53	60	0,0181
15.03.2013 09:30:36	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	15.03.2013 10:50:13	1:20:37	12	0,0042
15.03.2013 09:32:31	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	15.03.2013 11:06:00	1:33:29	54	0,0535
15.03.2013 09:39:04	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	15.03.2013 10:50:09	1:11:05	32	0,0129
15.03.2013 09:42:02	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	15.03.2013 12:50:26	3:08:24	52	0,1203

15.03.2013 09:43:11	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	15.03.2013 09:57:25	0:14:14	50	0,0073
15.03.2013 09:52:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	15.03.2013 11:20:00	1:28:00	36	0,0438
15.03.2013 09:55:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	15.03.2013 18:25:51	8:31:51	1630	2,6474
15.03.2013 10:10:04	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	15.03.2013 11:10:00	0:60:56	38	0,0219
15.03.2013 10:20:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	15.03.2013 11:20:00	1:00:00	41	0,0080
15.03.2013 10:34:48	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	15.03.2013 11:20:00	0:45:12	3	0,0006
15.03.2013 10:25:43	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	15.03.2013 11:30:00	1:04:17	1	0,0080
15.03.2013 10:44:33	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	15.03.2013 12:52:00	2:07:27	35	0,0045
15.03.2013 10:45:23	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	15.03.2013 13:15:46	2:30:23	8	0,0171
15.03.2013 10:48:21	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	15.03.2013 13:11:13	2:23:52	304	0,2907
15.03.2013 10:53:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	15.03.2013 19:30:00	8:37:00	27	0,1315
15.03.2013 11:18:04	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	15.03.2013 12:00:20	0:42:16	34	0,0018
15.03.2013 11:18:19	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	15.03.2013 11:22:11	0:04:52	78	0,0010
15.03.2013 11:36:30	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	15.03.2013 13:30:12	1:54:42	29	0,0113
15.03.2013 11:36:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	15.03.2013 12:20:00	0:44:00	2	0,0006
15.03.2013 11:52:19	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	15.03.2013 13:30:00	1:38:41	17	0,0303
15.03.2013 11:40:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	15.03.2013 15:00:00	3:20:00	10	0,0131
15.03.2013 12:07:56	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	16.03.2013 11:35:35	23:28:39	360	0,4387
15.03.2013 12:16:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	15.03.2013 13:00:00	0:44:00	26	0,0044
15.03.2013 12:52:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	15.03.2013 13:45:00	0:53:00	38	0,0099
15.03.2013 12:56:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	15.03.2013 15:50:00	2:54:00	50	0,0096
15.03.2013 13:12:32	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	15.03.2013 14:00:00	0:47:28	18	0,0045
15.03.2013 13:31:28	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	15.03.2013 14:30:00	0:59:32	186	0,0878
15.03.2013 13:35:25	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	15.03.2013 14:40:00	1:05:35	100	0,0546
15.03.2013 13:35:35	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	15.03.2013 15:40:14	2:05:39	57	0,2482
15.03.2013 14:00:48	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	15.03.2013 15:33:39	1:33:51	1	0,0415
15.03.2013 14:02:27	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	16.03.2013 10:34:49	20:32:22	764	0,3570
15.03.2013 14:12:06	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	15.03.2013 15:00:00	0:48:54	10	0,0038
15.03.2013 14:14:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	15.03.2013 14:35:11	0:21:11	39	0,0021

15.03.2013 14:18:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	15.03.2013 15:20:00	1:02:00	72	0,0251
15.03.2013 14:19:42	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	15.03.2013 15:05:00	0:45:18	18	0,0046
15.03.2013 14:40:01	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	15.03.2013 16:21:25	1:41:24	1	0,0091
15.03.2013 14:31:07	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	15.03.2013 19:35:00	5:04:53	62	0,1727
15.03.2013 14:34:59	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	15.03.2013 15:06:00	0:31:01	58	0,0098
15.03.2013 14:38:56	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	15.03.2013 16:00:00	1:21:04	45	0,0228
15.03.2013 14:35:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	15.03.2013 17:25:00	2:50:00	9	0,0035
15.03.2013 15:07:43	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	15.03.2013 15:25:00	0:17:17	51	0,0059
15.03.2013 15:42:48	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	15.03.2013 17:29:57	1:47:09	3	0,0038
15.03.2013 16:09:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	15.03.2013 18:15:00	2:06:00	24	0,0088
15.03.2013 17:10:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	15.03.2013 18:20:32	1:11:32	19	0,0130
15.03.2013 16:20:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	16.03.2013 07:30:00	15:10:00	33	0,0318
15.03.2013 17:44:03	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	15.03.2013 19:35:00	1:51:57	21	0,0079
15.03.2013 19:05:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	15.03.2013 19:50:00	0:45:00	70	0,0114
15.03.2013 23:22:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	16.03.2013 00:26:00	1:04:00	18	0,0206
16.03.2013 06:02:39	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	16.03.2013 07:20:07	1:17:28	51	0,0273
16.03.2013 07:00:54	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	16.03.2013 08:30:00	1:29:06	5	0,0024
16.03.2013 07:51:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	16.03.2013 08:50:00	0:59:00	61	0,0181
16.03.2013 08:10:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	16.03.2013 09:30:00	1:20:00	16	0,0050
16.03.2013 08:22:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	16.03.2013 10:07:49	1:46:49	32	0,0209
16.03.2013 08:26:03	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	16.03.2013 08:51:54	0:26:51	30	0,0115
16.03.2013 08:53:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	16.03.2013 10:50:00	1:57:00	7	0,0134
16.03.2013 10:09:23	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	16.03.2013 11:20:01	1:11:38	34	0,0030
16.03.2013 11:00:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	16.03.2013 12:55:05	1:55:05	26	0,0197
16.03.2013 12:03:04	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	16.03.2013 12:47:00	0:44:56	14	0,0056
16.03.2013 11:32:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	16.03.2013 13:33:00	2:01:00	7	0,0045
16.03.2013 15:53:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	16.03.2013 17:13:00	1:20:00	35	0,0225
16.03.2013 18:10:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	16.03.2013 18:44:00	0:34:00	38	0,0040
16.03.2013 19:58:55	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	16.03.2013 21:58:00	1:59:05	18	0,0204

16.03.2013 20:06:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	16.03.2013 21:00:00	0:54:00	44	0,0144
17.03.2013 02:55:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	17.03.2013 04:35:00	1:40:00	108	0,0749
17.03.2013 07:20:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	17.03.2013 09:20:00	2:00:00	8	0,0136
17.03.2013 07:51:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	17.03.2013 09:10:00	1:19:00	3	0,0183
17.03.2013 08:04:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	17.03.2013 09:45:00	1:41:00	56	0,0250
17.03.2013 08:45:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	17.03.2013 10:35:00	1:50:00	7	0,0084
17.03.2013 09:39:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	17.03.2013 10:39:00	1:00:00	3	0,1109
17.03.2013 13:09:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	17.03.2013 14:30:00	1:21:00	1	0,0131
17.03.2013 16:48:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	17.03.2013 19:45:00	2:57:00	47	0,0285
17.03.2013 17:26:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	17.03.2013 18:38:36	1:13:36	95	0,0681
17.03.2013 18:45:12	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	17.03.2013 20:00:30	1:15:18	22	0,0100
17.03.2013 19:49:54	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	17.03.2013 21:10:01	1:20:07	200	0,0545
17.03.2013 20:04:57	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	17.03.2013 21:00:55	0:56:58	22	0,0079
17.03.2013 20:30:02	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	17.03.2013 21:28:00	0:58:58	5	0,0017
17.03.2013 21:09:55	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	17.03.2013 22:28:01	1:18:06	49	0,0305
18.03.2013 16:38:45	Živelná pohroma	Sklené, Horná Štubňa, Turček, Čremošné, Háj, Turčianske Teplice	22 kV	19.03.2013 18:14:37	25:36:52	139	0,6128
18.03.2013 21:47:16	Živelná pohroma	Sklené, Brieštie, Ráztočno, Horná Štubňa, Handlová, Veľký Čepčín, Kaľamenová, Ivančiná, Turčianske Teplice, Dvorec, Slovenské Pravno, Dubové, Abramová	22 kV	19.03.2013 15:23:53	17:37:37	1950	1,9667
20.03.2013 11:10:06	Cudzie práce prebiehajúce	Slovenská Ľupča	0,4 kV	20.03.2013 13:00:00	1:50:54	95	0,0919
03.05.2013 08:00:00	Živelná pohroma	Polomka	22 kV		6:00:00	48	0,0000
23.03.2013 09:17:35	Vozidlo	Námestovo	0,4 kV	23.03.2013 10:55:00	1:37:25	11	0,0412
24.03.2013 08:29:02	Cudzie VN a NN zariadenia	Banský Studenec	0,4 kV	24.03.2013 10:05:50	1:37:48	1	0,0100
29.03.2013 10:08:00	Vozidlo	Lučenec	0,4 kV	29.03.2013 11:10:00	1:02:00	217	0,0822
30.03.2013 03:53:00	Cudzie práce prebiehajúce	Horná Lehota	0,4 kV	30.03.2013 05:15:00	1:22:00	5	0,0153
04.04.2013 06:59:46	Cudzie VN a NN zariadenia	Lučenec	0,4 kV	04.04.2013 07:20:00	0:20:14	196	0,0275
04.04.2013 08:41:26	Vozidlo	Sihelné	0,4 kV	04.04.2013 12:40:00	3:59:34	89	0,1248
04.04.2013 13:29:15	Zlý úmysel	Ružomberok	0,4 kV	04.04.2013 15:00:41	1:31:26	66	0,1349
04.04.2013 19:23:00	Zlý úmysel	Rimavská Sobota	0,4 kV	04.04.2013 21:24:00	2:01:00	103	0,1308
06.04.2013 16:20:00	Cudzie práce prebiehajúce	Banská Štiavnica	0,4 kV	06.04.2013 17:20:00	1:00:00	13	0,0031
09.04.2013 17:20:00	Zlý úmysel	Budiná	0,4 kV	09.04.2013 18:40:00	1:20:00	69	0,0102

11.04.2013 11:25:00	Cudzie práce prebiehajúce	Lučenec	0,4 kV	11.04.2013 13:15:00	1:50:00	76	0,0192
13.04.2013 18:15:31	Vozidlo	Pohorelá	0,4 kV	13.04.2013 18:34:00	0:18:29	24	0,0048
17.04.2013 11:19:00	Cudzie práce prebiehajúce	Hodruša - Hámre	0,4 kV	17.04.2013 13:33:00	2:14:00	6	0,0011
22.04.2013 06:44:00	Cudzie VN a NN zariadenia	Vyhne	0,4 kV	22.04.2013 10:11:20	3:27:20	1	0,3116
24.04.2013 09:02:00	Cudzie práce prebiehajúce	Belá - Dulice	0,4 kV	25.04.2013 08:30:00	23:28:00	58	0,9019
24.04.2013 09:13:03	Vozidlo	Krupina	0,4 kV	24.04.2013 13:55:00	4:42:57	19	0,0155
24.04.2013 20:08:03	Cudzie VN a NN zariadenia	Nová Dubnica, Dubnica nad Váhom, Ilava, Ladce	22 kV	24.04.2013 21:16:15	1:08:12	853	0,6608
25.04.2013 12:22:00	Cudzie VN a NN zariadenia	Banská Štiavnica	0,4 kV	25.04.2013 13:20:43	0:59:43	44	0,0079
27.04.2013 08:45:00	Cudzie VN a NN zariadenia	Rimavská Sobota	0,4 kV	27.04.2013 09:59:55	1:15:55	1	0,0142
29.04.2013 09:25:02	Zlý úmysel	Lučenec	0,4 kV	29.04.2013 11:00:00	1:35:58	297	0,2423
29.04.2013 16:10:37	Vozidlo	Hronec	0,4 kV	29.04.2013 18:05:00	1:54:23	29	0,0177
01.05.2013 19:01:17	Cudzie VN a NN zariadenia	Bátorová, Sklabiná, Obeckov, Záhorce, Želovce, Nová Ves, Malý Krtíš, Veľký Krtíš	22 kV	17.05.2013 13:46:17	15 dní, 18:45:00	598	0,7982
02.05.2013 20:26:25	Cudzie VN a NN zariadenia	Vinica, Hrušov, Kleňany	22 kV	03.05.2013 11:11:12	14:45:47	467	0,3194
02.05.2013 22:04:14	Cudzie VN a NN zariadenia	Závadka nad Hronom	22 kV	03.05.2013 11:53:37	13:49:23	89	1,2793
03.05.2013 09:57:26	Cudzie VN a NN zariadenia	Nemecká	0,4 kV	03.05.2013 12:37:00	2:40:34	1	0,1156
03.05.2013 14:37:00	Vozidlo	Lednické Rovne	0,4 kV	03.05.2013 15:23:00	0:46:00	1	0,0060
04.05.2013 13:20:03	Cudzie VN a NN zariadenia	Chanava, Štrkovec, Zádor, Riečka, Kráľ, Číž, Vlkyňa, Tornaľa, Rimavská Seč, Kesovce, Včelince, Abovce, Rumince, Neporadza, Lenartovce, Hubovo, Lenka	22 kV	04.05.2013 14:30:39	1:11:36	812	0,2543
06.05.2013 23:23:00	Zlý úmysel	Poniky	0,4 kV	07.05.2013 00:16:02	0:53:02	19	0,0100
06.05.2013 23:30:00	Zlý úmysel	Prievidza	0,4 kV	07.05.2013 00:43:00	1:13:00	67	0,0167
07.05.2013 10:05:00	Cudzie práce prebiehajúce	Mojš	0,4 kV	07.05.2013 13:50:00	3:45:00	40	0,0717
07.05.2013 19:08:32	Vozidlo	Hrochoť	0,4 kV	07.05.2013 19:56:00	0:47:28	42	0,0206
08.05.2013 12:01:00	Cudzie práce prebiehajúce	Turany	0,4 kV	08.05.2013 17:00:00	4:59:00	128	0,1172
09.05.2013 09:48:07	Cudzie VN a NN zariadenia	Stará Huta, Pravica, Dolná Strehová, Závada, Pôtor, Jazaro, Horné Strháre, Slovenské Kľačany, Dolné Strháre, Budiná, Šuľa, Suché Brezovo, Horný Tisovník, Červeňany, Vieska, Senné, Ábelová, Veľký Krtíš, Priboj, Ľuboreč, Veľký Lom, Slatinka, Chrtany, H	22 kV	09.05.2013 19:43:22	9:55:15	2367	0,7027
09.05.2013 14:44:00	Vozidlo	Hôrky	0,4 kV	09.05.2013 16:46:00	2:02:00	41	0,0355
10.05.2013 18:27:00	Zlý úmysel	Badín	0,4 kV	10.05.2013 20:20:00	1:53:00	81	0,0642
13.05.2013 10:19:43	Zlý úmysel	Dlhá nad Kysucou, Makov, Turzovka, Dlhé Pole, Veľké Rovné, Nesluša, Vysoká nad Kysucou	22 kV	13.05.2013 17:09:30	6:50:47	667	1,4863
14.05.2013 11:24:00	Cudzie VN a NN zariadenia	Lenartovce	0,4 kV	14.05.2013 12:53:00	1:29:00	1	0,0062

15.05.2013 13:52:50	Cudzie VN a NN zariadenia	Budča	0,4 kV	15.05.2013 15:30:00	1:37:10	41	0,0322
11.06.2013 08:00:00	iné -stornovaný duplicitný záznam o plánovanej odstávke	Vrútky	22 kV		4:00:00	115	0,0000
16.05.2013 17:56:09	Cudzie práce prebiehajúce	Brezno	0,4 kV	16.05.2013 19:25:40	1:30:31	109	0,0495
17.05.2013 08:54:12	Vozidlo	Radzovce	0,4 kV	17.05.2013 15:01:54	6:08:42	127	0,8336
18.05.2013 15:26:36	Cudzie VN a NN zariadenia	Fiľakovo	0,4 kV	18.05.2013 16:50:00	1:23:24	17	0,0150
19.05.2013 10:42:10	Vozidlo	Kotešová	0,4 kV	19.05.2013 12:25:00	1:43:50	108	0,0741
21.05.2013 14:06:21	Cudzie VN a NN zariadenia	Krpeľany, Nolčovo, Podhradie, Turčianska Štiavnička, Sučany, Ratkovo, Martin, Turany	22 kV	21.05.2013 14:10:25	0:04:04	3310	0,6018
26.05.2013 23:14:01	Cudzie VN a NN zariadenia	Štrkovec, Chanava, Riečka, Kráľ, Tornafa, Kesovce, Včelince, Rumince, Neporadza, Hubovo, Lenka	22 kV	29.05.2013 14:19:36	2 dni, 15:06:35	1	0,0673
28.05.2013 08:26:09	Cudzie VN a NN zariadenia	Bodorová, Mošovce, Socovce, Rakovo, Laskár, Háj, Ďanová, Turčianske Teplice, Valentová, Rakša, Karlová	22 kV	28.05.2013 09:18:44	0:53:35	398	0,2211
29.05.2013 06:30:55	Cudzie VN a NN zariadenia	Dubnica nad Váhom	22 kV	29.05.2013 08:33:28	2:03:33	2	14,4510
30.05.2013 07:14:00	Cudzie práce prebiehajúce	Liptovský Mikuláš	0,4 kV	30.05.2013 07:30:03	0:16:03	7	0,0038
30.05.2013 20:10:03	Cudzie VN a NN zariadenia	Jamník, Smrečany, Jakubovany, Liptovský Peter, Závažná Poruba, Liptovský Ondrej, Liptovský Mikuláš, Konská, Beňadiková	22 kV	30.05.2013 23:35:07	3:25:04	401	0,4181
31.05.2013 07:26:00	Cudzie VN a NN zariadenia	Liptovský Mikuláš	0,4 kV	31.05.2013 08:32:17	1:06:17	1	0,0009
25.06.2013 09:30:00	Živelná pohroma	Tisovec	22 kV		4:00:00	2	0,0000
03.06.2013 09:01:26	Cudzie práce prebiehajúce	Valaská	0,4 kV	03.06.2013 10:30:00	1:29:34	127	0,0492
03.06.2013 09:46:33	Cudzie práce prebiehajúce	Krahule, Kremnica	22 kV	03.06.2013 12:02:00	2:15:27	32	0,1670
03.06.2013 10:26:44	Cudzie práce prebiehajúce	Beluša	22 kV	03.06.2013 14:15:24	3:49:40	661	0,1373
03.06.2013 15:54:00	Cudzie VN a NN zariadenia	Prieloh	0,4 kV	03.06.2013 18:06:01	2:12:01	36	0,0230
04.06.2013 10:36:17	Cudzie VN a NN zariadenia	Kosorín	0,4 kV	04.06.2013 11:25:06	0:49:49	1	0,0000
05.06.2013 00:35:15	Cudzie VN a NN zariadenia	Nová Dubnica, Dubnica nad Váhom	22 kV	05.06.2013 02:21:45	1:47:30	2	3,1577
05.06.2013 15:40:02	Vozidlo	Jasenovo	0,4 kV	05.06.2013 17:20:40	1:41:38	22	0,0076
06.06.2013 16:41:56	Vozidlo	Zvolen	0,4 kV	06.06.2013 19:12:00	2:30:04	55	0,0701
07.06.2013 10:27:53	Cudzie práce prebiehajúce	Nová Dubnica	0,4 kV	07.06.2013 14:00:00	3:32:07	119	0,1416
10.06.2013 11:54:18	Cudzie VN a NN zariadenia	Riečky	22 kV	11.06.2013 13:32:08	25:38:50	1	0,6470
10.06.2013 19:22:52	Cudzie VN a NN zariadenia	Lietavská Lúčka	0,4 kV	10.06.2013 19:45:00	0:22:08	1	0,0550
11.06.2013 07:33:55	Vozidlo	Trstená	0,4 kV	11.06.2013 08:31:00	0:57:05	22	0,0001
15.06.2013 18:48:00	Zlý úmysel	Tekovské Nemce	0,4 kV	15.06.2013 20:00:00	1:12:00	20	0,0168
15.06.2013 20:40:04	Cudzie VN a NN zariadenia	Ľubietová, Podbrezová, Slovenská Ľupča, Medzibrod, Nemecká, Brusno	22 kV	15.06.2013 20:50:48	0:11:44	398	0,0999
17.06.2013 11:15:24	Cudzie VN a NN zariadenia	Krupina	22 kV	20.06.2013 14:43:31	3 dni, 3:28:07	1	0,2291

17.06.2013 14:44:57	Cudzie VN a NN zariadenia	Brezno	0,4 kV	17.06.2013 15:33:00	0:48:03	1	0,0008
19.06.2013 14:38:54	Cudzie VN a NN zariadenia	Trstená	0,4 kV	19.06.2013 16:15:00	1:36:06	82	0,0237
12.07.2013 11:00:00	iné-zrušená pl. odstávka v dôsledku riešenia závažného poruchového stavu	Liptovský Mikuláš	22 kV		4:00:00	70	0,0000
20.06.2013 08:33:44	Vozidlo	Svätý Anton	0,4 kV	20.06.2013 09:20:00	0:46:16	23	0,0096
20.06.2013 17:04:28	Cudzie VN a NN zariadenia	Horná Lehota, Podbrezová, Hronec, Mýto pod Ďumbierom	22 kV	20.06.2013 17:12:07	0:08:39	1	0,1508
21.06.2013 17:21:19	Vozidlo	Banský Studenec	0,4 kV	21.06.2013 19:40:00	2:19:41	40	0,0443
22.06.2013 11:17:25	Cudzie práce prebiehajúce	Dulov	0,4 kV	22.06.2013 12:20:45	1:03:20	69	0,0286
22.06.2013 18:04:00	Cudzie VN a NN zariadenia	Socovce	0,4 kV	22.06.2013 18:18:00	0:14:00	2	0,0010
24.06.2013 04:43:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	24.06.2013 06:15:00	1:32:00	8	0,0370
24.06.2013 17:20:54	Živelná pohroma	Lubietová, Očová, Lieskovec, Poniky, Lukové, Dúbravica, Zolná, Dolná Mičiná, Banská Bystrica, Hronsek, Hrochoť	22 kV	25.06.2013 12:33:42	19:13:48	921	0,2761
24.06.2013 17:37:48	Živelná pohroma	Čierny Balog, Brezno	22 kV	25.06.2013 17:36:42	23:59:54	1254	0,5754
24.06.2013 20:06:12	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	25.06.2013 07:30:35	11:24:23	1024	0,7913
24.06.2013 20:43:28	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	24.06.2013 20:53:07	0:10:39	4213	0,2408
24.06.2013 20:07:17	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	24.06.2013 20:28:59	0:22:42	4213	0,5414
24.06.2013 23:20:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	25.06.2013 08:02:00	8:42:00	84	0,2249
25.06.2013 00:11:31	Živelná pohroma	Rimavská Baňa, Hnúšťa, Kraskovo, Horné Zahorany, Babinec, Rimavské Brezovo, Rimavské Zalužany, Kyjatice, Hrušovo, Lukovišťa, Lehota nad Rimavicou	22 kV	26.06.2013 09:55:40	33:44:09	1208	2,4427
25.06.2013 06:40:13	Cudzie VN a NN zariadenia	Brezno	0,4 kV	25.06.2013 09:33:00	2:53:47	79	0,0984
25.06.2013 08:19:03	Ohrozenie bezpečnosti	Klenovec	22 kV	26.06.2013 13:02:21	28:43:18	125	0,0390
25.06.2013 07:10:05	Cudzie VN a NN zariadenia	Rapovce	0,4 kV	25.06.2013 08:27:00	1:17:55	1	0,0235
25.06.2013 07:48:19	Cudzie VN a NN zariadenia	Blhovce	0,4 kV	25.06.2013 09:02:00	1:14:41	1	0,0131
25.06.2013 17:59:40	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	25.06.2013 20:03:41	2:04:01	1169	0,4861
25.06.2013 23:01:57	Cudzie VN a NN zariadenia	Vígľaš	0,4 kV	26.06.2013 00:25:43	1:24:46	1	0,0096
26.06.2013 09:30:39	Vozidlo	Zemianske Kostofany	0,4 kV	26.06.2013 10:45:49	1:15:10	23	0,0145
26.06.2013 14:11:12	Cudzie VN a NN zariadenia	Ružomberok	0,4 kV	26.06.2013 15:50:00	1:39:48	1	0,0002
26.06.2013 22:08:16	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	27.06.2013 05:37:09	7:29:53	2154	16,4019
27.06.2013 06:16:50	Vozidlo	Lenartovce	0,4 kV	27.06.2013 08:11:00	1:54:10	227	0,0567
27.06.2013 07:44:41	Cudzie VN a NN zariadenia	Lenartovce	0,4 kV	27.06.2013 09:25:00	1:40:19	46	0,0321

28.06.2013 10:18:36	Cudzie VN a NN zariadenia	Kráľova Lehota	0,4 kV	28.06.2013 13:01:00	2:42:24	1	0,0000
28.06.2013 21:52:38	Vozidlo	Poltár	0,4 kV	28.06.2013 23:58:00	2:05:22	35	0,0216
29.06.2013 14:00:00	Cudzie VN a NN zariadenia	Jasenie	22 kV	29.06.2013 14:31:17	0:31:17	2	0,0033
29.06.2013 09:32:06	Cudzie VN a NN zariadenia	Liptovský Peter	0,4 kV	29.06.2013 10:42:00	1:10:54	1	0,0004
30.06.2013 02:14:43	Zlý úmysel	Strečno	22 kV	30.06.2013 04:39:28	2:25:45	1	0,0451
01.07.2013 10:27:40	Cudzie VN a NN zariadenia	Liptovský Peter	22 kV	23.07.2013 13:23:52	22 dní, 2:56:12	1	0,1701
05.07.2013 10:23:00	Cudzie práce prebiehajúce	Kráľova Lehota, Ružomberok	22 kV	05.07.2013 13:19:34	2:57:34	3209	0,4182
06.07.2013 20:02:29	Ohrozenie bezpečnosti	Kráľova Lehota, Hnústa, Rovné, Krokava, Rybník, Ratkovská Lehota, Ratkovské Bystré, Ploské, Hrica, Ratkovská Suchá, Lipovec, Potok, Pleso	22 kV	07.07.2013 20:51:51	24:49:22	63	0,2007
08.07.2013 12:04:29	Cudzie VN a NN zariadenia	Kráľova Lehota	22 kV	10.07.2013 11:02:26	46:58:57	1	0,0000
08.07.2013 10:53:00	Cudzie VN a NN zariadenia	Prievidza	0,4 kV	08.07.2013 12:07:00	1:14:00	1	0,0003
08.07.2013 16:13:27	Cudzie VN a NN zariadenia	Kosihy nad Ipľom	0,4 kV	08.07.2013 16:50:58	0:38:31	39	0,0182
10.07.2013 18:55:45	Zlý úmysel	Liptovský Mikuláš	0,4 kV	10.07.2013 19:35:00	0:39:15	25	0,0103
11.07.2013 20:37:19	Cudzie VN a NN zariadenia	Brezno	0,4 kV	12.07.2013 08:31:00	11:54:41	2	0,1619
15.07.2013 11:45:00	Cudzie VN a NN zariadenia	Prievidza	0,4 kV	15.07.2013 13:10:00	1:25:00	1	0,0222
16.07.2013 08:49:00	Cudzie práce prebiehajúce	Turčianske Teplice	0,4 kV	16.07.2013 13:50:00	5:01:00	20	0,0577
16.07.2013 10:46:00	Cudzie VN a NN zariadenia	Nitrianske Pravno	0,4 kV	16.07.2013 11:07:00	0:21:00	2	0,0001
17.07.2013 14:24:00	Cudzie práce prebiehajúce	Prievidza	0,4 kV	17.07.2013 16:01:56	1:38:56	138	0,0582
20.07.2013 09:31:41	Cudzie VN a NN zariadenia	Nitrianske Pravno	0,4 kV	20.07.2013 10:05:00	0:33:19	2	0,0002
25.07.2013 15:21:50	Cudzie VN a NN zariadenia	Hričovské Podhradie, Horný Hričov, Dolný Hričov	22 kV	25.07.2013 16:49:29	1:28:39	836	0,5057
25.07.2013 15:24:07	Cudzie práce prebiehajúce	Dlhá nad Kysucou, Makov, Turzovka, Dlhé Pole, Veľké Rovné, Vysoká nad Kysucou, Nesluša	22 kV	25.07.2013 16:09:16	0:45:09	3445	0,1926
25.07.2013 20:45:26	Cudzie VN a NN zariadenia	Hladovka, Brezovica, Liesek, Čimhová, Vitanová, Trstená, Suchá Hora	22 kV	26.07.2013 15:00:28	18:15:02	2689	1,5755
26.07.2013 09:51:07	Vozidlo	Beluša, Dolná Breznica, Tuchyňa, Zubák, Horná Breznica, Mikušovce, Horovce, Červený Kameň, Ladce, Lednica, Lednické Rovne	22 kV	26.07.2013 12:30:00	2:39:53	4	0,0174
26.07.2013 16:04:00	Vozidlo	Opatovce nad Nitrou, Prievidza, Podhradie, Kocurany, Sebedražie, Lehota pod Vtáčnikom, Koš, Bojnice, Čígeľ	22 kV	26.07.2013 18:10:25	2:06:25	10962	0,4356
27.07.2013 16:00:37	Cudzie VN a NN zariadenia	Veľké Borové, Habovka, Zúbrec, Malé Borové, Podbiel, Oravský Biely Potok, Tvrdošín, Huty, Nižná	22 kV	27.07.2013 20:08:07	4:08:30	1473	1,4651
28.07.2013 16:49:00	Vozidlo	Bolešov	0,4 kV	28.07.2013 20:15:00	3:26:00	89	0,1127
28.07.2013 16:57:00	Cudzie VN a NN zariadenia	Beluša	0,4 kV	28.07.2013 22:35:00	5:38:00	3	0,0344
30.07.2013 08:11:56	Cudzie VN a NN zariadenia	Dubnica nad Váhom	0,4 kV	30.07.2013 11:05:00	2:53:04	2	0,0779
30.07.2013 15:21:36	Cudzie VN a NN zariadenia	Bystríčka, Vidiná, Poltár, Ozdín, Málinec, Krná, Rovňany, Zelené, Kalinovo, Hradište, Hrabovo, Petrovec, Kokava nad Rimavicou, Utekáč, Cinobaňa, Lučenec, Šoltýska, Ipľský Potok, Podhrabovská, Hámor, Breznička, Ďubákovo, Veľká Ves, Uhorské, Mládzo	22 kV	05.08.2013 08:12:09	5 dní, 16:51:33	3623	0,4344

30.07.2013 18:03:00	Cudzie VN a NN zariadenia	Hodejov	0,4 kV	30.07.2013 19:44:00	1:41:00	58	0,0455
31.07.2013 11:56:02	Cudzie práce prebiehajúce	Bytča, Papradno, Dolná Mariková, Stupné, Považská Bystrica, Brvnište	22 kV	31.07.2013 12:03:16	0:07:14	1077	0,0293
03.08.2013 07:25:52	Cudzie práce prebiehajúce	Žilina	22 kV	03.08.2013 08:52:00	1:26:08	329	3,9713
03.08.2013 15:09:00	Cudzie VN a NN zariadenia	Vavrišovo	0,4 kV	03.08.2013 16:50:00	1:41:00	31	0,0095
05.08.2013 07:17:27	Cudzie VN a NN zariadenia	Púchov	0,4 kV	05.08.2013 15:30:00	8:13:33	3	0,9103
05.08.2013 12:39:09	Cudzie VN a NN zariadenia	Horné Vestenice	22 kV	05.08.2013 13:19:40	0:41:31	1	0,0195
07.08.2013 08:08:29	Cudzie práce prebiehajúce	Martin	22 kV	07.08.2013 09:21:02	1:13:33	2937	0,2926
08.08.2013 08:34:22	Cudzie VN a NN zariadenia	Zvolenská Slatina	0,4 kV	08.08.2013 09:30:00	0:56:38	1	0,0000
08.08.2013 15:34:00	Cudzie práce prebiehajúce	Svätý Anton	0,4 kV	08.08.2013 16:45:01	1:11:01	83	0,0264
09.08.2013 07:17:00	Cudzie VN a NN zariadenia	Lovčica - Trubín	0,4 kV	09.08.2013 08:15:00	0:58:00	1	0,0034
09.08.2013 08:28:46	Cudzie práce prebiehajúce	Žiar nad Hronom, Lutila, Janova Lehota, Slaská, Lovčica - Trubín, Kosorín	22 kV	09.08.2013 12:38:04	4:09:18	442	0,1557
09.08.2013 11:47:34	Cudzie práce prebiehajúce	Lučenec	0,4 kV	09.08.2013 16:50:00	5:02:26	53	0,1921
09.08.2013 13:41:29	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	09.08.2013 16:32:06	2:51:37	1013	1,0703
09.08.2013 14:54:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	09.08.2013 15:50:45	0:57:45	53	0,0247
09.08.2013 16:27:30	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	09.08.2013 17:28:00	1:01:30	67	0,0335
09.08.2013 18:09:46	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	09.08.2013 19:23:29	1:14:43	224	0,1838
09.08.2013 17:02:47	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	09.08.2013 17:06:10	0:03:23	4529	0,1942
09.08.2013 16:54:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	09.08.2013 19:45:00	2:51:00	4	0,0098
09.08.2013 17:30:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	09.08.2013 19:15:00	1:45:00	12	0,0010
09.08.2013 17:52:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	09.08.2013 20:45:15	2:53:15	33	0,0378
09.08.2013 18:15:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	09.08.2013 19:15:00	1:00:00	5	0,0148
09.08.2013 18:19:54	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	09.08.2013 19:25:00	1:05:06	53	0,0283
09.08.2013 18:23:43	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	09.08.2013 20:00:02	1:36:19	1	0,0005
09.08.2013 18:35:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	09.08.2013 18:54:00	0:19:00	97	0,0174
09.08.2013 19:34:55	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	09.08.2013 20:24:10	0:49:15	1	0,0802
09.08.2013 19:08:26	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	09.08.2013 20:00:00	0:52:34	328	0,0600
09.08.2013 19:43:48	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	09.08.2013 20:30:00	0:46:12	93	0,0180
09.08.2013 19:45:32	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	09.08.2013 20:45:00	0:59:28	121	0,0586
09.08.2013 19:52:33	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	09.08.2013 21:06:00	1:13:27	4	0,0010

09.08.2013 21:25:47	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	10.08.2013 00:15:16	2:49:29	1445	1,6777
09.08.2013 20:22:21	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	10.08.2013 08:51:25	12:29:04	4982	2,1006
09.08.2013 19:00:02	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	09.08.2013 19:41:36	0:42:34	5175	0,6311
09.08.2013 20:15:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	10.08.2013 09:30:00	13:15:00	12	0,0353
09.08.2013 20:00:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	09.08.2013 20:45:00	0:45:00	47	0,0320
09.08.2013 21:26:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	09.08.2013 22:20:00	0:54:00	29	0,0072
09.08.2013 21:30:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	09.08.2013 22:00:00	0:30:00	20	0,0009
09.08.2013 20:15:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	10.08.2013 17:00:00	20:45:00	23	0,1264
09.08.2013 20:30:15	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	09.08.2013 20:34:15	0:04:00	2255	0,0690
09.08.2013 19:01:37	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	09.08.2013 19:07:09	0:06:32	2607	0,1222
09.08.2013 21:42:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	09.08.2013 23:40:52	1:59:52	215	0,0674
09.08.2013 21:54:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	09.08.2013 22:40:00	0:46:00	6	0,0023
09.08.2013 21:55:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	09.08.2013 22:40:00	0:45:00	41	0,0085
09.08.2013 21:57:22	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	09.08.2013 23:40:50	1:43:28	46	0,0263
09.08.2013 20:33:26	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	09.08.2013 20:37:17	0:04:51	1594	0,0821
09.08.2013 20:49:44	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	09.08.2013 20:58:10	0:08:26	60	0,1201
09.08.2013 22:25:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	10.08.2013 09:03:00	10:38:00	1	0,0027
09.08.2013 23:21:38	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	09.08.2013 23:26:59	0:05:21	3483	0,1032
09.08.2013 23:27:28	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	09.08.2013 23:31:20	0:04:52	908	0,0368
09.08.2013 23:35:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	10.08.2013 01:11:00	1:36:00	79	0,0402
10.08.2013 01:23:20	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	10.08.2013 10:51:01	9:28:41	2	0,1178
10.08.2013 00:30:53	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	10.08.2013 00:34:57	0:04:04	5296	0,1291
10.08.2013 01:00:41	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	10.08.2013 16:59:37	15:59:56	732	0,3891
10.08.2013 01:25:08	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	10.08.2013 05:20:45	3:56:37	1329	0,7892
10.08.2013 01:31:56	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	10.08.2013 02:35:38	1:04:42	2901	0,8100
10.08.2013 01:34:56	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	10.08.2013 09:10:22	7:35:26	558	1,2967
09.08.2013 19:52:03	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	09.08.2013 21:14:27	1:22:24	274	0,5617
10.08.2013 02:01:08	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	10.08.2013 02:04:14	0:03:06	7	0,0014
10.08.2013 00:37:36	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	10.08.2013 00:44:39	0:07:03	5296	0,2049

10.08.2013 01:21:29	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	10.08.2013 01:24:54	0:03:25	4082	0,2247
10.08.2013 01:27:25	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	10.08.2013 01:31:14	0:04:49	2901	0,0523
10.08.2013 02:43:20	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	10.08.2013 04:58:00	2:15:40	18	0,0272
10.08.2013 04:25:32	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	10.08.2013 07:10:23	2:45:51	45	0,0287
10.08.2013 04:39:37	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	10.08.2013 09:16:51	4:37:14	6577	1,1145
10.08.2013 05:30:58	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	10.08.2013 07:00:00	1:29:02	59	0,0255
10.08.2013 08:32:29	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	10.08.2013 09:15:45	0:43:16	195	0,0750
10.08.2013 06:41:18	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	10.08.2013 07:35:00	0:54:42	99	0,0254
10.08.2013 06:49:20	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	10.08.2013 09:00:16	2:11:56	25	0,0117
10.08.2013 06:50:46	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	10.08.2013 08:00:34	1:10:48	16	0,0049
10.08.2013 06:57:39	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	10.08.2013 10:04:30	3:07:51	35	0,0330
10.08.2013 07:06:49	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	10.08.2013 11:33:09	4:26:20	100	0,2202
10.08.2013 07:06:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	10.08.2013 07:45:00	0:39:00	88	0,0238
10.08.2013 07:14:46	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	10.08.2013 09:25:00	2:10:14	75	0,0494
10.08.2013 07:21:53	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	10.08.2013 10:00:00	2:38:07	58	0,0469
10.08.2013 07:21:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	10.08.2013 11:00:00	3:39:00	4	0,0030
10.08.2013 07:25:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	10.08.2013 09:00:00	1:35:00	31	0,0237
10.08.2013 07:28:17	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	10.08.2013 07:54:54	0:27:37	83	0,0129
10.08.2013 07:29:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	10.08.2013 09:42:00	2:13:00	9	0,0062
10.08.2013 07:32:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	10.08.2013 08:30:00	0:58:00	19	0,0091
10.08.2013 07:35:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	10.08.2013 09:20:00	1:45:00	18	0,0041
10.08.2013 07:50:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	10.08.2013 12:20:00	4:30:00	37	0,0243
10.08.2013 07:51:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	10.08.2013 09:50:00	1:59:00	28	0,0213
10.08.2013 07:52:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	10.08.2013 09:23:00	1:31:00	8	0,0127
10.08.2013 06:10:20	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	10.08.2013 07:40:38	1:30:18	46	0,0230
10.08.2013 08:06:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	10.08.2013 12:10:00	4:04:00	1	0,0009
10.08.2013 08:27:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	10.08.2013 09:30:00	1:03:00	13	0,0033
10.08.2013 08:37:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	10.08.2013 10:20:00	1:43:00	25	0,0189
10.08.2013 08:50:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	10.08.2013 10:20:00	1:30:00	6	0,0037

10.08.2013 08:55:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	10.08.2013 09:12:00	0:17:00	3	0,0012
10.08.2013 08:57:39	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	10.08.2013 10:29:32	1:32:53	18	0,0186
10.08.2013 09:00:59	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	10.08.2013 10:15:27	1:14:28	10	0,0081
10.08.2013 09:14:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	10.08.2013 14:00:00	4:46:00	40	0,0993
10.08.2013 10:12:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	10.08.2013 14:10:00	3:58:00	28	0,0571
10.08.2013 10:25:19	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	10.08.2013 12:10:27	1:45:08	4	0,0002
10.08.2013 10:52:29	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	10.08.2013 13:55:31	3:03:02	17	0,0067
10.08.2013 11:12:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	10.08.2013 12:00:00	0:48:00	32	0,0168
10.08.2013 11:30:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	10.08.2013 13:35:52	2:06:52	40	0,0329
10.08.2013 11:52:53	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	10.08.2013 12:36:00	0:43:07	10	0,0027
10.08.2013 11:55:52	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	10.08.2013 14:01:27	2:06:35	56	0,0523
10.08.2013 12:25:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	10.08.2013 13:26:03	1:01:03	42	0,0135
10.08.2013 12:25:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	10.08.2013 13:10:00	0:45:00	47	0,0218
10.08.2013 12:32:08	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	10.08.2013 13:52:00	1:20:52	250	0,1036
10.08.2013 13:15:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	10.08.2013 14:55:00	1:40:00	10	0,0062
10.08.2013 13:49:36	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	10.08.2013 14:18:39	0:29:03	81	0,0310
10.08.2013 13:52:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	10.08.2013 14:30:00	0:38:00	10	0,0023
10.08.2013 14:41:28	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	10.08.2013 17:20:27	2:39:59	210	0,0771
10.08.2013 14:56:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	10.08.2013 16:35:19	1:39:19	136	0,0100
10.08.2013 15:09:51	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	10.08.2013 16:10:22	1:01:31	42	0,0134
10.08.2013 15:12:32	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	10.08.2013 16:30:00	1:17:28	2	0,0001
10.08.2013 15:18:15	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	10.08.2013 17:10:00	1:52:45	6	0,0118
10.08.2013 15:42:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	10.08.2013 18:30:00	2:48:00	30	0,0314
10.08.2013 15:44:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	10.08.2013 17:40:00	1:56:00	203	0,1760
10.08.2013 15:54:31	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	10.08.2013 17:07:00	1:12:29	183	0,0367
10.08.2013 16:13:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	10.08.2013 17:26:00	1:13:00	104	0,0824
10.08.2013 16:24:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	10.08.2013 19:00:00	2:36:00	27	0,0138
10.08.2013 16:50:44	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	10.08.2013 19:37:31	2:47:47	1938	0,3447
10.08.2013 17:57:53	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	10.08.2013 19:35:00	1:37:07	11	0,0078

10.08.2013 18:04:23	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	10.08.2013 19:30:00	1:26:37	27	0,0256
10.08.2013 18:00:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	10.08.2013 19:00:00	1:00:00	23	0,0124
10.08.2013 17:20:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	10.08.2013 18:00:00	0:40:00	26	0,0080
10.08.2013 18:55:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	10.08.2013 20:20:00	1:25:00	11	0,0067
10.08.2013 20:07:27	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	10.08.2013 20:45:00	0:38:33	38	0,0053
10.08.2013 20:35:41	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	10.08.2013 21:37:00	1:01:19	28	0,0096
10.08.2013 20:52:58	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	10.08.2013 21:35:00	0:42:02	28	0,0050
11.08.2013 18:08:49	Zlý úmysel	Turany	22 kV	11.08.2013 18:57:35	0:49:46	4	0,0416
11.08.2013 18:54:00	Vozidlo	Nová Baňa	0,4 kV	12.08.2013 00:50:00	5:56:00	16	0,0414
12.08.2013 12:30:52	Cudzie práce prebiehajúce	Horná Ves, Oslany, Radobica	22 kV	12.08.2013 14:58:49	2:28:57	555	0,3828
13.08.2013 05:12:00	Vozidlo	Podbiel	0,4 kV	13.08.2013 07:00:00	1:48:00	74	0,0549
14.08.2013 14:02:39	Vozidlo	Hybe	0,4 kV	14.08.2013 15:25:00	1:22:21	87	0,0559
15.08.2013 06:27:00	Vozidlo	Revišné	0,4 kV	15.08.2013 08:05:00	1:38:00	4	0,0013
15.08.2013 08:13:05	Vozidlo	Radzovce	0,4 kV	15.08.2013 09:50:00	1:37:55	127	0,2197
16.08.2013 13:42:47	Vozidlo	Olešná	0,4 kV	16.08.2013 16:50:37	3:08:50	32	0,0232
16.08.2013 15:03:00	Cudzie VN a NN zariadenia	Svätý Kríž	0,4 kV	16.08.2013 15:50:00	0:47:00	2	0,0118
18.08.2013 17:58:43	Cudzie práce prebiehajúce	Liptovský Hrádok, Vavrišovo, Pribylina, Kráľova Lehota, Liptovský Peter, Hybe, Liptovská Kokava	22 kV	18.08.2013 22:15:34	4:17:51	2573	10,4508
20.08.2013 14:31:07	Cudzie VN a NN zariadenia	Vígľaš	0,4 kV	20.08.2013 15:34:00	1:03:53	1	0,0018
22.08.2013 09:04:45	Cudzie práce prebiehajúce	Podkriváň	0,4 kV	22.08.2013 11:27:37	2:23:52	12	0,0063
22.08.2013 14:26:33	Cudzie VN a NN zariadenia	Nová Dubnica, Dubnica nad Váhom	22 kV	22.08.2013 14:44:18	0:18:45	2	0,6104
22.08.2013 17:55:00	Zlý úmysel	Svätý Anton	0,4 kV	22.08.2013 18:45:42	0:51:42	77	0,0274
23.08.2013 07:20:00	Vozidlo	Kráľova Lehota	0,4 kV	23.08.2013 08:42:00	1:22:00	42	2,7908
23.08.2013 19:36:00	Vozidlo	Radzovce	0,4 kV	23.08.2013 22:30:00	2:54:00	172	0,1591
24.08.2013 21:17:00	Zlý úmysel	Tornaľa	0,4 kV	24.08.2013 22:05:00	0:48:00	18	0,0044
25.08.2013 06:35:00	Vozidlo	Balog nad Ipľom	0,4 kV	25.08.2013 08:00:24	1:25:24	62	0,0325
25.08.2013 06:48:08	Cudzie VN a NN zariadenia	Hronec	22 kV	25.08.2013 07:05:28	0:17:20	1	0,3416
27.08.2013 10:20:34	Cudzie VN a NN zariadenia	Banská Bystrica	0,4 kV	27.08.2013 12:24:00	2:03:26	1	0,0438
27.08.2013 10:01:58	Cudzie práce prebiehajúce	Dubnica nad Váhom	22 kV	27.08.2013 10:53:12	0:51:14	12	0,3086
27.08.2013 20:23:51	Cudzie VN a NN zariadenia	Košeca, Mojtín, Valaská Belá, Horná Poruba, Ilava, Ladce, Košecké Podhradie, Zliechov	22 kV	27.08.2013 21:14:13	0:50:22	4294	0,2756

28.08.2013 15:00:02	Cudzie VN a NN zariadenia	Bulhary	22 kV	28.08.2013 15:35:06	0:35:04	1	0,0053
29.08.2013 11:46:11	Cudzie VN a NN zariadenia	Východná	0,4 kV	29.08.2013 14:23:00	2:37:49	2	0,0300
30.08.2013 20:25:03	Zlý úmysel	Hnúšťa	0,4 kV	30.08.2013 23:30:00	3:05:57	106	0,0656
31.08.2013 09:25:49	Cudzie VN a NN zariadenia	Orovnica, Hronský Beňadik, Žarnovica, Brehy, Tekovská Breznica, Nová Baňa, Rudno nad Hronom	22 kV	02.09.2013 14:38:11	2 dni, 5:12:22	225	6,2515
31.08.2013 08:32:00	Zlý úmysel	Dolné Vestenice	0,4 kV	31.08.2013 11:30:00	2:58:00	67	0,0609
04.09.2013 07:39:48	Cudzie práce prebiehajúce	Štiavnik	0,4 kV	04.09.2013 14:00:00	6:20:12	37	0,0505
04.09.2013 17:34:39	Cudzie práce prebiehajúce	Ružomberok	0,4 kV	04.09.2013 19:05:00	1:30:21	8	0,0055
05.09.2013 09:23:00	Cudzie práce prebiehajúce	Hliník nad Hronom	0,4 kV	05.09.2013 10:30:00	1:07:00	104	0,0453
06.09.2013 11:11:17	Cudzie práce prebiehajúce	Kráľovce - Krnišov, Krupina, Žibritov	22 kV	06.09.2013 14:12:24	3:01:07	180	0,2586
07.09.2013 10:37:30	Cudzie VN a NN zariadenia	Lučenec	0,4 kV	07.09.2013 11:47:00	1:10:30	10	0,0090
09.09.2013 08:18:00	Vozidlo	Bartošova Lehôtka	0,4 kV	09.09.2013 09:13:00	0:55:00	26	0,0052
09.09.2013 13:00:02	Vozidlo	Dolné Plachtince, Opava, Čelovce, Nenince, Čebovce, Dolné Příbelce, Kosiňovce, Příbelce	22 kV	09.09.2013 20:32:43	7:33:41	477	0,2852
09.09.2013 15:54:55	Cudzie VN a NN zariadenia	Ľubochňa	0,4 kV	09.09.2013 18:15:00	2:20:05	3	0,0018
09.09.2013 19:12:00	Vozidlo	Nová Baňa	0,4 kV	09.09.2013 21:45:00	2:33:00	17	0,0160
10.09.2013 17:14:21	Cudzie práce prebiehajúce	Valaská Belá	0,4 kV	10.09.2013 18:10:00	0:56:39	48	0,0155
11.09.2013 05:49:39	Zlý úmysel	Banská Bystrica	0,4 kV	11.09.2013 06:50:00	1:00:21	4	0,0046
13.09.2013 08:21:29	Cudzie VN a NN zariadenia	Krahule, Kremnica	22 kV	13.09.2013 10:41:19	2:20:50	17	0,4956
16.09.2013 16:28:00	Cudzie VN a NN zariadenia	Sebedražie	0,4 kV	16.09.2013 18:03:00	1:35:00	1	0,0016
16.09.2013 17:36:56	Cudzie VN a NN zariadenia	Zabiedovo, Námestovo, Trstená, Tvrdošín, Slanická Osada, Horný Štefanov, Dolný Štefanov	22 kV	16.09.2013 19:23:28	1:47:32	3726	0,5674
17.09.2013 03:55:31	Zlý úmysel	Rajecká Lesná, Čičmany, Fačkov	22 kV	17.09.2013 14:08:55	10:13:24	525	0,7692
18.09.2013 12:32:20	Zlý úmysel	Žilina	0,4 kV	18.09.2013 13:25:00	0:53:40	141	0,0645
18.09.2013 15:56:11	Zlý úmysel	Vavrišovo, Liptovský Hrádok, Kráľova Lehota, Pribylina, Hybe, Liptovský Peter, Liptovská Kokava	22 kV	18.09.2013 18:27:46	2:32:35	203	0,4640
19.09.2013 08:04:38	Cudzie VN a NN zariadenia	Kvačany, Bukovina, Liptovské Matiašovce, Liptovský Trnovec, Liptovská Sielnica, Prosiek, Ižipovce, Bobrovník, Vlachy, Liptovská Anna	22 kV	19.09.2013 09:39:26	1:35:48	1171	0,3502
20.09.2013 14:34:05	Cudzie VN a NN zariadenia	Tomášovce, Lučenec	0,4 kV	20.09.2013 15:57:00	1:23:55	1	0,0000
21.09.2013 07:49:00	Zlý úmysel	Lučenec	0,4 kV	21.09.2013 08:40:00	0:51:00	297	0,1301
21.09.2013 08:12:00	Cudzie VN a NN zariadenia	Bzenica	0,4 kV	21.09.2013 10:20:00	2:08:00	1	0,0577
23.09.2013 10:53:10	Vozidlo	Čekovce	22 kV	23.09.2013 15:17:18	4:24:08	30	0,0550
17.09.2013 07:30:00	Ohrozenie bezpečnosti	Ľuboreč	22 kV		8:00:00	60	0,0000

18.09.2013 07:30	iné-pri obnove distribúcie po pl. odstávke došlo k poruche ovládacieho prvkú, ktorým sa mala distribúcia obnoviť	Janice	22 kV	18.09.2013 13:30	6:00:00	3	0,0000
22.09.2013 18:04:11	Cudzie VN a NN zariadenia	Banská Bystrica	0,4 kV	22.09.2013 20:02:00	1:58:49	1	0,0418
23.09.2013 20:20:25	Zlý úmysel	Zvolen	0,4 kV	23.09.2013 20:53:45	0:33:20	5	0,0027
24.09.2013 07:55:18	Cudzie práce prebiehajúce	Vidiná	0,4 kV	24.09.2013 09:26:00	1:31:42	76	0,0411
24.09.2013 08:37:21	Vozidlo	Brezno	0,4 kV	24.09.2013 09:03:00	0:26:39	2	0,0004
24.09.2013 16:37:32	Cudzie VN a NN zariadenia	Zemianske Kostofany	22 kV	24.09.2013 17:02:02	0:25:30	2	0,2915
28.09.2013 08:29:04	Cudzie práce prebiehajúce	Plevník - Drienové, Považská Bystrica	22 kV	28.09.2013 13:55:57	5:27:53	1984	0,6025
30.09.2013 17:18:13	Cudzie práce prebiehajúce	Lackov	0,4 kV	30.09.2013 19:45:00	2:27:47	18	0,0169
01.10.2013 06:02:00	Zlý úmysel	Námestovo	0,4 kV	01.10.2013 07:00:00	0:58:00	37	0,0148
16.09.2013 11:00:00	iné-zrušena pl. ústavka - pracovníkom SSE-D nebol v deň výkonu prác povolený vstup na pozemok	Zákamenné	22 kV		5:00:00	3	0,0000
04.10.2013 11:18:00	Vozidlo	Lučenec	0,4 kV	04.10.2013 12:20:00	1:02:00	6	0,0162
06.10.2013 05:21:23	Cudzie VN a NN zariadenia	Brezno	0,4 kV	06.10.2013 07:17:56	1:57:33	1	0,0069
10.10.2013 07:39:50	Vozidlo	Lazany	0,4 kV	10.10.2013 09:22:08	1:42:18	6	0,0003
10.10.2013 09:44:24	Cudzie práce prebiehajúce	Prievidza	0,4 kV	10.10.2013 11:20:40	1:36:16	47	0,0467
11.10.2013 10:30:28	Vozidlo	Ružomberok	0,4 kV	11.10.2013 12:52:19	2:22:51	23	0,0243
11.10.2013 12:57:14	Cudzie práce prebiehajúce	Martin	0,4 kV	11.10.2013 15:20:00	2:23:46	6	0,0166
11.10.2013 19:41:27	Cudzie VN a NN zariadenia	Vrútky, Martin	22 kV	12.10.2013 18:57:08	23:16:41	562	6,7392
13.10.2013 06:57:00	Zlý úmysel	Brezno	0,4 kV	13.10.2013 09:20:00	2:23:00	91	0,1248
13.10.2013 08:00:46	Cudzie VN a NN zariadenia	Hronec	22 kV	13.10.2013 08:29:00	0:28:14	1	0,5564
14.10.2013 13:13:16	Cudzie VN a NN zariadenia	Kopernica	0,4 kV	14.10.2013 15:12:00	1:59:44	1	0,5072
15.10.2013 11:09:14	Cudzie VN a NN zariadenia	Bzenica	0,4 kV	15.10.2013 11:44:12	0:35:58	1	0,0000
16.10.2013 10:11:28	Cudzie VN a NN zariadenia	Pôtor, Horné Strháre, Dolné Strháre, Slatinka	22 kV	17.10.2013 08:19:15	22:08:47	495	2,2591
16.10.2013 20:50:00	Cudzie VN a NN zariadenia	Špania Dolina	0,4 kV	16.10.2013 22:42:25	1:52:25	1	0,0060
17.10.2013 06:47:47	Cudzie VN a NN zariadenia	Zubrohľava	0,4 kV	17.10.2013 08:11:40	1:24:53	1	0,0099
17.10.2013 10:51:00	Cudzie VN a NN zariadenia	Rajec	22 kV	18.10.2013 10:02:00	23:11:00	1	0,0334
17.10.2013 09:16:29	Zlý úmysel	Šiatorská Bukovinka, Belina, Čakanovce, Biskupice, Radzovce, Fíľakovo, Šiatoroš	22 kV	17.10.2013 14:05:57	4:49:28	1125	2,1742

17.10.2013 17:13:00	Cudzie VN a NN zariadenia	Petrovec	22 kV	17.10.2013 17:43:00	0:30:00	3	0,0012
18.10.2013 13:08:00	Cudzie VN a NN zariadenia	Včelince	22 kV	18.10.2013 13:40:00	0:32:00	1	0,0001
21.10.2013 16:09:42	Cudzie VN a NN zariadenia	Horná Lehota, Podbrezová, Hronec, Mýto pod Ďumbierom	22 kV	21.10.2013 17:40:00	1:30:18	235	0,1210
22.10.2013 11:48:00	Cudzie práce prebiehajúce	Banská Bystrica	22 kV	22.10.2013 12:16:00	0:28:00	36	0,0012
23.10.2013 13:17:57	Vozidlo	Lipník	0,4 kV	23.10.2013 14:35:00	1:17:03	39	0,0127
24.10.2013 17:28:39	Cudzie VN a NN zariadenia	Brezno	0,4 kV	24.10.2013 18:45:00	1:16:21	176	0,0332
25.10.2013 07:06:00	Vozidlo	Dlhá nad Oravou	0,4 kV	25.10.2013 14:19:48	7:14:48	23	0,0497
26.10.2013 16:54:30	Vozidlo	Žilina	0,4 kV	26.10.2013 18:02:17	1:08:47	53	0,0217
27.10.2013 21:12:23	Cudzie práce prebiehajúce	Stará Huta, Slatinské Lazy, Michalková, Lom nad Rimavicou, Kriváň, Korytárky, Detva, Ostrá Lúka, Pliešovce, Detvianska Huta, Budča, Turová, Ľubietová, Lieskovec, Dobroč, Víglaš, Očová, Bacúrov, Hriňová, Poniky, Lukové, Dúbravica, Zaježová, Hronská Br	110 kV	27.10.2013 21:20:18	0:08:55	27235	1,4942
28.10.2013 10:49:47	Vozidlo	Liptovská Anna	0,4 kV	28.10.2013 14:05:00	3:15:13	12	0,0358
29.10.2013 17:41:00	Cudzie VN a NN zariadenia	Zvolen	22 kV	29.10.2013 18:33:00	0:52:00	82	0,4604
31.10.2013 06:26:00	Cudzie VN a NN zariadenia	Banský Studenec	0,4 kV	31.10.2013 08:08:00	1:42:00	1	0,0201
31.10.2013 08:08:16	Cudzie práce prebiehajúce	Lučenec	22 kV	31.10.2013 10:33:43	2:25:27	942	0,9253
31.10.2013 12:46:36	Cudzie práce prebiehajúce	Nová Dubnica, Dubnica nad Váhom, Príles	22 kV	31.10.2013 12:53:43	0:07:07	4283	0,1945
04.11.2013 11:56:41	Cudzie práce prebiehajúce	Hriňová	0,4 kV	04.11.2013 12:50:00	0:53:19	208	0,0309
04.11.2013 13:12:17	Cudzie VN a NN zariadenia	Špania Dolina	0,4 kV	04.11.2013 13:32:00	0:20:43	1	0,0011
05.11.2013 17:42:00	Cudzie VN a NN zariadenia	Kosorín	0,4 kV	05.11.2013 19:27:00	1:45:00	1	0,0000
07.11.2013 13:09:00	Vozidlo	Banská Bystrica	0,4 kV	07.11.2013 13:45:00	0:36:00	168	0,0739
07.11.2013 14:57:00	Cudzie VN a NN zariadenia	Liptovský Hrádok	0,4 kV	07.11.2013 16:20:00	1:23:00	260	0,0653
09.11.2013 09:38:00	Cudzie VN a NN zariadenia	Slovany	0,4 kV	09.11.2013 13:31:00	3:53:00	1	0,0056
11.11.2013 15:12:09	Cudzie práce prebiehajúce	Mýto pod Ďumbierom	0,4 kV	11.11.2013 16:55:22	1:43:13	60	0,0203
13.11.2013 12:50:00	Cudzie VN a NN zariadenia	Ľubochňa	0,4 kV	13.11.2013 14:15:00	1:25:00	3	0,0027
17.11.2013 07:00:55	Zlý úmysel	Nenince	0,4 kV	17.11.2013 08:00:00	0:59:05	125	0,0454
19.11.2013 13:02:00	Cudzie VN a NN zariadenia	Banská Štiavnica	22 kV	19.11.2013 13:48:00	0:46:00	1	0,0235
21.11.2013 12:21:41	Cudzie VN a NN zariadenia	Rimavská Sobota	22 kV	21.11.2013 16:44:00	4:22:19	27	0,3202
23.11.2013 07:57:36	Cudzie VN a NN zariadenia	Dúbrava	0,4 kV	23.11.2013 09:30:00	1:32:24	5	0,0065
23.11.2013 23:43:00	Zlý úmysel	Banská Bystrica	0,4 kV	24.11.2013 01:00:00	1:17:00	2	0,0164
24.11.2013 08:24:08	Cudzie VN a NN zariadenia	Podbiel	0,4 kV	24.11.2013 10:08:00	1:44:52	6	0,0047

27.11.2013 15:16:49	Zlý úmysel	Gemerček, Čierny Potok, Šíd, Hodejovec, Hodejov, Hajnáčka, Konrádovce, Filakovo, Blhovce, Gortva	22 kV	27.11.2013 17:25:49	2:09:00	296	0,2476
27.11.2013 21:00:00	Vozidlo	Tisovec	0,4 kV	28.11.2013 00:30:00	3:30:00	64	0,0634
28.11.2013 08:33:00	Cudzie VN a NN zariadenia	Oravská Jasenica	0,4 kV	28.11.2013 10:12:00	1:39:00	1	0,0468
29.11.2013 15:44:18	Zlý úmysel	Zvolen	0,4 kV	29.11.2013 17:10:00	1:26:42	111	0,0284
30.11.2013 13:02:00	Vozidlo	Porúbka	0,4 kV	30.11.2013 15:41:00	2:39:00	77	0,0769
30.11.2013 16:18:00	Vozidlo	Kokava nad Rimavicou	0,4 kV	30.11.2013 18:53:00	2:35:00	81	0,0601
02.12.2013 14:48:18	Cudzie VN a NN zariadenia	Nižná	0,4 kV	02.12.2013 19:10:18	4:22:00	47	0,0976
03.12.2013 12:32:59	Cudzie VN a NN zariadenia	Sučany	0,4 kV	03.12.2013 14:41:00	2:08:01	1	0,0181
04.12.2013 10:54:12	Cudzie práce prebiehajúce	Banská Bystrica	22 kV	04.12.2013 13:51:11	2:57:59	178	0,0772
05.12.2013 17:46:01	Živelná pohroma	Čadca, Krásno nad Kysucou, Ošadnica	22 kV	06.12.2013 10:07:34	16:22:33	649	0,7149
06.12.2013 17:50:57	Cudzie VN a NN zariadenia	Nová Dubnica, Dubnica nad Váhom	22 kV	06.12.2013 18:17:17	0:26:20	9	0,9671
06.12.2013 21:24:03	Živelná pohroma	Prochot, Horná Ždaňa, Dolná Trnávka, Lovča, Prestavky, Dolná Ždaňa	22 kV	07.12.2013 14:54:14	17:30:11	291	1,9212
6.12.2013.18:24:00	iné-nebolo možné odstrániť poruchový stav v lehote, nakoľko pre prístup k zariadeniu bola potrebná súčinnosť majiteľa pozemku	Ladomerká Vieska	0,4 kV	7.12.2013 13:10	18:45:00	37	0,0001
6.12.2013.7:57:00	Živelná pohroma	Krivec	0,4 kV	7.12.2013 8:05:00	1 deň, 00:07:00	37	0,0001
08.12.2013 12:04:33	Cudzie VN a NN zariadenia	Detva	0,4 kV	08.12.2013 13:35:00	1:30:27	1	0,0055
14.12.2013 21:13:20	Cudzie VN a NN zariadenia	Štiavnička, Ivachnová, Partizánska Ľupča, Lisková, Ružomberok, Liptovský Michal, Malatíny, Liptovská Štiavnica, Liptovské Sliače	22 kV	15.12.2013 14:06:00	16:53:40	2376	0,7771
18.12.2013 14:52:00	Cudzie práce prebiehajúce	Skené Teplice	0,4 kV	18.12.2013 15:45:00	0:53:00	3	0,0009
20.12.2013 08:19:13	Cudzie VN a NN zariadenia	Vyhne, Podhorie, Kozelník, Banská Belá, Močiar, Banská Štiavnica	22 kV	27.12.2013 13:23:00	7 dní, 5:04:47	674	6,1021
20.12.2013 14:50:00	Vozidlo	Dolná Strehová	0,4 kV	20.12.2013 15:48:00	0:58:00	33	0,0101
21.12.2013 09:53:00	Cudzie VN a NN zariadenia	Lučenec, Boľkovce	0,4 kV	21.12.2013 12:32:00	2:39:00	8	0,0239
24.12.2013 08:19:59	Cudzie VN a NN zariadenia	Štiavnické Bane, Banská Štiavnica	22 kV	24.12.2013 12:24:00	4:04:01	785	0,6146
24.12.2013 09:31:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	24.12.2013 13:20:00	3:49:00	91	0,1105
24.12.2013 09:43:19	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	24.12.2013 13:18:42	3:35:23	1396	0,2286
24.12.2013 09:48:09	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	26.12.2013 11:09:00	2 dni, 1:21:51	2504	0,3832
24.12.2013 10:23:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	24.12.2013 11:40:00	1:17:00	28	0,0138
24.12.2013 10:30:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	24.12.2013 11:15:00	0:45:00	79	0,0248
24.12.2013 10:35:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	24.12.2013 12:55:00	2:20:00	6	0,0058

24.12.2013 11:44:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	24.12.2013 12:45:00	1:01:00	87	0,0185
24.12.2013 12:13:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	24.12.2013 13:12:00	0:59:00	85	0,0306
24.12.2013 12:31:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	24.12.2013 13:25:00	0:54:00	38	0,0180
24.12.2013 12:58:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	24.12.2013 14:50:00	1:52:00	25	0,0089
24.12.2013 13:49:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	24.12.2013 15:50:00	2:01:00	9	0,0012
24.12.2013 14:20:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	24.12.2013 15:20:00	1:00:00	35	0,0176
24.12.2013 14:49:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	24.12.2013 15:55:00	1:06:00	24	0,0016
24.12.2013 15:22:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	24.12.2013 16:55:00	1:33:00	21	0,0048
24.12.2013 15:26:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	24.12.2013 16:25:00	0:59:00	29	0,0115
24.12.2013 15:39:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	24.12.2013 16:05:00	0:26:00	61	0,0087
24.12.2013 16:56:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	24.12.2013 18:30:45	1:35:45	40	0,0227
24.12.2013 17:43:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	24.12.2013 19:25:08	1:42:08	16	0,0016
24.12.2013 18:34:39	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	24.12.2013 19:30:48	0:56:09	44	0,0200
24.12.2013 18:45:18	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	24.12.2013 20:40:40	1:55:22	30	0,0157
24.12.2013 19:45:25	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	24.12.2013 20:55:37	1:10:12	114	0,0258
24.12.2013 20:15:07	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	24.12.2013 20:55:23	0:40:16	218	0,0637
24.12.2013 21:36:12	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	25.12.2013 12:48:05	15:12:53	511	0,5346
24.12.2013 22:12:02	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	24.12.2013 23:10:40	0:59:38	35	0,0055
24.12.2013 22:25:42	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	24.12.2013 23:25:16	0:60:34	2459	0,3112
24.12.2013 22:41:33	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	24.12.2013 23:30:15	0:49:42	17	0,0035
24.12.2013 22:52:18	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	24.12.2013 23:35:33	0:43:15	28	0,0079
25.12.2013 00:44:02	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	25.12.2013 17:21:00	16:37:58	1108	1,2830
25.12.2013 00:27:02	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	26.12.2013 12:26:15	35:59:13	765	0,0827
25.12.2013 01:14:37	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	25.12.2013 07:17:00	6:02:23	698	0,2428
25.12.2013 02:35:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	25.12.2013 02:39:00	0:04:00	499	0,0071
25.12.2013 03:48:49	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	25.12.2013 03:52:50	0:04:01	22	0,0019
25.12.2013 03:48:49	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	25.12.2013 04:51:51	1:03:02	314	0,0868
25.12.2013 05:21:41	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	25.12.2013 07:46:00	2:24:19	10	0,0153
25.12.2013 05:28:08	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	25.12.2013 07:42:13	2:14:05	301	0,4836

25.12.2013 06:12:43	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	25.12.2013 10:11:32	3:59:49	2316	2,0156
25.12.2013 06:18:22	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	25.12.2013 10:25:33	4:07:11	80	0,1603
25.12.2013 05:13:20	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	25.12.2013 08:18:32	3:05:12	1560	1,7417
25.12.2013 05:07:58	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	25.12.2013 05:18:09	0:10:11	3900	0,3053
25.12.2013 04:52:31	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	25.12.2013 12:04:21	7:12:50	3997	1,9986
25.12.2013 05:04:01	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	25.12.2013 08:38:58	3:35:57	1547	1,0331
25.12.2013 05:41:23	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	25.12.2013 09:53:41	4:12:18	853	0,3398
25.12.2013 05:46:48	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	25.12.2013 06:03:06	0:16:18	23	0,0763
25.12.2013 07:23:45	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	25.12.2013 09:40:00	2:16:15	1	0,0025
25.12.2013 07:24:34	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	25.12.2013 13:00:00	5:35:26	103	0,2820
25.12.2013 07:25:34	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	25.12.2013 09:45:18	2:20:44	17	0,0100
25.12.2013 07:30:46	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	25.12.2013 08:45:00	1:14:14	185	0,0737
25.12.2013 07:38:42	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	25.12.2013 14:00:00	6:21:18	56	0,1504
25.12.2013 07:41:20	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	25.12.2013 08:38:58	0:58:38	669	0,2013
25.12.2013 07:36:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	25.12.2013 08:50:00	1:14:00	61	0,0244
25.12.2013 07:45:27	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	25.12.2013 08:30:25	0:45:58	59	0,0245
25.12.2013 07:52:41	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	25.12.2013 08:30:00	0:37:19	148	0,0401
25.12.2013 08:15:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	25.12.2013 09:50:00	1:35:00	71	0,0177
25.12.2013 08:20:37	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	25.12.2013 09:00:00	0:39:23	17	0,0031
25.12.2013 08:30:43	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	25.12.2013 10:00:00	1:29:17	53	0,0428
25.12.2013 08:35:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	25.12.2013 09:25:00	0:50:00	15	0,0058
25.12.2013 08:40:25	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	25.12.2013 10:00:32	1:20:07	5	0,0015
25.12.2013 08:47:22	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	25.12.2013 09:10:00	0:23:38	55	0,0097
25.12.2013 08:47:58	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	25.12.2013 10:05:12	1:17:14	31	0,0207
25.12.2013 08:48:28	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	25.12.2013 10:31:16	1:43:48	49	0,0284
25.12.2013 08:50:20	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	25.12.2013 10:25:00	1:35:40	78	0,1001
25.12.2013 08:57:02	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	25.12.2013 10:08:57	1:12:55	60	0,0290
25.12.2013 08:57:39	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	25.12.2013 10:20:30	1:23:51	32	0,0173
25.12.2013 09:00:09	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	25.12.2013 10:00:00	0:60:51	79	0,0325

25.12.2013 09:00:44	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	25.12.2013 13:59:00	4:58:16	33	0,0124
25.12.2013 08:40:09	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	25.12.2013 14:11:03	5:31:54	2357	0,6673
25.12.2013 09:07:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	25.12.2013 09:40:00	0:33:00	99	0,0264
25.12.2013 09:09:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	25.12.2013 10:50:00	1:41:00	117	0,0984
25.12.2013 09:10:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	25.12.2013 12:00:00	2:50:00	10	0,0049
25.12.2013 09:15:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	25.12.2013 11:10:00	1:55:00	47	0,0185
25.12.2013 10:16:47	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	25.12.2013 12:10:00	1:53:13	49	0,0120
25.12.2013 10:10:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	25.12.2013 12:00:00	1:50:00	19	0,0195
25.12.2013 10:10:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	25.12.2013 12:30:00	2:20:00	14	0,0102
25.12.2013 10:10:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	25.12.2013 11:45:00	1:35:00	63	0,0345
25.12.2013 09:47:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	25.12.2013 10:20:00	0:33:00	18	0,0036
25.12.2013 10:10:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	25.12.2013 12:35:00	2:25:00	2	0,0870
25.12.2013 10:18:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	25.12.2013 11:35:00	1:17:00	88	0,0255
25.12.2013 10:10:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	25.12.2013 11:20:00	1:10:00	55	0,0248
25.12.2013 10:10:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	25.12.2013 13:30:00	3:20:00	1	0,0017
25.12.2013 10:32:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	25.12.2013 11:20:00	0:48:00	15	0,0056
25.12.2013 10:10:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	25.12.2013 11:15:24	1:05:24	29	0,0074
25.12.2013 10:10:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	25.12.2013 13:20:00	3:10:00	30	0,0282
25.12.2013 10:40:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	25.12.2013 13:10:00	2:30:00	33	0,0284
25.12.2013 10:43:23	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	25.12.2013 10:53:07	0:10:44	2814	0,2873
25.12.2013 10:42:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	25.12.2013 11:55:00	1:13:00	6	0,0031
25.12.2013 10:11:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	25.12.2013 14:30:00	4:19:00	38	0,0176
25.12.2013 11:11:43	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	25.12.2013 13:40:00	2:28:17	2	0,0067
25.12.2013 11:13:58	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	25.12.2013 13:40:00	2:26:02	3	0,0017
25.12.2013 11:14:24	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	25.12.2013 13:04:16	1:50:52	21	0,0056
25.12.2013 11:30:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	25.12.2013 15:10:00	3:40:00	28	0,0474
25.12.2013 11:19:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	25.12.2013 15:52:12	4:33:12	11	0,0999
25.12.2013 11:42:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	25.12.2013 14:00:00	2:18:00	29	0,0400
25.12.2013 11:42:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	25.12.2013 16:00:00	4:18:00	7	0,0157

25.12.2013 11:48:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	25.12.2013 13:30:00	1:42:00	52	0,0276
25.12.2013 11:49:52	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	25.12.2013 13:48:11	1:58:19	48	0,0291
25.12.2013 11:50:22	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	25.12.2013 14:30:00	2:40:38	4	0,0058
25.12.2013 11:51:19	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	25.12.2013 13:00:00	1:09:41	74	0,0185
25.12.2013 11:30:44	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	25.12.2013 14:00:48	2:30:04	2896	0,6789
25.12.2013 11:29:33	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	25.12.2013 17:11:28	5:42:55	583	1,5231
25.12.2013 11:58:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	25.12.2013 14:00:00	2:02:00	7	0,0064
25.12.2013 11:58:42	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	25.12.2013 14:45:00	2:46:18	61	0,1266
25.12.2013 11:59:22	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	25.12.2013 13:30:00	1:31:38	24	0,0146
25.12.2013 12:05:39	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	25.12.2013 12:09:12	0:04:33	23	0,0166
25.12.2013 12:00:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	25.12.2013 14:50:00	2:50:00	16	0,0226
25.12.2013 12:26:36	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	25.12.2013 12:30:49	0:04:13	2482	0,0704
25.12.2013 09:31:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	25.12.2013 11:00:00	1:29:00	34	0,0110
25.12.2013 12:16:30	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	25.12.2013 13:49:35	1:33:05	1909	0,0997
25.12.2013 13:13:39	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	25.12.2013 15:30:00	2:16:21	18	0,0013
25.12.2013 13:19:42	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	25.12.2013 13:45:00	0:25:18	94	0,0120
25.12.2013 13:03:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	25.12.2013 13:15:00	0:12:00	28	0,0022
25.12.2013 13:21:55	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	25.12.2013 14:10:00	0:48:05	11	0,0030
25.12.2013 13:23:14	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	25.12.2013 16:39:00	3:16:46	5	0,0013
25.12.2013 13:30:37	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	25.12.2013 17:15:00	3:44:23	59	0,0718
25.12.2013 13:42:56	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	25.12.2013 14:20:00	0:37:04	18	0,0037
25.12.2013 13:51:10	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	25.12.2013 14:30:00	0:39:50	24	0,0063
25.12.2013 13:51:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	25.12.2013 15:15:00	1:24:00	28	0,0192
25.12.2013 13:52:24	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	25.12.2013 16:45:00	2:53:36	9	0,0035
25.12.2013 13:53:39	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	25.12.2013 15:20:00	1:26:21	17	0,0100
25.12.2013 13:59:21	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	25.12.2013 15:30:00	1:31:39	18	0,0097
25.12.2013 14:05:10	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	25.12.2013 15:30:05	1:25:55	154	0,0646
25.12.2013 14:22:43	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	25.12.2013 14:55:00	0:32:17	11	0,0020
25.12.2013 14:29:38	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	25.12.2013 14:55:00	0:25:22	45	0,0088

25.12.2013 15:48:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	27.12.2013 14:06:00	46:18:00	2	0,0033
25.12.2013 13:20:01	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	25.12.2013 14:39:00	1:19:59	89	0,0943
25.12.2013 15:11:33	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	26.12.2013 11:10:00	19:58:27	25	0,2401
25.12.2013 15:15:20	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	25.12.2013 18:30:00	3:15:40	21	0,0070
25.12.2013 15:17:25	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	25.12.2013 16:30:00	1:13:35	33	0,0030
25.12.2013 14:19:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	25.12.2013 15:42:41	1:24:41	2	0,0007
25.12.2013 15:24:09	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	25.12.2013 16:50:00	1:26:51	32	0,0179
25.12.2013 15:20:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	25.12.2013 17:24:00	2:04:00	21	0,0021
25.12.2013 14:30:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	25.12.2013 16:45:00	2:15:00	16	0,0188
25.12.2013 15:25:21	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	25.12.2013 16:46:18	1:21:57	5641	0,8306
25.12.2013 10:48:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	25.12.2013 16:00:00	5:12:00	1	0,0011
25.12.2013 13:30:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	25.12.2013 15:46:00	2:16:00	110	0,1264
25.12.2013 12:32:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	25.12.2013 18:00:00	5:28:00	88	0,0178
25.12.2013 13:28:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	25.12.2013 18:25:00	4:57:00	41	0,0491
25.12.2013 13:41:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	25.12.2013 18:20:00	4:39:00	2	0,0086
25.12.2013 15:44:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	25.12.2013 16:23:18	0:39:18	20	0,0077
25.12.2013 15:04:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	25.12.2013 17:30:00	2:26:00	58	0,0577
25.12.2013 12:34:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	25.12.2013 14:00:00	1:26:00	59	0,0469
25.12.2013 16:41:21	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	25.12.2013 17:14:00	0:33:39	31	0,0103
25.12.2013 17:01:07	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	25.12.2013 18:00:00	0:59:53	32	0,0079
25.12.2013 17:03:45	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	25.12.2013 19:20:00	2:16:15	30	0,0168
25.12.2013 17:24:46	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	25.12.2013 18:15:00	0:50:14	73	0,0158
25.12.2013 18:15:01	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	25.12.2013 19:58:21	1:43:20	22	0,0112
25.12.2013 19:29:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	25.12.2013 20:35:00	1:06:00	48	0,0088
25.12.2013 19:39:02	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	25.12.2013 22:24:46	2:46:44	1913	1,4803
25.12.2013 20:22:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	25.12.2013 21:30:00	1:08:00	6	0,0038
25.12.2013 21:10:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	25.12.2013 22:30:00	1:20:00	162	0,1082
25.12.2013 21:07:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	25.12.2013 21:45:00	0:38:00	23	0,0104
25.12.2013 21:15:47	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	25.12.2013 23:28:30	2:13:43	1721	0,1454

25.12.2013 21:50:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	25.12.2013 22:33:00	0:43:00	78	0,0208
25.12.2013 21:26:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	26.12.2013 08:29:00	11:03:00	38	0,1708
25.12.2013 22:35:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	26.12.2013 07:30:00	8:55:00	32	0,1114
25.12.2013 22:25:08	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	25.12.2013 22:28:18	0:03:10	1547	0,0296
25.12.2013 23:17:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	26.12.2013 00:30:00	1:13:00	103	0,0614
25.12.2013 23:29:39	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	25.12.2013 23:41:33	0:12:54	16	0,0013
26.12.2013 00:39:23	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	26.12.2013 05:21:53	4:43:30	1261	0,2064
26.12.2013 01:29:41	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	26.12.2013 16:48:29	15:19:48	2806	5,7080
26.12.2013 05:04:41	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	26.12.2013 06:00:00	0:55:19	117	0,1220
26.12.2013 06:16:22	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	26.12.2013 09:30:00	3:14:38	21	0,0032
26.12.2013 06:22:29	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	26.12.2013 07:55:00	1:33:31	48	0,0228
26.12.2013 06:50:42	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	26.12.2013 08:15:00	1:24:18	1	0,0028
26.12.2013 06:52:50	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	26.12.2013 08:50:00	1:57:10	18	0,0026
26.12.2013 07:05:15	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	26.12.2013 07:40:00	0:35:45	54	0,0145
26.12.2013 07:10:55	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	26.12.2013 09:10:00	1:59:05	88	0,0065
26.12.2013 07:11:35	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	26.12.2013 08:00:00	0:48:25	7	0,0025
26.12.2013 07:13:12	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	26.12.2013 08:30:00	1:17:48	103	0,0646
26.12.2013 07:15:36	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	26.12.2013 12:30:00	5:14:24	55	0,1346
26.12.2013 07:51:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	26.12.2013 09:45:00	1:54:00	34	0,0814
26.12.2013 07:59:43	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	26.12.2013 09:50:00	1:50:17	1	0,0343
26.12.2013 08:08:04	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	26.12.2013 10:05:00	1:57:56	22	0,0396
26.12.2013 08:13:46	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	26.12.2013 09:45:00	1:31:14	20	0,0081
26.12.2013 08:44:57	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	26.12.2013 10:55:00	2:10:03	54	0,0226
26.12.2013 08:52:48	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	26.12.2013 10:20:00	1:27:12	49	0,0297
26.12.2013 08:55:38	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	26.12.2013 12:25:00	3:29:22	37	0,0246
26.12.2013 09:17:17	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	26.12.2013 09:48:00	0:31:43	1	0,0010
26.12.2013 09:17:48	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	26.12.2013 10:27:00	1:09:12	40	0,0274
26.12.2013 09:23:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	26.12.2013 11:15:00	1:52:00	62	0,0750
26.12.2013 09:31:04	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	26.12.2013 11:20:00	1:49:56	21	0,0014

26.12.2013 11:16:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	26.12.2013 13:25:00	2:09:00	42	0,0474
26.12.2013 11:20:21	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	26.12.2013 11:45:00	0:25:39	47	0,0062
26.12.2013 11:54:04	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	26.12.2013 13:45:00	1:51:56	59	0,0447
26.12.2013 12:01:51	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	26.12.2013 13:43:00	1:41:09	40	0,0171
26.12.2013 12:16:54	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	26.12.2013 13:15:00	0:58:06	54	0,0242
26.12.2013 12:20:45	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	26.12.2013 14:35:00	2:14:15	1	0,0010
26.12.2013 12:23:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	26.12.2013 13:05:00	0:42:00	30	0,0067
26.12.2013 12:38:10	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	26.12.2013 14:40:00	2:02:50	8	0,0003
26.12.2013 13:12:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	26.12.2013 14:40:07	1:28:07	18	0,0086
26.12.2013 13:42:05	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	26.12.2013 14:48:00	1:06:55	8	0,0004
26.12.2013 14:43:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	22 kV	26.12.2013 15:43:00	1:00:00	1	0,0020
26.12.2013 14:29:14	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	26.12.2013 16:07:00	1:38:46	2	0,0044
26.12.2013 19:22:26	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	26.12.2013 21:04:12	1:42:46	38	0,0231
26.12.2013 19:42:53	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	26.12.2013 20:30:00	0:47:07	63	0,0222
27.12.2013 07:25:40	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	27.12.2013 08:00:00	0:34:20	13	0,0045
27.12.2013 07:33:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	27.12.2013 09:45:00	2:12:00	1	0,0007
27.12.2013 08:16:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	27.12.2013 10:37:00	2:21:00	22	0,0160
27.12.2013 08:19:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	27.12.2013 10:40:00	2:21:00	65	0,0296
27.12.2013 08:25:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	27.12.2013 10:45:00	2:20:00	34	0,0233
27.12.2013 09:26:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	27.12.2013 11:10:00	1:44:00	23	0,0202
27.12.2013 11:00:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	27.12.2013 12:30:00	1:30:00	25	0,0041
27.12.2013 11:18:57	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	27.12.2013 14:20:00	3:01:03	30	0,0301
27.12.2013 11:20:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	27.12.2013 16:15:00	4:55:00	58	0,0263
27.12.2013 12:11:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	27.12.2013 13:55:00	1:44:00	35	0,0037
27.12.2013 12:47:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	27.12.2013 13:35:00	0:48:00	11	0,0002
27.12.2013 13:42:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	27.12.2013 14:25:00	0:43:00	3	0,0012
27.12.2013 20:35:38	Cudzie VN a NN zariadenia	Liptovský Mikuláš	22 kV	27.12.2013 21:55:57	1:20:19	658	0,8322
28.12.2013 07:42:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	28.12.2013 08:45:00	1:03:00	71	0,0308
28.12.2013 08:08:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	28.12.2013 10:00:00	1:52:00	11	0,0014

28.12.2013 09:06:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	28.12.2013 14:40:00	5:34:00	6	0,0016
28.12.2013 09:16:29	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	28.12.2013 11:45:45	2:29:16	1	0,0011
28.12.2013 09:35:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	28.12.2013 12:30:00	2:55:00	38	0,0265
28.12.2013 09:25:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	28.12.2013 16:00:00	6:35:00	7	0,0004
28.12.2013 09:56:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	28.12.2013 13:20:00	3:24:00	24	0,0253
28.12.2013 10:54:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	28.12.2013 12:15:00	1:21:00	42	0,0104
28.12.2013 10:59:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	28.12.2013 13:00:00	2:01:00	18	0,0012
28.12.2013 11:02:22	Cudzie VN a NN zariadenia	Vavrišovo, Liptovský Hrádok, Kráľova Lehota, Pribylina, Hybe, Liptovský Peter, Liptovská Kokava	22 kV	28.12.2013 14:22:31	3:20:09	205	0,3945
28.12.2013 12:17:58	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	28.12.2013 14:05:00	1:47:02	7	0,0001
28.12.2013 12:29:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	28.12.2013 17:00:00	4:31:00	7	0,0083
28.12.2013 12:41:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	28.12.2013 13:35:00	0:54:00	148	0,0580
28.12.2013 12:59:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	28.12.2013 15:20:00	2:21:00	33	0,0059
28.12.2013 13:27:49	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	28.12.2013 14:39:07	1:11:18	29	0,0132
28.12.2013 13:13:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	28.12.2013 14:00:00	0:47:00	47	0,0117
28.12.2013 13:51:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	28.12.2013 16:00:00	2:09:00	59	0,0093
28.12.2013 15:49:34	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	28.12.2013 17:40:51	1:51:17	1	0,0001
28.12.2013 15:58:00	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	28.12.2013 17:00:00	1:02:00	18	0,0005
28.12.2013 19:53:02	Poveternostná kalamita	celá SSE-D	0,4 kV	28.12.2013 20:40:00	0:47:58	30	0,0058

EVIDOVANIE ŠTANDARDOV KVALITY DODÁVKY ELEKTRINY

3. Evidencia udalostí, ktoré vznikli z dôvodov podľa § 5 písm. e)

Regulovaný subjekt: Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s.

Obdobie : 1.1.2013 - 31.12.2013

Tabuľka č. 3

1	2	3	4	5	6
Číslo udalosti	Popis udalosti	Skrátený popis neposkytnutej súčinnosti	Udalosť V / N	Skutočná lehota vybavenia	Dôvod nevybavenia
13-03174	§3 písm. j) - dodržanie oznámeného termínu začatia a ukončenia plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie	vypínanie DS SSE-D na požiadanie cudzieho subjektu, ktorý prácu zrealizoval v čase kratšom ako požadoval	V		vypínanie DS SSE-D na požiadanie cudzieho subjektu, ktorý prácu zrealizoval v čase kratšom ako požadoval
13-05575	§3 písm. j) - dodržanie oznámeného termínu začatia a ukončenia plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie	vypínanie DS SSE-D na požiadanie cudzieho subjektu, ktorý prácu zrealizoval v čase kratšom ako požadoval	V		vypínanie DS SSE-D na požiadanie cudzieho subjektu, ktorý prácu zrealizoval v čase kratšom ako požadoval
13-06300	§3 písm. j) - dodržanie oznámeného termínu začatia a ukončenia plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie	vypínanie DS SSE-D na požiadanie cudzieho subjektu, ktorý prácu zrealizoval v čase kratšom ako požadoval	V		vypínanie DS SSE-D na požiadanie cudzieho subjektu, ktorý prácu zrealizoval v čase kratšom ako požadoval
13-10384	§3 písm. j) - dodržanie oznámeného termínu začatia a ukončenia plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie	zrušená práca na zariadení cudzieho subjektu cudzím subjektom, ktorý prácu požadoval	V		zrušená práca na zariadení cudzieho subjektu cudzím subjektom, ktorý prácu požadoval
13-11685	§3 písm. j) - dodržanie oznámeného termínu začatia a ukončenia plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie	vypínanie DS SSE-D na požiadanie cudzieho subjektu, ktorý prácu zrealizoval v čase kratšom ako požadoval	V		vypínanie DS SSE-D na požiadanie cudzieho subjektu, ktorý prácu zrealizoval v čase kratšom ako požadoval
13-29321	§3 písm.g) - obnovenie distribúcie elektriny po neplánovanom prerušení distribúcie elektriny do 12 hodín	v poruche cudzie zariadenie - čas opravy závislý na aktivite cudzieho subjektu	V		v poruche cudzie zariadenie - čas opravy závislý na aktivite cudzieho subjektu
13-33023	§3 písm. j) - dodržanie oznámeného termínu začatia a ukončenia plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie	zrušená práca na zariadení cudzieho subjektu cudzím subjektom, ktorý prácu požadoval	V		zrušená práca na zariadení cudzieho subjektu cudzím subjektom, ktorý prácu požadoval

Vysvetlivky k tabuľke č. 3:

V stĺpci 2 sa uvedie označenie ustanovenia vyhlášky, ktorého sa udalosť týka.

V stĺpci 4 sa uvedie:

V – v prípade, že udalosť alebo podanie boli do konca roka t-1 vybavené,

N – v prípade, že udalosť alebo podanie neboli do konca roka t-1 vybavené.

V stĺpci 5 sa uvedie skutočná lehota vybavenia udalosti alebo podania v dňoch.

V stĺpci 6 sa uvedie dôvod nevybavenia udalosti (napríklad späťvzatie podania, zrušenie žiadosti o pripojenie do sústavy, zrušenie odberného miesta, zánik subjektu ...

EVIDOVANIE VYPLATENÝCH KOMPENZAČNÝCH PLATIEB PODĽA § 11 ODS. 2

2. Kompenzačné platby vyplatené za nedodržanie štandardu kvality distribúcie elektriny

Regulovaný subjekt:

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s.

Obdobie :

1.1.2013 - 31.12.2013

Tabuľka č. 2

Skrátený popis nedodržaného štandardu kvality distribúcie elektriny	Suma vyplatených kompenzačných platieb v roku t-1
§ 3 písm. b) – odoslanie stanoviska k podaniu týkajúcemu sa kvality elektriny	20,00
§ 3 písm. c) – odstránenie príčin zníženej kvality elektriny	0,00
§ 3 písm. d) – uskutočnenie distribúcie elektriny v termíne podľa zmluvy	0,00
§ 3 písm. e) – obnovenie distribúcie po úhrade dlžnej čiastky	0,00
§ 3 písm. f) – obnovenie distribúcie na základe žiadosti dodávateľa elektriny	219,00
§ 3 písm. g) bod prvý – obnovenie distribúcie elektriny do 12 hodín po poruche	11 032,00
§ 3 písm. g) bod druhý – obnovenie distribúcie elektriny do 18 hodín po poruche	380,00
§ 3 písm. h) – obnovenie distribúcie po poruche na zariadení na výrobu elektriny	0,00
§ 3 písm. i) – oznámenie termínu prerušenia distribúcie elektriny	72 690,00
§ 3 písm. j) – dodržanie termínu plánovaného prerušenia distribúcie	14 887,40
§ 3 písm. k) – zabezpečenie overenia meradla v stanovenej lehote	0,00
§ 3 písm. l) – overenie správnosti vyúčtovania v stanovenej lehote	20,00
§ 3 písm. m) – odoslanie stanoviska ku žiadosti o pripojenie do sústavy	20,00