

## SÚHRNNÉ VYHODNOTENIE ŠTANDARDOV KVALITY DISTRIBÚCIE ELEKTRINY

### 1. Údaje o regulovanom subjekte, ktorý záznam predkladá

Tabuľka č. 6.1

Názov spoločnosti:	Stredoslovenská distribučná, a.s.	
Sídlo spoločnosti:	Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina	
IČO:	36 442 151	
Obdobie: od ..... do .....	1.1.2022 - 31.12.2022	
Celkový počet odberných miest koncových odberateľov elektriny registrovaných regulovaným subjektom ku koncu roka:		779 661
Z toho	Na napätovej úrovni nad 1 kV:	5 137
	Na napätovej úrovni do1 kV mimo domácnosti:	84 134
	Na napätovej úrovni do1 kV v domácnosti:	690 390
Meno a podpis osoby, ktorá záznam vyhotovila:	Ing. Peter Mandúch	
Telefónne číslo / emailová adresa:	041/519 3488 peter.manduch@ssd.sk	
Dátum vyhotovenia záznamu:	14.2.2023	
Meno a podpis zodpovednej osoby:	Ing. Vladislav Jurík	
Odtlačok pečiatky:		

**SÚHRNNÉ VYHODNOTENIE ŠTANDARDOV KVALITY DISTRIBÚCIE ELEKTRINY****2. Úroveň dodržiavania štandardov kvality distribúcie elektriny podľa § 6 ods. 1**Regulovaný  
subjekt: **Stredoslovenská distribučná, a.s.**Obdobie : **1.1.2022 - 31.12.2022**

Tabuľka č. 6.2

P. č.	Označenie štandardu kvality	Popis	Počet podaní alebo udalostí alebo hodnoty SAIDIN, SAIFIN a ISS	Kritérium Di	Miera závažnosti porušenia štandardu kvality $V_i$	$XD_i$
1	§ 3 písm. a)	D <sub>1</sub> C	241	0,46	6	2,74
		D <sub>1</sub> N	110			
2	§ 3 písm. b)	D <sub>2</sub> C	241	1,00	5	4,98
		D <sub>2</sub> D	240			
3	§ 3 písm. c)	D <sub>3</sub> C	115	0,88	7	6,15
		D <sub>3</sub> D	101			
4	§ 3 písm. d)	D <sub>4</sub> C	9 813	1,00	6	6,00
		D <sub>4</sub> D	9 812			
5	§ 3 písm. e)	D <sub>5</sub> C	0	1,00	7	7,00
		D <sub>5</sub> D	0			
6	§ 3 písm. f)	D <sub>6</sub> C	3 188	1,00	7	7,00
		D <sub>6</sub> D	3 187			
7	§ 3 písm. g) prvý bod	D <sub>7</sub> C	11 282	1,00	6	5,98
		D <sub>7</sub> D	11 253			
8	§ 3 písm. g) druhý bod	D <sub>8</sub> C	1 834 005	1,00	6	6,00
		D <sub>8</sub> D	1 832 772			
9	§ 3 písm. h)	D <sub>9</sub> C	655 995	1,00	6	5,98
		D <sub>9</sub> D	653 948			
10	§ 3 písm. i)	D <sub>10</sub> C	688 593	1,00	6	5,98
		D <sub>10</sub> D	686 428			
11	§ 3 písm. j)	D <sub>11</sub> C	21	0,95	4	3,81
		D <sub>11</sub> D	20			
12	§ 3 písm. k)	D <sub>12</sub> C	2 886	1,00	4	4,00
		D <sub>12</sub> D	2 885			
13	§ 3 písm. l)	D <sub>13</sub> C	37 454	1,00	4	4,00
		D <sub>13</sub> D	37 443			
14	§ 3 písm. m)	D <sub>14</sub> C	0	1,00	7	7,00
		D <sub>14</sub> D	0			
15	§ 3 písm. n)	D <sub>15</sub> C	0	1,00	4	4,00
		D <sub>15</sub> D	0			
16	§ 3 písm. o), SAIDIN	D <sub>16</sub> D	101,65	0,7575	6	4,55
17	§ 3 písm. o), SAIFIN	D <sub>17</sub> D	1,93	0,8808	5	4,40
18	§ 3 písm. o), ISS	D <sub>18</sub> D	0,00013	1,0000	4	4,00
19	XD					93,57

## SÚHRNNÉ VYHODNOTENIE ŠTANDARDOV KVALITY DISTRIBÚCIE ELEKTRINY

### 3. Porovnanie SAIDI, SAIFI a ISS v roku t-1 a v roku t-2

Regulovaný subjekt: **Stredoslovenská distribučná, a.s.**

Obdobie : **1.1.2022 - 31.12.2022**

Tabuľka č. 6.3

Ukazovateľ		Rok t-1	Rok t-2
SAIDI	SAIDIN	101,65	96,59
	SAIDIN\$5	54,83	181,04
	SAIDINC	156,48	277,62
	SAIDIP	243,21	227,13
SAIFI	SAIFIN	1,93	2,12
	SAIFIN\$5	0,63	1,32
	SAIFINC	2,55	3,44
	SAIFIP	0,84	0,78
ISS		0,00013	0,00013

Príloha č. 6 k vyhláške č. 236/2016 Z. z.

## SÚHRNNÉ VYHODNOTENIE ŠTANDARDOV KVALITY DISTRIBÚCIE ELEKTRINY

### 4. Medziročné porovnanie úrovne dodržiavania štandardov kvality $X_D$

Regulovaný subjekt: **Stredoslovenská distribučná, a.s.**

Obdobie : **1.1.2022 - 31.12.2022**

Tabuľka č. 6.4

Rok	Požadovaná hodnota $X_D$ podľa vyhlášky účinnej v danom roku	Vypočítaná hodnota $X_D$ podľa vyhlášky účinnej v danom roku
t-1	93,40%	93,57%
t-2	93,40%	94,74%

Príloha č. 10 k vyhláške č. 236/2016 Z. z.

## EVIDOVANIE UDALOSTÍ, KEĎ NIE JE ŠTANDARD KVALITY DODRŽANÝ Z DÔVODU VZNIKU UDALOSTÍ PODĽA § 5

### 8. Údaje, ktoré sa predkladajú úradu v priebehu vyhodnotenia štandardov kvality za rok t-1

Regulovaný subjekt: **Stredoslovenská distribučná, a.s.**

Obdobie : **1.1.2022 - 31.12.2022**

#### 8.1 Údaje o udalostiach, keď nebol štandard kvality dodržaný z dôvodu vzniku udalostí podľa § 5 písm. a)

Tabuľka č. 10.8.1

Celkový čas trvania vyhláseného stavu núdze v roku t-1 vyjadrený v tvare HH:MIN	Celkový počet odberných miest dotknutých vyhlásením stavu núdze pripojených do sústavy	Celkové množstvo nedodanej elektriny z dôvodu vyhlásenia stavu núdze v roku t-1 [MWh]
0	0	0

#### 8.2 Údaje o udalostiach, keď nebol štandard kvality dodržaný z dôvodu vzniku udalostí podľa § 5 písm. b) až d)

Tabuľka č. 10.8.2

Vznik udalostí podľa § 5	Celkový počet udalostí v roku t-1	Celkový čas od vzniku udalosti po obnovenie prenosu elektriny alebo distribúcie elektriny v roku t-1 vyjadrený v tvare HH:MIN	Celkový počet dotknutých odberných miest pripojených do sústavy	Celkové množstvo nedodanej elektriny v roku t-1 z dôvodu vzniku udalosti [MWh]
písm. b)	48	839:17:05	2192	14,88687897
písm. c)	24	969:17:45	1394	15,78591555
písm. d)	88	969:06:32	3984	23,44670188

## EVIDOVANIE UDALOSTÍ, KEĎ NIE JE ŠTANDARD KVALITY DODRŽANÝ Z DÔVODU VZNIKU UDALOSTÍ PODĽA § 5

### 8. Údaje, ktoré sa predkladajú úradu v priebehu vyhodnotenia štandardov kvality za rok t-1

Regulovaný subjekt: **Stredoslovenská distribučná, a.s.**

Obdobie : **1.1.2022 - 31.12.2022**

#### 8.3 Počet udalostí, keď nebol štandard kvality dodržaný z dôvodu vzniku udalostí podľa § 5 písm. e)

Tabuľka č. 10.8.3

Celkový počet udalostí v roku t-1, keď nebol štandard kvality dodržaný z dôvodu vzniku udalostí podľa § 5 písm. e)	124
--	-----

#### 8.4 Počet udalostí, keď nebol štandard kvality dodržaný z dôvodu vzniku udalostí podľa § 5 písm. f) až i)

Tabuľka č. 10.8.4

1	2	3
l. r.	Vznik udalosti v roku t-1 podľa § 5	Počet prípadov nedodržania štandardu kvality v roku t-1 z dôvodu vzniku udalostí podľa § 5 písm. f) až i)
1.	písm. f), zásah vyššej moci	4
2.	písm. g), dohodnutý termín mimo lehoty podľa príslušného štandardu kvality	69
3.	písm. h), uvedenie nesprávnych identifikačných údajov v príslušnej zmluve	0
4.	písm. i), neposkytnutie súčinnosti dotknutým odberateľom elektriny alebo treťou stranou	107

## EVIDOVANIE KOMPENZAČNÝCH PLATIEB PODĽA § 11 ODS. 2

### 2. Kompenzačné platby (KP) za nedodržanie štandardov kvality distribúcie elektriny

#### 2.1 Evidencia uhradených KP

Regulovaný subjekt: **Stredoslovenská distribučná, a.s.**

Obdobie : **1.1.2022 - 31.12.2022**

Tabuľka č. 11.2.1

1 Označenie štandardu kvality distribúcie elektriny podľa vyhlášky	2 Suma KP, na ktoré vznikol nárok v roku t-1		3 Suma uhradených KP, na ktoré vznikol nárok v roku t-1		4 Suma uhradených KP, na ktoré vznikol nárok v roku t-2		5 Celková suma uhradených KP v roku t-1		6 Počet uhradených KP v roku t-1	
	Dom.	Mimo dom.	Dom.	Mimo dom.	Dom.	Mimo dom.	Dom.	Mimo dom.	Dom.	Mimo dom.
§ 3 písm. a)	189,72 €	2,31 €	92,87 €	2,31 €	184,21 €	0,00 €	277,08 €	2,31 €	58	1
§ 3 písm. b)	25,00 €	0,00 €	25,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25,00 €	0,00 €	1	0
§ 3 písm. c)	7 130,00 €	0,00 €	2 065,00 €	0,00 €	5 915,00 €	455,00 €	7 980,00 €	455,00 €	20	1
§ 3 písm. d)	0,00 €	250,00 €	0,00 €	250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250,00 €	0	1
§ 3 písm. e)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0
§ 3 písm. f)	20,00 €	0,00 €	20,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20,00 €	0,00 €	1	0
§ 3 písm. g)	17 071,20 €	3 974,40 €	17 059,20 €	3 557,60 €	0,00 €	0,00 €	17 059,20 €	3 557,60 €	1 087	159
§ 3 písm. h)	64 200,00 €	12 562,50 €	53 737,50 €	9 150,00 €	7 950,00 €	862,50 €	61 687,50 €	10 012,50 €	1 645	267
§ 3 písm. i)	13 481,00 €	2 199,80 €	13 481,00 €	2 194,80 €	1 275,00 €	291,00 €	14 756,00 €	2 485,80 €	2 180	286
§ 3 písm. j)	10,00 €	0,00 €	10,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10,00 €	0,00 €	1	0
§ 3 písm. k)	0,00 €	10,00 €	0,00 €	10,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10,00 €	0	1
§ 3 písm. l)	155,00 €	160,00 €	155,00 €	160,00 €	70,00 €	0,00 €	225,00 €	160,00 €	4	8
§ 3 písm. m)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0
§ 3 písm. n)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0
Spolu	102 281,92 €	19 159,01 €	86 645,57 €	15 324,71 €	15 394,21 €	1 608,50 €	102 039,78 €	16 933,21 €	4 997	724
Dom. + Mimo dom.	121 440,93 €		101 970,28 €		17 002,71 €		118 972,99 €		5 721	

Príloha č. 11 k vyhláške č. 236/2016 Z. z.

## EVIDOVANIE KOMPENZAČNÝCH PLATIEB PODĽA § 11 ODS. 2

### 2. Kompenzačné platby (KP) za nedodržanie štandardov kvality distribúcie elektriny

#### 2.2. Evidencia odmietnutých KP

Regulovaný subjekt: Stredoslovenská distribučná, a.s.

Obdobie : 1.1.2022 - 31.12.2022

Tabuľka č. 11.2.2

1	2	3	4	5	6
Identifikačné údaje oprávnenej osoby	Číslo OM, na ktoré sa vyplatenie KP vzťahuje	Označenie ŠK, ktorý nebol dodržaný	Výška odmietnutej KP	Dátum doručenia oznámenia o odmietnutí KP alebo vrátenia KP	Dôvod odmietnutia vyplatenia KP

Poznámka: Údaje nezverejnené z dôvodu ochrany osobných údajov