

SÚHRNNÉ VYHODNOTENIE ŠTANDARDOV KVALITY DISTRIBÚCIE ELEKTRINY

1. Údaje o regulovanom subjekte, ktorý záznam predkladá

Tabuľka č. 6.1

Názov spoločnosti:		Stredoslovenská distribučná, a.s.
Sídlo spoločnosti:		Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
IČO:		36 442 151
Obdobie: od do		1.1.2025 - 31.12.2025
Celkový počet odberných miest koncových odberateľov elektriny registrovaných regulovaným subjektom ku koncu roka:		796 443
Z toho	Na napäťovej úrovni nad 1 kV:	4 934
	Na napäťovej úrovni do 1 kV mimo domácnosti:	69 394
	Na napäťovej úrovni do 1 kV v domácnosti:	722 115
Meno a podpis osoby, ktorá záznam vyhotovila:		Ing. Peter Mandúch
Telefónne číslo / emailová adresa:		041/519 3488 peter.manduch@ssd.sk
Dátum vyhotovenia záznamu:		24.2.2026
Meno a podpis zodpovednej osoby:		Ing. Vladislav Jurík
Odtlačok pečiatky:		

SÚHRNNÉ VYHODNOTENIE ŠTANDARDOV KVALITY DISTRIBÚCIE ELEKTRINY**2. Úroveň dodržiavania štandardov kvality distribúcie elektriny podľa § 6 ods. 1**Regulovaný
subjekt: Stredoslovenská distribučná, a.s.

Obdobie : 1.1.2025 - 31.12.2025

Tabuľka č. 6.2

P. č.	Označenie štandardu kvality	Popis	Počet podaní alebo udalostí alebo hodnoty SAIDIN, SAIFIN a ISS	Kritérium Di	Miera závažnosti porušenia štandardu kvality V_i	XD_i
1	§ 3 písm. a)	D ₁ C	796 443	1,00	4	4,00
		D1D	796185			
2	§ 3 písm. b)	D ₂ C	403	1,00	5	4,99
		D ₂ D	402			
3	§ 3 písm. c)	D ₃ C	168	0,88	4	3,52
		D ₃ D	148			
4	§ 3 písm. d)	D ₄ C	8 502	1,00	7	7,00
		D ₄ D	8 502			
5	§ 3 písm. e)	D ₅ C	0	1,00	8	8,00
		D ₅ D	0			
6	§ 3 písm. f)	D ₆ C	2 514	1,00	8	7,98
		D ₆ D	2 507			
7	§ 3 písm. g) prvý bod	D ₇ C	10 528	0,99	5	4,97
		D ₇ D	10 473			
8	§ 3 písm. g) druhý bod	D ₈ C	1 932 117	1,00	5	4,98
		D ₈ D	1 925 540			
9	§ 3 písm. h)	D ₉ C	775 543	1,00	6	5,99
		D ₉ D	774 529			
10	§ 3 písm. i)	D ₁₀ C	817 530	1,00	6	6,00
		D ₁₀ D	816 920			
11	§ 3 písm. j)	D ₁₁ C	13	1,00	3	3,00
		D ₁₁ D	13			
12	§ 3 písm. k)	D ₁₂ C	1 931	1,00	4	4,00
		D ₁₂ D	1 930			
13	§ 3 písm. l)	D ₁₃ C	27 448	1,00	5	5,00
		D ₁₃ D	27 441			
14	§ 3 písm. m)	D ₁₄ C	0	1,00	6	6,00
		D ₁₄ D	0			
15	§ 3 písm. n)	D ₁₅ C	0	1,00	4	4,00
		D ₁₅ D	0			
16	§ 3 písm. o), SAIDIN	D ₁₆ D	85,86	0,8735	5	4,37
17	§ 3 písm. o), SAIFIN	D ₁₇ D	1,48	1,0000	4	4,00
18	§ 3 písm. o), ISS	D ₁₈ D	0,00011	1,0000	3	3,00
19	§ 3 písm. p)	D ₁₉ C	0	1,00	3	3,00
		D ₁₉ D	0			
20	§ 3 písm. q)	D ₂₀ C	4 742	0,99	5	4,96
		D ₂₀ D	4 700			
21	XD				100	98,76

Vysvetlivky k tabuľke č. 6.2:

1. Ak subjekt nevykonával distribúciu elektriny po celý rok t-1, tabuľka sa nevyplňuje.
2. $D1 = D1D/D1C$ (údaje podľa tabuľky č. 5.1).
3. $Di = DiD/DiC$; $i = 2$ až 20 (údaje DiD, DiC a Di podľa tabuľky č. 5.2).
4. $D16 = 60/SAIDIN$ pre regionálnu distribučnú sústavu podľa § 3 písm. o) bodu 1.1; ak $SAIDIN \leq 60$, potom $D16 = 1,00$, $D16 = 75/SAIDIN$ pre regionálnu distribučnú sústavu podľa § 3 písm. o) bodu 1.2; ak $SAIDIN \leq 75$, potom $D16 = 1,00$, $D16 = 60/SAIDIN$ pre regionálnu distribučnú sústavu podľa § 3 písm. o) bodu 1.3; ak $SAIDIN \leq 60$, potom $D16 = 1,00$, $D16 = 80/SAIDIN$ pre miestnu DS podľa § 3 písm. o) bodu 1.2; ak $SAIDIN \leq 80$, potom $D16 = 1,00$, $D17 = 1,20/SAIFIN$ pre regionálnu distribučnú sústavu podľa § 3 písm. o) bodu 2.1; ak $SAIFIN \leq 1,20$, potom $D17 = 1,00$, $D17 = 1,50/SAIFIN$ pre regionálnu distribučnú sústavu podľa § 3 písm. o) bodu 2.2; ak $SAIFIN \leq 1,50$, potom $D17 = 1,00$, $D17 = 1,20/SAIFIN$ pre regionálnu distribučnú sústavu podľa § 3 písm. o) bodu 2.3; ak $SAIFIN \leq 1,20$, potom $D17 = 1,00$, $D17 = 1,50/SAIFIN$ pre miestnu DS podľa § 3 písm. o) bodu 2.2; ak $SAIFIN \leq 1,5$, potom $D17 = 1,00$, $D18 = 0,0005/ISS$ pre všetky distribučné sústavy; podľa § 3 písm. o) tretieho bodu; ak $ISS \leq 0,0005$, potom $D18 = 1,00$.
- Údaje SAIDIN, SAIFIN a ISS sa uvádzajú podľa tabuľky č. 5.3.
5. $XDi = Di \times Vi$, pričom $i = 1$ až 20.
6. $XD = \sum XDi$, pričom $i = 1$ až 20.
7. Hodnoty XDi a XD sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta.

Príloha č. 6 k vyhláške č. 236/2016 Z. z.

SÚHRNNÉ VYHODNOTENIE ŠTANDARDOV KVALITY DISTRIBÚCIE ELEKTRINY

3. Porovnanie SAIDI, SAIFI a ISS v roku t-1 a v roku t-2

Regulovaný subjekt: Stredoslovenská distribučná, a.s.

Obdobie : 1.1.2025 - 31.12.2025

Tabuľka č. 6.3

Ukazovateľ		Rok t-1	Rok t-2
SAIDI	SAIDIN	85,86	93,38
	SAIDIN\$5	102,28	120,56
	SAIDINC	188,14	213,94
	SAIDIP	298,44	275,90
SAIFI	SAIFIN	1,48	1,69
	SAIFIN\$5	1,17	1,28
	SAIFINC	2,65	2,97
	SAIFIP	0,98	0,95
ISS		0,00011	0,00013

Vysvetlivky k tabuľke č. 6.3:

Ak regulovaný subjekt nevykonával distribúciu elektriny po celý rok t-1, tabuľka sa nevyplňuje.

Do tabuľky sa uvádzajú hodnoty SAIDI a SAIFI dosiahnuté v rokoch t-1 a t-2 podľa tabuliek č. 4.15.1 až 4.15.4 a hodnota ISS podľa tabuľky č. 4.15.7.

Ak regulovaný subjekt v roku t-2 nevykonával distribúciu elektriny alebo vykonával distribúciu elektriny len časť roka t-2, v stĺpci „Rok t-2“ sa uvedie „N“.

Príloha č. 6 k vyhláške č. 236/2016 Z. z.

SÚHRNNÉ VYHODNOTENIE ŠTANDARDOV KVALITY DISTRIBÚCIE ELEKTRINY

4. Medziročné porovnanie úrovne dodržiavania štandardov kvality X_D

Regulovaný subjekt: Stredoslovenská distribučná, a.s.

Obdobie : 1.1.2025 - 31.12.2025

Tabuľka č. 6.4

Rok	Vypočítaná hodnota X_D podľa vyhlášky účinnej v danom roku
t-1	98,76
t-2	94,75

Vysvetlivky k tabuľke č. 6.4

Ak regulovaný subjekt nevykonával distribúciu elektriny po celý rok t-1, tabuľka sa nevyplňuje.
Do tabuľky sa uvádzajú hodnoty X_D v roku t-1 a X_D v roku t-2 zaokrúhlené na dve desatinné miesta.

Príloha č. 10 k vyhláške č. 236/2016 Z. z.

EVIDOVANIE UDALOSTÍ, KEĎ NIE JE ŠTANDARD KVALITY DODRŽANÝ Z DÔVODU VZNIKU UDALOSTÍ PODĽA § 5

10.8. Údaje, ktoré sa predkladajú úradu v priebehu vyhodnotenia štandardov kvality za rok t-1

Regulovaný subjekt: Stredoslovenská distribučná, a.s.

Obdobie : 1.1.2025 - 31.12.2025

10.8.1 Údaje o udalostiach, keď nebol štandard kvality dodržaný z dôvodu vzniku udalostí podľa § 5 písm. a)

Tabuľka č. 10.8.1

Celkový čas trvania vyhláseného stavu núdze v roku t-1 vyjadrený v tvare HH:MIN	Celkový počet odberných miest dotknutých vyhlásením stavu núdze pripojených do sústavy	Celkové množstvo nedodanej elektriny z dôvodu vyhlásenia stavu núdze v roku t-1 [MWh]
0	0	0

Vysvetlivky k tabuľke č. 10.8.1:

Do tabuľky sa uvádzajú sumárne údaje z riadku "Spolu" z tabuľky č. 10.1.
Tabuľku úradu predkladá prevádzkovateľ prenosovej sústavy a prevádzkovateľ distribučnej sústavy.

10.8.2 Údaje o udalostiach, keď nebol štandard kvality dodržaný z dôvodu vzniku udalostí podľa § 5 písm. b) až d)

Tabuľka č. 10.8.2

Vznik udalostí podľa § 5	Celkový počet udalostí v roku t-1	Celkový čas od vzniku udalosti po obnovenie prenosu elektriny alebo distribúcie elektriny v roku t-1 vyjadrený v tvare HH:MIN	Celkový počet dotknutých odberných miest pripojených do sústavy	Celkové množstvo nedodanej elektriny v roku t-1 z dôvodu vzniku udalosti [MWh]
písm. b)	214	3422:41:31	27 108	169,13805
písm. c)	35	36738:24:39	2 097	351,57948
písm. d)	549	3247:54:21	55 337	173,58333

Vysvetlivky k tabuľke č. 10.8.2:

Do tabuľky sa uvádzajú sumárne údaje z riadka "Spolu" z tabuliek č. 10.2.1 až 10.2.3 podľa dôvodu vzniku udalostí.
Tabuľku úradu predkladá prevádzkovateľ prenosovej sústavy a prevádzkovateľ distribučnej sústavy.

Príloha č. 10 k vyhláške č. 236/2016 Z. z.

EVIDOVANIE UDALOSTÍ, KEĎ NIE JE ŠTANDARD KVALITY DODRŽANÝ Z DÔVODU VZNIKU UDALOSTÍ PODĽA § 5

10.8. Údaje, ktoré sa predkladajú úradu v priebehu vyhodnotenia štandardov kvality za rok t-1

Regulovaný subjekt: Stredoslovenská distribučná, a.s.

Obdobie : 1.1.2025 - 31.12.2025

10.8.3 Počet udalostí, keď nebol štandard kvality dodržaný z dôvodu vzniku udalostí podľa § 5 písm. e)

Tabuľka č. 10.8.3

Celkový počet udalostí v roku t-1, keď nebol štandard kvality dodržaný z dôvodu vzniku udalostí podľa § 5 písm. e)	15
--	----

Vysvetlivky k tabuľke č. 10.8.3:

Do tabuľky sa uvedie celkový počet udalostí uvedených v časti "Udalosti zo sledovaného obdobia" tabuľky č. 10.3, keď bol obnovený prenos elektriny alebo distribúcia elektriny do konca roka t-1.
Tabuľku úradu predkladá prevádzkovateľ prenosovej sústavy a prevádzkovateľ distribučnej sústavy.

10.8.4 Počet udalostí, keď nebol štandard kvality dodržaný z dôvodu vzniku udalostí podľa § 5 písm. f) až i)

Tabuľka č. 10.8.4

1	2	3
I. r.	Vznik udalosti v roku t-1 podľa § 5	roku t-1 z dôvodu vzniku udalostí podľa § 5 písm. f) až i)
1.	písm. f), zásah vyššej moci	6
2.	písm. g), dohodnutý termín mimo lehoty podľa príslušného štandardu kvality	2
3.	písm. h), uvedenie nesprávnych identifikačných údajov v príslušnej zmluve	0
4.	písm. i), neposkytnutie súčinnosti dotknutým odberateľom elektriny alebo treťou stranou	300

Vysvetlivky k tabuľke č. 10.8.4:

Tabuľku úradu predkladá prevádzkovateľ prenosovej sústavy, prevádzkovateľ distribučnej sústavy a dodávateľ elektriny.
V riadku „1“ sa v stĺpci 3 uvádza celkový počet udalostí uvedených v časti „Udalosti zo sledovaného obdobia“ tabuľky č. 10.4.
V riadku „2“ sa v stĺpci 3 uvádza celkový počet udalostí podľa tabuľky č. 10.5.
V riadku „3“ sa v stĺpci 3 uvádza celkový počet udalostí podľa tabuľky č. 10.6.
V riadku „4“ sa v stĺpci 3 uvádza celkový počet udalostí podľa tabuľky č. 10.7.

Príloha č. 11 k vyhláške č. 236/2016 Z. z.

EVIDOVANIE KOMPENZAČNÝCH PLATIEB PODĽA § 11 ODS. 2

11.2. Kompenzačné platby (KP) za nedodržanie štandardov kvality distribúcie elektriny

11.2.1 Evidencia uhradených KP

Regulovaný subjekt: Stredoslovenská distribučná, a.s.

Obdobie : 1.1.2025 - 31.12.2025

Tabuľka č. 11.2.1

1 Označenie štandardu kvality distribúcie elektriny podľa vyhlášky	2 Suma KP, na ktoré vznikol nárok v roku t-1		3 Suma uhradených KP, na ktoré vznikol nárok v roku t-1		4 Suma uhradených KP, na ktoré vznikol nárok v roku t-2		5 Celková suma uhradených KP v roku t-1		6 Počet uhradených KP v roku t-1	
	Dom.	Mimo dom.	Dom.	Mimo dom.	Dom.	Mimo dom.	Dom.	Mimo dom.	Dom.	Mimo dom.
§ 3 písm. a)	494,88 €	182,89 €	230,87 €	26,37 €	59,86 €	0,00 €	290,73 €	26,37 €	42	5
§ 3 písm. b)	35,00 €	0,00 €	35,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35,00 €	0,00 €	1	0
§ 3 písm. c)	14 975,00 €	260,00 €	9 060,00 €	0,00 €	3 425,00 €	0,00 €	12 485,00 €	0,00 €	19	0
§ 3 písm. d)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0
§ 3 písm. e)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0
§ 3 písm. f)	196,00 €	0,00 €	28,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28,00 €	0,00 €	1	0
§ 3 písm. g)	114 486,00 €	10 675,20 €	112 315,20 €	10 549,20 €	1 527,20 €	114,40 €	113 842,40 €	10 663,60 €	6 077	556
§ 3 písm. h)	51 204,00 €	9 608,00 €	50 904,00 €	9 488,00 €	7 575,00 €	75,00 €	58 479,00 €	9 563,00 €	1 056	152
§ 3 písm. i)	11 134,00 €	1 677,80 €	10 086,80 €	1 663,80 €	336,00 €	514,00 €	10 422,80 €	2 177,80 €	554	150
§ 3 písm. j)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0
§ 3 písm. k)	10,00 €	0,00 €	10,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10,00 €	0,00 €	1	0
§ 3 písm. l)	84,00 €	148,00 €	84,00 €	148,00 €	0,00 €	80,00 €	84,00 €	228,00 €	3	6
§ 3 písm. m)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0
§ 3 písm. n)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0
§ 3 písm. p)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0
§ 3 písm. q)	1 575,00 €	105,00 €	35,00 €	35,00 €	0,00 €	0,00 €	35,00 €	35,00 €	1	1
Spolu	194 193,88 €	22 656,89 €	182 788,87 €	21 910,37 €	12 923,06 €	783,40 €	195 711,93 €	22 693,77 €	7 755	870
Dom. + Mimo dom.	216 850,77 €		204 699,24 €		13 706,46 €		218 405,70 €		8 625	

Vysvetlivky k tabuľke č. 11.2.1:

Suma uhradených KP sa uvádza v eurách vrátane odvedenej dane z príjmu podľa § 7 ods. 9.

Dom. - kategória koncových odberateľov elektriny v domácnosti.

Mimo dom. - kategória koncových odberateľov elektriny mimo domácnosti.

V stĺpci 3 sa uvádza suma KP, na ktoré vznikol nárok pre danú kategóriu odberateľov v roku t-1 a boli uhradené do konca roka t-1.

V stĺpci 4 sa uvádza suma KP, na ktoré vznikol nárok pre danú kategóriu odberateľov v roku t-2 a boli uhradené až v roku t-1.

V stĺpci 5 sa uvádza súčet údajov pre danú kategóriu odberateľov zo stĺpcov 3 a 4.

Príloha č. 11 k vyhláske č. 236/2016 Z. z.

EVIDOVANIE KOMPENZAČNÝCH PLATIEB PODĽA § 11 ODS. 2

11.2. Kompenzačné platby (KP) za nedodržanie štandardov kvality distribúcie elektriny

11.2.2. Evidencia odmietnutých KP

Regulovaný

subjekt: Stredoslovenská distribučná, a.s.

Obdobie : 1.1.2025 - 31.12.2025

Tabuľka č. 11.2.2

1	2	3	4	5	6
Identifikačné údaje oprávnenej osoby	Číslo OM, na ktoré sa vyplatenie KP vzťahuje	Označenie ŠK, ktorý nebol dodržaný	Výška odmietnutej KP	Dátum doručenia oznámenia o odmietnutí KP alebo vrátenia KP	Dôvod odmietnutia vyplatenia KP

Poznámka: Údaje nie sú zverejnené z dôvodu ochrany osobných údajov.

Vysvetlivky k tabuľke č. 11.2.2:

V stĺpci 3 sa uvádza označenie štandardu kvality podľa § 3, za ktorého nedodržanie sa KP uhrádza.

V stĺpci 4 sa uvádza suma KP v eurách vrátane odvedenej dane z príjmu podľa § 7 ods. 9.

V stĺpci 6 sa uvedie:

1. dôvod odmietnutia KP, ak ho oprávnená osoba uviedla,
2. N, ak oprávnená osoba neuviedla dôvod odmietnutia KP.