



Stredoslovenská
distribučná

ZÁZNAM O VYKONANEJ VEREJNEJ KONZULTÁCII

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „SSD“) vykonala v zmysle § 19a zákona 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov verejnú konzultáciu k návrhu na zmenu prevádzkového poriadku spoločnosti SSD pred jeho predložením Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“) na schválenie.

Trvanie verejnej konzultácie (10 pracovných dní)	od 11.09.2026 do 24.09.2026
--	-----------------------------

Počet vznesených pripomienok	14
------------------------------	----

Počet akceptovaných pripomienok	0
---------------------------------	---

Počet neakceptovaných pripomienok	12
-----------------------------------	----

Počet čiastočne akceptovaných pripomienok	2
---	---

Spoločnosti SSD bolo počas verejnej konzultácie k návrhu na zmenu prevádzkového poriadku doručených 14 pripomienok.

Spoločnosť SSD zároveň predkladá na ÚRSO návrh na zmenu prevádzkového poriadku v znení, upravenom v zmysle čiastočne akceptovaných pripomienok, ktoré boli doručené počas verejnej konzultácie.

Vyhodnotenie pripomienok je uvedené v tabuľkovej časti.

Vysvetlivky k použitým skratkám v tabuľke:

A – akceptovaná

N – neakceptovaná

CA – čiastočne akceptovaná



Subjekt	Pripomienka	Vyh.	Spôsob vyhodnotenia
AVES	Pripomienka č. 1 <u>Dotknutá časť dokumentu:</u> 2.14.10 písm. b) a d) (nové) <u>Znenie pripomienky a návrh úpravy:</u> Navrhujeme doplniť medzi povinné náležitosti zmluvy o flexibilnom pripojení nové písmeno: „n) predpokladaný rozsah obmedzenia využitia rezervovanej kapacity, vyjadrený najmenej maximálnym počtom hodín obmedzenia za kalendárny rok, maximálnou hĺbkou obmedzenia v kW a minimálnou garantovanou kapacitou, ktorú PDS neobmedzuje; rozsah sa určuje samostatne pre dodávku elektriny do DS a pre odber elektriny z DS.“ <u>Odôvodnenie:</u> Podľa bodu 2.14.1 sú rozsah a podmienky obmedzenia „dohodnuté v zmluve“, návrh však nestanovuje, v akej forme. Bez kvantifikovaného rozsahu nie je možné flexibilné pripojenie ekonomicky vyhodnotiť ani financovať – výrobca musí vedieť, s akou dostupnosťou kapacity môže počítať. Pri fotovoltaickej elektrárni sa obmedzenie dodávky prejaví ako nenávratná strata výroby (a pri výrobcach s podporou aj podpory), preto je horná hranica obmedzenia podmienkou akceptovateľnosti obmedzenia bez náhrady (2.14.2, 2.14.5, 2.14.21). Rozlíšenie smeru je nevyhnutné pri kombinácii výroby a uskladňovania v jednom mieste pripojenia.	N	Spoločnosť SSD uvedenú pripomienku neakceptuje. Navrhovaná povinnosť určiť pri každom flexibilnom pripojení maximálny počet hodín, maximálnu hĺbkou obmedzenia a minimálnu neobmedzovanú kapacitu nie je ustanovená zákonom ani pravidlami trhu. Ich plošné číselné zakotvenie v PP by vytvorilo všeobecnú garanciu dostupnosti kapacity, ktorá by nemusela zodpovedať aktuálnemu technickému stavu, zaťaženiu a prevádzkovým potrebám jednotlivých častí distribučnej sústavy. PDS preto nemusí byť schopný takú garanciu bezpečne zabezpečiť. Zákom vyžadovaný rozsah a podmienky obmedzenia sa určia v príslušných zmluvách a TP podľa konkrétneho pripojenia; PP nemá predpisovať výsledok individuálneho posúdenia. V zmluve nemôže byť uvádzaný predpokladaný počet hodín a časový priebeh obmedzenia, ale len záväzné podmienky. Zároveň platí, že rozsah a spôsob uplatnenia flexibilného pripojenia bude dohodnutý v zmluve o flexibilnom pripojení. Je potrebné brať do úvahy, že flexibilné pripojenie nebude limitované obchodnými zmluvami, ale bude reflektovať technický stav a zaťaženie v sústave. V prípade poruchy môže dôjsť k zmene zaťaženia aj v iných častiach sústavy, čo bude mať za následok zníženie výkonu v zmysle dohodnutého rozsahu MRK v rôznych časoch.



Subjekt	Pripomienka	Vyh.	Spôsob vyhodnotenia
AVES	Pripomienka č. 2 <u>Dotknutá časť dokumentu:</u> 2.14.3 <u>Znenie pripomienky a návrh úpravy:</u> Navrhujeme doplniť: „Pokyn na obmedzenie sa vydáva prostredníctvom zariadenia riadenia výkonu v elektronickej forme a obsahuje požadovanú hodnotu výkonu, čas začiatku a predpokladané trvanie obmedzenia. PDS vedie záznam o všetkých vydaných pokynoch a na požiadanie ho užívateľovi DS sprístupní najneskôr do 15 dní po skončení kalendárneho mesiaca.“ <u>Odôvodnenie:</u> Užívateľ DS musí mať možnosť overiť, že obmedzenie neprekročilo rozsah dohodnutý v zmluve (pripomienka č. 1). Bez záznamu o pokynoch nie je dohodnutý rozsah vymáhateľný a ustanovenie 2.14.21 by fakticky vylučovalo akúkoľvek zodpovednosť PDS. Záznam je zároveň podkladom pre vyúčtovanie voči dodávateľovi elektriny a subjektu zúčtovania.	N	Spoločnosť SSD uvedenú pripomienku neakceptuje. Nie je možné akceptovať záväzné určenie jediného komunikačného kanála v elektronickej forme, povinných údajov každého pokynu a jednotnej 15-dňovej lehoty na vydanie záznamu v prevádzkovom poriadku, pretože by to obmedzilo technické a dispečerské riadenie aj možnosť vydať pokyn pri poruche komunikácie alebo potrebe neodkladného zásahu. Pokyn na obmedzenie výkonu bude možné nastaviť viacerými spôsobmi, ktoré budú reflektovať spôsob inštalácie zariadenia, technické možnosti komunikácie a ďalšie okolnosti. Spoločnosť SSD preto nepovažuje za vhodné určiť jediný spôsob aktivácie obmedzenia výkonu. Zaznamenávanie pokynov musí zabezpečovať zariadenie na riadenie výkonu zariadenia na výrobu elektriny, zariadenia na uskladňovanie elektriny alebo odberného elektrického zariadenia, ktoré je povinný nainštalovať žiadateľ o pripojenie. Keďže ide o zariadenie žiadateľa, údaje o prijatých pokynoch môže získať priamo z neho.
AVES	Pripomienka č. 3 <u>Dotknutá časť dokumentu:</u> 2.14.2 posledná veta, 2.14.4 <u>Znenie pripomienky a návrh úpravy:</u> Navrhujeme doplniť do 2.14.2: „Ak je zariadenie na uskladňovanie elektriny pripojené v spoločnom mieste pripojenia s existujúcim zariadením na výrobu elektriny alebo s odberným miestom, obmedzenie sa vzťahuje výlučne na kapacitu dohodnutú v zmluve o flexibilnom pripojení a nezasahuje do MRK dohodnutej v existujúcej zmluve o pripojení	N	Spoločnosť SSD uvedenú pripomienku neakceptuje. Pri doplnení zariadenia na uskladňovanie elektriny do spoločného miesta pripojenia s existujúcim zariadením, budú podmienky pripojenia opätovne prehodnotené.



Stredoslovenská
distribučná

Subjekt	Pripomienka	Vyh.	Spôsob vyhodnotenia
	zariadenia na výrobu elektriny ani v zmluve o pripojení koncového odberateľa elektriny. Spôsob technického oddelenia obmedzovanej kapacity určia TP.“ <u>Odôvodnenie:</u> Najčastejším prípadom využitia flexibilného pripojenia u členov AVES bude doplnenie úložiska k existujúcej fotovoltaickej elektrárni v tom istom mieste pripojenia. Návrh nedáva výslovnú záruku, že pokyn na obmedzenie neobmedzí dodávku z existujúcej elektrárne, ktorá má vlastnú zmluvu o pripojení bez obmedzenia a uhradenú cenu za pripojenie. Bez tejto záruky by doplnenie úložiska fakticky zmenilo existujúce pevné pripojenie na flexibilné, čo by odradilo od investícií, ktoré sústave pomáhajú.		Spôsob obmedzovania kapacity a fungovania flexibilného pripojenia bude stanovený v podmienkach pripojenia spolu so Zmluvou o flexibilnom pripojení.
AVES	Pripomienka č. 4 <u>Dotknutá časť dokumentu:</u> 2.14.4, 2.14.6, 2.14.28 <u>Znenie pripomienky a návrh úpravy:</u> Navrhujeme doplniť do 2.14.4: „PDS zverejní podmienky inštalácie, minimálne funkcionality a podmienky certifikácie zariadenia riadenia výkonu v TP najneskôr 60 dní pred dňom, od ktorého možno flexibilné pripojenie realizovať. Rozhranie zariadenia riadenia výkonu je založené na otvorených komunikačných protokoloch; PDS akceptuje aj riadiaci systém zariadenia na uskladňovanie elektriny, ak spĺňa požadované funkcionality.“ <u>Odôvodnenie:</u> Podľa 2.14.6 nie je PDS povinný pripojiť zariadenie bez nainštalovaného zariadenia riadenia výkonu, jeho požiadavky však návrh presúva do TP, ktoré zatiaľ nie sú zverejnené, pričom flexibilné pripojenie má byť možné od 1. 1. 2027 (2.14.28). Výrobcom potrebujú požiadavky poznať v čase projektovania, nie až pri pripojení. Striedače fotovoltaických elektrární aj riadiace systémy úložísk majú diaľkové riadenie činného výkonu ako štandardnú funkciu (pri väčších zdrojoch ju vyžadujú už platné TP); požiadavka na samostatné proprietárne zariadenie by zbytočne zvyšovala náklady bez technického prínosu.	N	Spoločnosť SSD uvedenú pripomienku neakceptuje. Legislatíva neurčuje povinnosť zverejniť technické podmienky (TP) najmenej 60 dní pred začatím realizácie flexibilného pripojenia; ich príprava a schvaľovanie podliehajú režimu podľa § 19 zákona č. 251/2012 Z. z. Požiadavky na inštaláciu, minimálne funkcionality a certifikáciu zariadenia na riadenie výkonu zákon výslovne zaraďuje medzi TP. Prevádzkový poriadok preto nemá určovať prípustný komunikačný protokol ani vopred priznať určitému typu riadiaceho systému spôsobilosť na pripojenie.
AVES	Pripomienka č. 5 <u>Dotknutá časť dokumentu:</u> 2.3.2 v spojení s 2.14.7 a 2.14.9 <u>Znenie pripomienky a návrh úpravy:</u> Navrhujeme doplniť do 2.3.2 novú vetu: „Ak PDS zamietne pripojenie zariadenia na výrobu elektriny alebo zariadenia na uskladňovanie elektriny z dôvodu nedostatku kapacity, vo vyjadrení zároveň uvedie, či je pripojenie možné formou flexibilného pripojenia podľa podkapitoly 2.14 a s akým predpokladaným rozsahom obmedzenia; ak flexibilné	N	Spoločnosť SSD uvedenú pripomienku neakceptuje. Predmetný postup je ustanovený priamo v zákone č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je pre flexibilné pripojenie



Stredoslovenská
distribučná

Subjekt	Pripomienka	Vyh.	Spôsob vyhodnotenia
	pripojenie nie je možné, uvedie dôvod.“ <u>Odôvodnenie:</u> Bod 2.14.9 stanovuje, že na flexibilné pripojenie nevzniká právny nárok, a 2.14.7 ponecháva posúdenie na individuálne uváženie PDS. Bez povinnosti flexibilné pripojenie pri zamietnutí vôbec posúdiť a výsledok odôvodniť sa nástroj stáva fakultatívnym a žiadateľ nemá ako overiť, či bol postup transparentný a nediskriminačný, ako vyžaduje bod 2.1.24. Navrhované doplnenie nezakladá nárok na pripojenie, len povinnosť posúdiť a odôvodniť.		premietnutý do bodu 2.14.5 návrhu. PDS posúdi možnosť flexibilného pripojenia, ak zariadenie nemožno pripojiť bez obmedzenia požadovanej kapacity; pričom trváme na tom, že predpokladaný rozsah budúcich obmedzení nie je možné stanoviť vopred.
AVES	Pripomienka č. 6 <u>Dotknutá časť dokumentu:</u> 2.14.8, 2.14.11, 2.14.12 <u>Znenie pripomienky a návrh úpravy:</u> Navrhujeme doplniť: „Informáciu o opatreniach a lehotách podľa bodu 2.14.8 poskytne PDS žiadateľovi najneskôr spolu s návrhom zmluvy o flexibilnom pripojení. Ak PDS vyhodnotí výstavbu alebo modernizáciu DS ako nákladovo neúčelnú, uvedie to v návrhu zmluvy spolu s odôvodnením; posúdenie nákladovej účelnosti PDS na žiadosť užívateľa DS zopakuje najskôr po 24 mesiacoch. Pri zmene flexibilného pripojenia na pripojenie bez možnosti obmedzenia sa cena za pripojenie uhrádza len za prípadné zvýšenie MRK; už uhradená cena za pripojenie sa započítava.“ <u>Odôvodnenie:</u> Perspektíva prechodu na pripojenie bez obmedzenia je pre investora rozhodujúca a musí byť známa pred podpisom zmluvy, nie po ňom. Návrh neurčuje, kedy sa žiadateľ o výsledku posúdenia nákladovej účelnosti dozvie, ani či sa posúdenie niekedy zopakuje. Rovnako nie je vylúčené, že pri nahradení zmluvy o flexibilnom pripojení zmluvou o pripojení (2.14.12, 2.14.13 písm. d)) bude cena za pripojenie požadovaná opätovne, hoci MRK sa nemení; to by bolo v rozpore s logikou bodov 2.10.9 a 2.1.14.	N	Spoločnosť SSD uvedenú pripomienku neakceptuje. Navrhované znenie nie je v požadovanom rozsahu vykonateľné. Identifikácia nedostatočnej kapacity je len prvým krokom pri posudzovaní ďalšieho postupu. Ak sa žiadateľ rozhodne akceptovať flexibilné pripojenie, PDS musí posúdiť nielen technické riešenie potrebných opatrení, ale aj jeho realizovateľnosť. V praxi sa bežne stáva, že technické riešenie je nevykonateľné z rôznych objektívnych príčin a je preto potrebné technické riešenie zmeniť a až následne vypočítať nákladovú účelnosť. Požiadavka na opakované posúdenie nákladovej účelnosti po 24 mesiacoch je nad rámec právnej úpravy. Účtovanie ceny za pripojenie sa riadi Vyhláškou ÚRSO 154/2024 Z. z., ktorá upravuje výšku a platby pripojovacích poplatkov, pričom platí pravidlo, že za už uhradenú MRK sa neúčtuje ďalšia cena za pripojenie.



Subjekt	Pripomienka	Vyh.	Spôsob vyhodnotenia
AVES	Pripomienka č. 7 <u>Dotknutá časť dokumentu:</u> 2.14.21 <u>Znenie pripomienky a návrh úpravy:</u> Navrhujeme doplniť druhú vetu: „Obmedzenie využitia RK nad rozsah dohodnutý v zmluve o flexibilnom pripojení alebo v rozpore s podmienkami v nej dohodnutými sa považuje za porušenie zmluvnej povinnosti PDS; nároky užívateľa DS z takého obmedzenia sa spravujú všeobecne záväznými právnymi predpismi.“ <u>Odôvodnenie:</u> Vylúčenie nároku na náhradu škody je odôvodnené len pri obmedzení v dohodnutom rozsahu – to je podstata flexibilného pripojenia a v tomto rozsahu ho akceptujeme. Znenie návrhu však neobsahuje protistranu: čo platí, ak PDS dohodnutý rozsah prekročí. Bez nej je dohodnutý rozsah len deklaráciou. Doplnenie nevytvára nový nárok, iba potvrdzuje, že zmluvná hranica je záväzná pre obe strany.	ČA	Spoločnosť SSD uvedenú pripomienku čiastočne akceptuje, avšak v upravenom nasledovnom znení: „Ak niektorá zo zmluvných strán nedodrží podmienky stanovené v Zmluve o flexibilnom pripojení, nároky druhej zmluvnej strany sa spravujú všeobecne záväznými právnymi predpismi.“
AVES	Pripomienka č. 8 <u>Dotknutá časť dokumentu:</u> 2.14.28 <u>Znenie pripomienky a návrh úpravy:</u> Navrhujeme preformulovať: „Žiadosť o pripojenie s možnosťou flexibilného pripojenia možno podať a zmluvu o flexibilnom pripojení uzatvoriť odo dňa účinnosti tohto PP; fyzické pripojenie a uplatňovanie obmedzenia využitia RK podľa zmluvy o flexibilnom pripojení možno realizovať od 1. januára 2027 v súlade s účinnosťou príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov.“ <u>Odôvodnenie:</u> Súčasné znenie („flexibilné pripojenie možno realizovať až od 1. januára 2027“) je nejednoznačné v tom, či sa pred týmto dátumom môže vôbec začať proces – vyjadrenie k bodu a podmienkam pripojenia (2.3.1), vyjadrenie k rezervácii kapacity (2.3.3) a uzatvorenie zmluvy (2.3.14). Ak by sa proces mohol začať až v roku 2027, pri lehotách podľa PP a 24- mesačnej platnosti rezervácie sa reálne pripojenie posúva o ďalší rok. Žiadame, aby vyjadrenia vydávané v roku 2026 už mohli flexibilné pripojenie ponúknuť.	N	Spoločnosť SSD uvedenú pripomienku neakceptuje. Pripomienka by vytvorila právne účinky flexibilného procesu ešte pred účinnosťou súvisiacich ustanovení pravidiel trhu od 1. 1.2027. PP nemôže takto predbehnúť účinnosť vykonávacej úpravy. Uzatváranie zmlúv o flexibilnom pripojení pred 1.1.2027 nezodpovedá účinnosti príslušných ustanovení novely vyhlášky ÚRSO č. 207/2023 Z. z. Žiadateľ podáva štandardnú „žiadosť o pripojenie“, ktorej ak PDS pre nedostatok kapacity nevyhoví, a ak je to technicky možné a neohrozí to bezpečnú a spoľahlivú prevádzku sústavy, umožní (ponúkne) zmluvu o flexibilnom pripojení. Žiadateľ nepodáva „žiadosť o pripojenie s možnosťou flexibilného pripojenia“, taká žiadosť neexistuje.



Subjekt	Pripomienka	Vyh.	Spôsob vyhodnotenia
AVES	Pripomienka č. 9 <u>Dotknutá časť dokumentu:</u> 2.14.17 <u>Znenie pripomienky a návrh úpravy:</u> Navrhujeme doplniť: „Pri určení ceny za pripojenie pri flexibilnom pripojení PDS zohľadní, že v rozsahu obmedzenia podľa zmluvy nezabezpečuje rozvoj DS; cenu a jej výpočet PDS v návrhu zmluvy odôvodní.“ <u>Odôvodnenie:</u> Cena za pripojenie je podľa bodu 2.10.1 úhradou nákladov PDS na zabezpečenie MRK budovaním alebo úpravou zariadení DS. Pri flexibilnom pripojení PDS deklaruje, že kapacitu v plnom rozsahu nezabezpečuje a jej využitie môže obmedziť bez náhrady. Uplatnenie plnej ceny za pripojenie za kapacitu, ktorá nie je garantovaná, nie je odôvodnené. Bod 2.14.10 písm. d) sám vyžaduje, aby cena bola „riadne odôvodnená“; navrhované doplnenie určuje, čo má odôvodnenie obsahovať. AVES si uvedomuje, že výška ceny je predmetom cenovej regulácie úradu; pripomienka smeruje k spôsobu jej uplatnenia v zmluve.	N	Spoločnosť SSD neakceptuje uvedenú pripomienku. Cena za pripojenie podlieha cenovej regulácii. To, že PDS má právo obmedziť využívanie kapacity, neznamená, že žiadateľ má zo zákona nárok na nižšiu cenu za pripojenie. Takúto „zľavu“ PDS ani nemôže sama zaviesť v prevádzkovom poriadku. Spoločnosť SSD musí postupovať v zmysle vyhlášky 154/2024 Z. z. v znení neskorších predpisov; nemôže vytvoriť osobitný výpočet zvyhodňujúci jednu skupinu žiadateľov mimo regulovaného rámca. Pravidlá trhu jasne ustanovujú „bez náhrady“.
AVES	Pripomienka č. 10 <u>Dotknutá časť dokumentu:</u> 2.11.7 (nové znenie) a 2.11.9 (nový) <u>Znenie pripomienky a návrh úpravy:</u> Nové znenie bodu 2.11.7 podporujeme. Navrhujeme ho spresniť: (a) v druhej vete nahradiť slová „na základe takejto zmluvy o pripojení v OM“ slovami „na základe takejto zmluvy o pripojení v OM alebo OdM“; (b) doplniť vetu: „Za začatie prípravných prác sa považuje obstaranie projektovej dokumentácie alebo iných externých plnení preukázateľne vyvolaných pripojením podľa takejto zmluvy; ich začatie PDS žiadateľovi na požiadanie preukáže.“; (c) doplniť: „Rovnako sa vrátia uhradené náklady na pripojenie v rozsahu, v akom neboli vynaložené.“ V bode 2.11.9 navrhujeme slová „v čase uzatvorenia zmluvy o pripojení do DS PDS nezačal“ nahradiť slovami „ku dňu doručenia žiadosti o zníženie MRK PDS nezačal“. <u>Odôvodnenie:</u> Nové znenie odstraňuje tri problémy doterajšieho textu – subjektívne kritérium „nevynaloží žiadne náklady“, podmienku ukončenia zo strany žiadateľa a fikciu predčasného ukončenia pri nahradení zmluvy novou podľa § 570 OZ – a zavádza objektívne kritérium nezačatia stavby alebo prípravných prác. Zostávajú tri nejasnosti. Prvá veta sa vzťahuje na všetky zmluvy o pripojení na úrovni VN a VVN, druhá veta však hovorí o vrátení ceny „na základe zmluvy o pripojení v OM“; pri zmluve pre OdM (výroba, uskladňovanie) tak nie je zrejmé, či sa výnimka uplatní. Pojem „prípravné práce“ nie je vymedzený a bez povinnosti preukázania môže byť vykladaný tak široko, že	ČA	Spoločnosť SSD uvedenú pripomienku čiastočne akceptuje, a to v časti doplnenia odovzdávacieho miesta (OdM) do bodu 2.11.7 návrhu prevádzkového poriadku. Znenie bodu 2.11.7 sa preto v príslušnej časti doplní o „alebo OdM“. V ostatných častiach sa pripomienka neakceptuje. Doplnenie vety o vymedzenie začatia prípravných prác považujeme za úpravu nad rámec legislatívy. Nie je možné akceptovať presun rozhodujúceho okamihu na deň žiadosti o zníženie MRK, pretože by to bolo v rozpore § 31 ods. 19 vyhlášky č. 154/2024 Z. z. v znení



Stredoslovenská
distribučná

Subjekt	Pripomienka	Vyh.	Spôsob vyhodnotenia
	výnimku vylúči. Uhradené náklady na pripojenie (individuálna výstavba prípojky na VN) ostávajú nevratné aj pri splnení výnimky. V bode 2.11.9 je rozhodujúci okamih viazaný na uzatvorenie zmluvy, čo nedáva zmysel – stavba sa nemôže začať pred uzatvorením zmluvy; rozhodujúci má byť deň žiadosti o zníženie MRK. Pre členov AVES je otázka OdM rozhodujúca: zmluvy o pripojení výrobcov a úložisk sú výlučne zmluvami pre OdM a cena za pripojenie sa podľa bodu 2.10.6 uhrádza do 14 dní od zálohovej faktúry, teda dlho pred pripojením.		neskorších predpisov; uvedené ustanovenie ho výslovne viaže na čas uzatvorenia zmluvy.
AVES	Pripomienka č. 11 <u>Dotknutá časť dokumentu:</u> 2.1.11 (nový bod) v spojení s 2.11.6 písm. b) a 2.1.14 <u>Znenie pripomienky a návrh úpravy:</u> Navrhujeme doplniť: „Cena za pripojenie podľa prvej vety sa neuhrádza, ak k opätovnému pripojeniu dôjde bez zvýšenia MRK do 24 mesiacov od zániku zmluvy o pripojení a zmluva o pripojení nezanikla z dôvodov na strane užívateľa DS podľa bodu 2.1.13 druhej vety.“ <u>Odôvodnenie:</u> Nový bod 2.1.11 stanovuje cenu za pripojenie pri každom opätovnom pripojení po zániku zmluvy. Zmluva o pripojení pritom podľa 2.11.6 písm. b) zaniká aj samotnou zmenou vlastníka zariadenia alebo nehnuteľnosti – teda pri predaji elektrárne, prevode na účelovú spoločnosť alebo pri zmene vlastníka pozemku pod elektrárnou. Bez navrhovanej výnimky by pri každej takej zmene hrozila povinnosť opätovne uhradiť plnú cenu za pripojenie za nezmenenú MRK, čo je v rozpore s bodom 2.1.14 (bez zvýšenia MRK sa cena neuhrádza) a s pravidlom 24 mesiacov v bodoch 2.1.12 a 2.1.13.	N	Spoločnosť SSD uvedenú pripomienku neakceptuje. Navrhované doplnenie je v rozpore s platnou legislatívou. § 31 ods. 10 vyhlášky č. 154/2024 Z. z. výslovne ustanovuje, že za opätovné pripojenie odberného miesta alebo odovzdávacieho miesta po jeho odpojení od distribučnej sústavy po zániku zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy sa uhrádza cena za pripojenie. Podľa ods. 11 citovanej vyhlášky pri zmene existujúceho užívateľa sústavy na pripojenom odbernom mieste alebo odovzdávacom mieste bez zvýšenia maximálnej rezervovanej kapacity sa cena za pripojenie neuhrádza. Pri zmene existujúceho užívateľa na pripojenom odbernom mieste alebo odovzdávacom mieste so zvýšením maximálnej rezervovanej kapacity sa cena za pripojenie uhrádza len na rozdiel medzi pôvodnou a požadovanou hodnotou maximálnej rezervovanej kapacity. Ak sa teda zmení iba vlastník a miesto zostane pripojené, nejde o opätovné pripojenie.



Subjekt	Pripomienka	Vyh.	Spôsob vyhodnotenia
AVES	Pripomienka č. 12 <u>Dotknutá časť dokumentu:</u> 2.14.1, 2.14.15 písm. b) – poradie a nediskriminácia obmedzovania <u>Znenie pripomienky a návrh úpravy:</u> Navrhujeme doplniť nový bod: „PDS uplatňuje obmedzenie využitia RK podľa zmluvy o flexibilnom pripojení až po vyčerpaní ostatných opatrení riadenia DS, ktoré nevyžadujú obmedzenie výroby, a nikdy na úkor zariadení pripojených bez možnosti obmedzenia. Medzi zariadeniami s flexibilným pripojením v tej istej oblasti DS sa obmedzenie uplatňuje nediskriminačne, spravidla pomerne k dohodnutej kapacite; pravidlá poradia obmedzovania PDS zverejní.“ <u>Odôvodnenie:</u> Návrh dáva PDS právo obmedziť využitie RK (2.14.15 písm. b)), neurčuje však, v akom poradí a podľa akých pravidiel medzi viacerými zariadeniami. Bez zverejnených pravidiel nie je možné overiť nediskriminačný postup podľa bodu 2.1.24 a výrobca nevie posúdiť, či obmedzenie v jeho mieste pripojenia bolo nevyhnutné. Zásada, že flexibilné pripojenie nesmie zhoršiť postavenie existujúcich pevných pripojení, je podmienkou, aby inštitút nevyvolal odpor existujúcich výrobcov.	N	Spoločnosť SSD uvedenú pripomienku neakceptuje. Podmienky, za ktorých PDS umožní flexibilné pripojenie, ustanovuje primárna legislatíva. Flexibilné pripojenie môže PDS poskytnúť vtedy, ak je technicky uskutočniteľné a neohrozí bezpečnú a spoľahlivú prevádzku sústavy. Navrhované znenie je nad rámec legislatívy.
AVES	Pripomienka č. 13 <u>Dotknutá časť dokumentu:</u> 2.14.5 – flexibilné pripojenie pri zvýšení výkonu existujúceho zariadenia <u>Znenie pripomienky a návrh úpravy:</u> Navrhujeme doplniť: „Flexibilné pripojenie možno využiť aj pri zvýšení MRK existujúceho zariadenia na výrobu elektriny alebo pri doplnení zariadenia na uskladňovanie elektriny k nemu; obmedzenie využitia RK sa v takom prípade vzťahuje len na prírastok kapacity nad MRK dohodnutú v existujúcej zmluve o pripojení.“ <u>Odôvodnenie:</u> Bod 2.14.5 je formulovaný pre nové pripojenie. Členov AVES čaká obnova technológie po 15 rokoch prevádzky, pri ktorej moderné moduly a striedače umožňujú vyšší výkon na tej istej ploche, a doplnenie úložísk. Ak by sa flexibilné pripojenie na tieto prípady nevzťahovalo, alebo ak by sa obmedzenie vzťahovalo na celé zariadenie vrátane pôvodne pevne pripojenej kapacity, inštitút by pre existujúce elektrárne stratil zmysel.	N	Spoločnosť SSD uvedenú pripomienku neakceptuje. Pri zvýšení MRK na existujúcom zariadení alebo pri doplnení zariadenia na uskladňovanie elektriny budú podmienky pripojenia opätovne prehodnotené.



Stredoslovenská
distribučná

Subjekt	Pripomienka	Vyh.	Spôsob vyhodnotenia
AVES	Pripomienka č. 14 <u>Dotknutá časť dokumentu:</u> 2.14.3 v spojení s podporou výroby elektriny z OZE <u>Znenie pripomienky a návrh úpravy:</u> Navrhujeme doplniť: „Záznam o pokynoch na obmedzenie podľa bodu 2.14.3 PDS poskytuje vo formáte umožňujúcom jeho použitie výrobcom elektriny pri preukazovaní obmedzenia výroby voči organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou, výkupcovi elektriny a úradu.“ <u>Odôvodnenie:</u> Pri výrobcach s podporou (doplatok, príplatok, výkup) znamená obmedzenie výroby na pokyn PDS aj stratu podpory, hoci výrobca podmienky podpory plní. Výrobca musí viesť obmedzenie preukázať – záznam PDS je jediným nezávislým dokladom. Otázku kompenzácie podpory za obmedzenú výrobu bude AVES riešiť v rámci legislatívy; od PDS žiada len použiteľný záznam.	N	Spoločnosť SSD uvedenú pripomienku neakceptuje. Výrobca má pri flexibilnom pripojení vlastné zariadenie na riadenie výkonu, ktoré prijíma pokyny spoločnosti SSD a umožňuje mu zaznamenať prijatý pokyn aj jeho vykonanie. Potrebný záznam si preto môže zabezpečiť zo svojho zariadenia. Nie je dôvod ukladať PDS v prevádzkovom poriadku osobitnú povinnosť vyhotovovať a poskytovať výrobcovi záznam určený na preukazovanie nárokov voči organizátorovi trhu, výkupcovi alebo úradu. Požiadavky na zaznamenávanie údajov zariadením patria do technických podmienok; zákon do nich zaraďuje minimálne funkcionality zariadenia na riadenie výkonu.