

Nezáväzná informácia o dostupnej kapacite a pridelenej kapacite v uzlových oblastiach regionálnej distribučnej sústavy pre zariadenia na výrobu elektriny v zmysle Vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 207/2023 Z.z.

Uzlová Oblasť	Pridelená kapacita pre FTE a VTE	Pridelená kapacita pre ostatné zariadenia	Dostupná kapacita pre FTE a VTE	Dostupná kapacita pre ostatné zariadenia
	[MW]	[MW]	[MW]	[MW]
BOS-BYS	190	190	96,2	175,5
BYS-ZDA	190	190	96,2	175,9
SUC	80	80	74,1	72,2
PBY	150	150	96,2	144,1
PBY-VAR	152	152	96,2	150,2
LMA	190	190	96,2	187,9
MED	208	266	96,2	248,4
RSO	190	190	96,2	186,2
Celková kapacita súdobá [MW]	208	392	96,2	324,3
(maximálna kapacita)	600		420,5	

- Kapacity predpokladajú výrobu priamo na odovzdávacích miestach PS/DS jednotlivých uzlových oblastí (ďalej len „UO“).
- Hodnoty pre UO nie sú súdobé, nemožno ich sčítať vzhľadom na ich vzájomnú prepojenosť na iných napäťových hladinách a ich celkový vplyv na elektrizačnú sústavu.
- Dostupná kapacita neznamena, že je možné ju využívať bez akýchkoľvek dodatočných nákladov súvisiacich s úpravou či výstavbou elektroenergetických zariadení potrebných na pripojenie do sústavy, a to ako na strane SSD, a.s. tak aj na strane užívateľov distribučnej sústavy.
- Zverejnené kapacity nemusia nutne zohľadňovať iné limity týkajúce sa napr. spätných vplyvov zdroja na distribučnú sústavu, priestorových rezerv na pripojenie výkonu zdroja, atď.
- Hodnoty sú informatívne a vychádzajú z predpokladov známych v čase ich vydania. Nie je vylúčené, že nie všetky predpoklady boli brané do úvahy (niektoré mohli ostať nepostrehnuté) - žiadosti je potrebné posudzovať vždy podľa konkrétnych okolností.
- Voľné kapacity nie sú pred jej záväznou rezerváciou v prospech žiadateľa nijakým spôsobom právne nárokovateľné.
- Vzhľadom na dynamickú situáciu a pomerne veľké dopravné oneskorenie informácii nie je možné garantovať, že zverejnená hodnota je ešte platná v čase jej vydania, resp. v čase podania žiadosti o pripojenie.
- Nakoľko zverejnené informácie o dostupnej kapacite sú informatívneho charakteru, SSD, a.s. nijakým spôsobom nezodpovedá za vzniknuté škody, uvedenia do omylov, zmarené investície a pod. v prípadoch ak zverejnené hodnoty budú použité nekorektným spôsobom.
- Zverejnené hodnoty rešpektujú jestvujúci rozsah a stav elektrických zariadení SSD, a.s. v základnom zapojení distribučnej sústavy.
- Nie je vylúčené, že prípadné požiadavky nad rámec zverejnených hodnôt môžu byť vybavené aj iným spôsobom tak, aby boli v čo najvyššej možnej miere uspokojené požiadavky užívateľov distribučnej sústavy (napríklad realizáciou posilnenia distribučnej sústavy).